



Gray, le 18 avril 2023

Le Maire de la ville de Gray

à

Services Techniques
Téléphone : 03.84.65.69.25
Télécopie : 03.84.65.69.20
Mél : technique@ville-gray.fr

Madame la Directrice
Centre Hospitalier de Gray
5 rue de l'arsenal
70100 GRAY

Affaire suivie par : Services Techniques

Envoi en R.A.R

Objet : Visite périodique de la commission sécurité

Chère Madame la Directrice,

Je fais suite à la visite périodique du 09 février 2023 et à la commission de sécurité d'arrondissement de Vesoul réunie le 30 mars 2023, concernant votre établissement.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, un exemplaire du procès-verbal de la commission émettant un avis **FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation de votre établissement.

Cependant, les prescriptions mentionnées dans ce rapport devront être respectées.

Mes services restent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée.

Le Maire,


Christophe LAURENÇOT



PJ : 1



PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Vesoul, le 17 AVR. 2023

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

La présidente
à
M. le Maire de GRAY

Affaire suivie par : Lieutenant hors classe Yannick VILLEDIEU
Tél. : 03-84-96-76-08
Objet : Visite Périodique du 09/02/2023
P.J. : Procès-verbal


J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli un exemplaire du procès-verbal concernant :

Etablissement : GH70 - CENTRE HOSPITALIER DE GRAY
Code : E-279-00011
Adresse : 5 RUE DE L'ARSENAL - 70100 GRAY

Je vous saurais gré de bien vouloir en prendre connaissance puis, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales (art. L2212-2) et du Code de la Construction et de l'Habitation (art. R143-23 et R143-42), d'en assurer la notification au responsable de l'établissement dans les huit jours.

J'appelle votre attention sur l'importance que revêt le respect de la réglementation en matière de prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Votre responsabilité directe, tant pénale que civile, peut être engagée dès lors que vous autoriserez la poursuite de l'exploitation de cet établissement sans que les prescriptions de la commission de sécurité aient été suivies d'effet.

La présidente,



Julie RODDE



PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

Code	: E-279-00011
Dossier	: VIS-23-005
Etablissement	: GH70 - CENTRE HOSPITALIER DE GRAY
Activité principale	: U - Etablissements sanitaires
Adresse	: 5 RUE DE L'ARSENAL
Commune	: 70100 GRAY
Classement	: Type U - de 3^{ème} catégorie
Exploitant	: GH70
Propriétaire	: GH70
Objet	: Visite Périodique du 09/02/2023
Affaire suivie par	: Lieutenant hors classe Yannick VILLEDIEU
Commission	: Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL
Date	: 30/03/2023

I. Description :

L'établissement édifié sur sept niveaux comprend :

R-1 :

Locaux techniques, vestiaires.

Rez-de-jardin :

Magasin, cuisine et lingerie.

Rez-de-chaussée :

Service des urgences, laboratoire et imagerie médicale.

Premier étage :

Treize postes de consultations, centre périnatal de proximité.

Deuxième étage :

Trente-sept chambres pour 38 lits d'hospitalisation.

Troisième étage :

Vingt-six chambres, plateau technique de kinésithérapie.

Quatrième étage :

les chambres du personnel de garde, l'addictologie.

Lors de cette visite nous sommes informés que les 26 chambres du 3ème étage et les 10 chambres du 2ème étage BAT A ne sont pas exploitées .

II. Effectifs (déclaration U2§1)

Personnel : 13 personnes
Public : 292 personnes
Total : 305 personnes

III. Classement – Textes de référence

Il se classe en **type U** - de **3^{ème}** catégorie.

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R123-1 à R123-55, R152-4 et R152-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

- 25 Juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).
- 10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type U).

IV. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	12/09/2022		
Éclairage de sécurité - (EC15)	ST GH70	31/01/2023	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Groupe électrogène - (EL18)	FAUCHE	13/06/2023		
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz – Bois - Electrique	DALKIA	06/02/2023		
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	PALISSOT	20/04/2022		
VMC – (CH58)	ST GH70	01/12/2022		
Ramonage des conduits de cheminée - (CH58)	DALKIA	03/02/2023		
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS DALKIA	21/09/2022 03/02/2023		
Appareils cuisson - (GC22)	VERITAS HORIS	21/09/2022 19/01/2022		

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Hottes d'aspiration - (GC21)	OSIS	23/06/2022		
Désenfumage - circulations (DF10)	VERITAS SICLI	23/06/2021 23/02/2022	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC CONTROLE	01/12/2022	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans)	SCHINDLER VERITAS	17/01/2023 09/04/2019		
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	SCHINDLER	17/01/2023		
Extincteurs - (MS73)	SICLI	28/04/2022		
R.I.A. - (MS73)	SICLI	08/12/2022		
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	CHUBB	30/11/2022 08/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	VERITAS	23/06/2021		
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	CHUBB	30/11/2022 08/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Temporisation de l'alarme <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	/			
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui Restreinte <input type="checkbox"/> non	/			AGS
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	ALS	15/11/2022		
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)				
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)	SS GH70	01/09/2022		
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

V. Prescription ancienne non exécutée :

Code	Texte
/	/


VI. Prescriptions nouvelles :

Code	Texte
CO1 CO3 U7	Proscrire tout stationnement sur les voies échelles au droit des façades accessibles. S'assurer de l'accès aux baies des façades (présence de stores) ou traiter ces façades comme des façades aveugles. (Baies « pompiers » accessibles)
GE8	Lever les observations émises par le bureau de contrôle sur le RVRAT n°8989100/01 et fournir le rapport final.

VII. Avis de la commission de sécurité :

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur et fait lecture de l'avis écrit motivé de monsieur le Maire, la Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.
Cependant, les prescriptions mentionnées ci-dessus devront être respectées.

La présidente,



Julie RODDE

