

PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

Code	: E-550-00341
Dossier	: VIS-24-006
Etablissement	: GH70 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Activité principale	: U - Etablissements sanitaires
Adresse	: 2 AVENUE RENE HEYMES
Commune	: 70000 VESOUL
Classement	: Type U - N de 2^{ème} catégorie
Exploitant	: GH 70
Propriétaire	: GH 70
Objet	: Visite Périodique du 19/09/2024
Affaire suivie par	: Lieutenant hors classe Yannick VILLEDIEU
Commission	: Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL
Date	: 31/10/2024

I. Description :

L'établissement édifié sur sept niveaux, dont quatre sont accessibles au public (RH-N3),
Comprend :

- Vide sanitaire partiel
- Rez-de-chaussée Bas :
 - Magasin, Service mortuaire, Pharmacie, Cuisine, Archives, Locaux techniques, Stérilisation, CAMPS, Ateliers, Atelier biomédical, Lingerie;
- Rez-de-chaussée Haut : (61 lits)
 - Hall d'entrée avec rue centrale, Admission, Poste de sécurité, Unité d'Hospitalisation Courte Durée (10 lits), Urgences, Réanimation (12 lits), Unité de Soins Continus Médecine USC (6 lits), Hôpital de Jour Médecine Oncologie (21 lits), Hôpital de Jour Médecine Spécialisée (12 lits), Consultations Epi 1, Epi 2, Epi 3, Epi 4 (orthopédie, ophtalmologie, neurologie, cardiologie, pneumologie, ORL, urologie, soins palliatifs, médecine spécifique), Consultations gynécologiques, obstétriques et pédiatriques, laboratoire, salon de sortie, imagerie médicale (2 IRM), PASS, lieu de culte, locaux techniques, kiosque à journaux - cafétéria (gestion privée)
- Niveau 1 : (180 lits)
 - Pédiatrie (14 lits), Hôpital de Jour Pédiatrie (6 lits), Néonatalogie (6 lits), Gynécologie (10 lits), Maternité (15 lits), Chirurgie 1 (26 lits), Chirurgie 2 (26 lits), Gastro-entérologie (26 lits), Unité Médicale Post-Urgences (26 lits), Unité de Chirurgie Ambulatoire (25 lits), Consultation anesthésie, Bloc obstétrical, Bloc opératoire, Bureaux médicaux

- Niveau 2 : (81 lits)
 - Administration, Finances publiques (DGFIP 5 personnels), Pneumologie (24 lits), Médecine interne 1 (20 lits), Médecine interne 2 / Néphrologie (24 lits), Hémodialyse (13 lits), Self (pour le personnel), Locaux technique blocs opératoires, Chambres d'internat (10 lits utilisés par le personnel, déjà pris en compte dans le calcul du personnel)
- Niveau 3 : (83 lits)
 - Administration, SMR (13 lits), Neurologie / Cardio (22 lits), Gériatrie (22 lits), USI Cardio (14 lits), Psychiatrie (12 lits), Locaux techniques
- Niveau 4 :
 - Locaux techniques et toit terrasse

Trois autres bâtiments isolés de l'hôpital existent également sur le site :

- Un bâtiment « énergies » et des locaux techniques non accessibles au public;
- Un ERP de type U de 5ème catégorie dénommé « Médecine nucléaire »;
- Un bâtiment « plateforme pharmacie ».

L'effectif total reçu dans l'établissement a été calculé sur la base de la déclaration d'effectifs en date du 24 septembre 2024 :

- 405 lits / 405 visiteurs = 810 personnes
- 99 postes de consultations (50% des postes sont comptabilisés) 400 personnes
- Salle du conseil d'administration (30 personnes extérieures)
- Kiosque à journaux - cafétéria (2 personnes extérieures)
- Trésorerie hospitalière (12 personnes extérieures)
- Personnel : 135 personnes

II. Effectifs :

Personnel	:	135 personnes
Public	:	1254 personnes
Total	:	1389 personnes

III. Classement – Textes de référence :

Il se classe en **type U - N** de **2^{ème} catégorie**.

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

- 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- 10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type U ;
- 21 juin 1982 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type N.

IV. Membres du groupe de visite :

Service	Nom
Service départemental d'incendie et de secours	LTN VILLEDIEU Y.
Maire ou son représentant	M LEGAY JJ.

V. Autres membres convoqués :

Service	Nom
/	

VI. Personnes assistant également à la visite :

Nom	Fonction
MME ZOELLER A.	DIRECTRICE ADJOINTE
M CRETIN J.	RESPONSABLE SECURITE ET SURETE
M FLOCH C.	RESPONSABLE ADJOINT SECURITE ET SURETE

VII. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	23/05/2024		
Eclairage de sécurité - (EC15)	FC CONTRÔLE	22/08/2024	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Groupe électrogène - (EL18)	FAUCHE	09/04/2024		
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz – Bois - Electrique	VERITAS	15/07/2024		
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	ST GH70	JUIN 2024		
VMC – (CH58)	/			
Ramonage des conduits de cheminée - (CH58)	DALKIA	16/05/2024		
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS	15/07/2024		
Appareils cuisson - (GC22)	VERITAS	27/05/2024		
Hottes d'aspiration - (GC21)	IGIENAIR	11/09/2023		
Désenfumage - circulations (DF10)	ETIS	07/06/2024	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC CONTROLE	22/02/2024	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans)	SCHINDLER DEKRA	12/09/2024 18/11/2020		OBS
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	SCHINDLER	26/03/2024		
Extincteurs - (MS73)	CHUBB SICLI	16/06/2023		A FAIRE
R.I.A. - (MS73)				
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	SIEMENS	27/05/2024	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	VERITAS	07/04/2023		OBS
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	SIEMENS	27/05/2024	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Temporisation <input type="checkbox"/> oui de l'alarme <input type="checkbox"/> non	/			
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui Restreinte <input type="checkbox"/> non	/			
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	AIR LIQUIDE	21/11/2024		
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)	SERVICE SECURITE	10/09/2024		2023 462 AGENTS 2024 165 AGENTS
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)	SERVICE SECURITE	10/09/2024		
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

VIII. Prescriptions anciennes non exécutées :

Code	Texte
U43	Le personnel chargé de surveiller le SSI doit être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie.
AS 9	Lever les observations de l'organisme agréé suite à la visite quinquennale des ascenseurs.
EL 11	Verrouiller les armoires électriques afin de réserver leur accès aux seules personnes qualifiées.
U64	Lever les observations du rapport de vérification « fluides médicaux ».

IX. Prescriptions nouvelles :

Code	Texte
MS73	Lever les 2 observations restantes sur la triennale SSI.
MS71	S'assurer de la continuité des communications radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile avec leurs moyens propres en tout point de l'établissement situé en infrastructure.
DF10	S'assurer de la cohérence des mesures de pression, débit et vitesses de désenfumage entre les vérifications annuelles et triennales et les valeurs de référence.
MS73	Faire vérifier annuellement les extincteurs et les RIA.
CO37	Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition : <ul style="list-style-type: none">- de ne pas gêner la circulation rapide du public ;- de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;- de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.

X. Avis de la commission de sécurité :

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur, la Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Cependant, les prescriptions mentionnées ci-dessus devront être respectées.

La présidente,



Julie RODDE

