



PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

Code	: E-310-00019
Dossier	: VIS-22-002
Etablissement	: GH70 site de LURE
Activité principale	: U - Etablissements sanitaires
Adresse	: 33 AVENUE CARNOT
Commune	: 70200 LURE
Classement	: Type U - de 3^{ème} catégorie
Exploitant	: GH 70
Propriétaire	: Etat
Objet	: Visite Périodique du 19/09/2022
Affaire suivie par	: Lieutenant 1^o classe Pascal MASCARO
Commission	: Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Date	: 29/09/2022

I. Description :

L'établissement édifié sur cinq niveaux comprend :

- rez-de-chaussée : l'accueil, les consultations non programmées, les consultations externes, l'imagerie médicale, les cuisines, des locaux techniques et logistiques, une chaufferie;
- premier étage : l'administration, hôpital de jour (5 places), hôpital de jour neurologie (6 places), unité addictologie (13 lits).
- deuxième étage : une unité de soins de suite et de réadaptation (32 lits), un plateau technique de rééducation;
- troisième étage : une unité cognito-cognitive (12 lits) une unité « Alzheimer » (12 lits);
- quatrième étage : une unité de médecine polyvalente (31 lits).

II. Effectifs :

Personnel	:	37 personnes
Public	:	366 personnes
Total	:	403 personnes

III. Classement – Textes de référence :

Il se classe en **type U - de 3^{ème} catégorie.**

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

- 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- 10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type U.

IV. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	07/03/22		Visite annuelle + quadriennale
Eclairage de sécurité - (EC15)	VERITAS FC CONTROL	07/03/22 02/11/21	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Groupe électrogène - (EL18)	FAUCHE	28/12/21		
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz – Bois - Electrique	ENGIE VERITAS	15/09/22 14/03/22		
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	INTERNE	02/08/22		
VMC – (CH58)	/			
Ramonage des conduits de cheminée - (CH58)	RF CHAUFFAGE	12/10/21		
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS	04/02/22		
Appareils cuisson - (GC22)	VERITAS	15/03/22		
Hottes d'aspiration - (GC21)	/			
Désenfumage - circulations (DF10)	DEKRA ETIS	30/01/20 08/02/22	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC CONTROL	02/11/21	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans) →	SCHINDLER VERITAS	02/08/22 01/04/22		Lever les observations
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	SCHINDLER	02/08/22		
Extincteurs - (MS73)	SICLI	19/04/22		

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
R.I.A. - (MS73)	/			
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	SIEMENS	07/02/22	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	DEKRA	30/01/20		
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	SIEMENS	07/02/22	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Temporisation <input type="checkbox"/> oui de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> non				
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui Restreinte <input type="checkbox"/> non	/			
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	AIR LIQUIDE SANTE	06/12/21		
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)	M. CRETIN	05/09/22 08/09/22		12 agents 09 agents
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)	M. CRETIN	05/09/22 08/09/22		
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

V. Prescriptions anciennes non exécutées :

Code	Texte
CO 46-47	Installer un déclencheur manuel à proximité de la porte du rez de chaussée consultation externe et asservir cette porte au système de sécurité incendie.
MS18	Installer un raccord d'obturation sur la prise de la colonne sèche du rez de chaussée.

VI. Prescriptions nouvelles :


Code	Texte
/	/

VII. Avis de la commission de sécurité :

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur et fait lecture de l'avis écrit motivé de monsieur le Maire, la Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Cependant, les prescriptions mentionnées ci-dessus devront être respectées.

Le président,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Frédéric LALYMAN