



BIEN-ÊTRE & PATRIMOINE

Le 30/10/2023

DRELT
- 6 NOV. 2023
COURRIER RECU LE

GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE-
SAONE
Site de LUXEUIL
A l'attention du Responsable sécurité
2, rue HEYMES, BP 409
70 000 Vesoul

J. Rétin

Réf. : MC - LF

Affaire suivie par : Francis LEMERCIER, Service sécurité ERP
06.81.24.44.41 – francis.lemercier@luxeuil-les-bains.fr

**Objet : Rapport de la commission de sécurité de l'arrondissement de Lure concernant
l'établissement « HOPITAL DE LUXEUIL LES BAINS »**

Madame, Monsieur,

Le mardi 05 septembre 2023 votre établissement a fait l'objet d'une visite périodique de sécurité.

J'ai le plaisir de vous informer que la commission de sécurité de l'arrondissement de Lure a rendu un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation de votre établissement.

Néanmoins, les prescriptions inscrites sur le rapport du 28 septembre 2023 devront être respectées.
Toutes les pièces justificatives concernant la levée de ces prescriptions (procès-verbaux, attestations et/ou photos) devront être communiqués aux services de la mairie.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations sincères.

Bien cordialement,

Le MAIRE,
L'Adjoint Délégué,

Michel CALLOCH



PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Vesoul, le 18 OCT. 2023

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Secrétariat
Tél : 03.84.96.76.15
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
70001 Vesoul Cedex

Le président
à
M. le Maire de LUXEUIL LES BAINS

Affaire suivie par : Lieutenant 1^{er} classe Pascal MASCARO
Tél. : 03-84-96-76-31
Objet : Visite Périodique du 05/09/2023
P.J. : Procès-verbal

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli un exemplaire du procès-verbal concernant :

Etablissement : GH70 SITE DE LUXEUIL
Code : E-311-00046
Adresse : 12 RUE DE GRAMMONT - 70300 LUXEUIL LES BAINS

Je vous saurais gré de bien vouloir en prendre connaissance puis, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales (art. L2212-2) et du Code de la Construction et de l'Habitation (art. R143-23 et R143-42), d'en assurer la notification au responsable de l'établissement dans les huit jours.

J'appelle votre attention sur l'importance que revêt le respect de la réglementation en matière de prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Votre responsabilité directe, tant pénale que civile, peut être engagée dès lors que vous autoriserez la poursuite de l'exploitation de cet établissement sans que les prescriptions de la commission de sécurité aient été suivies d'effet.

Le président,



Frédéric LALYMAN

PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE

Secrétariat

Tél : 03.84.96.76.15

4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005

70001 Vesoul Cedex

Code	: E-311-00046
Dossier	: VIS-23-002
Etablissement	: GH70 SITE DE LUXEUIL
Activité principale	: U - Etablissements sanitaires
Adresse	: 12 RUE DE GRAMMONT
Commune	: 70300 LUXEUIL LES BAINS
Classement	: Type U - de 3^{ème} catégorie
Exploitant	: Groupement hospitalier 70
Propriétaire	: ETAT
Objet	: Visite Périodique du 05/09/2023
Affaire suivie par	: Lieutenant 1^o classe Pascal MASCARO
Commission	: Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE
Date	: 28/09/2023

I. Description :

Le centre hospitalier comprend :

Au sous-sol :

- les locaux du personnel;
- les locaux techniques;
- les réserves;
- une chaufferie gaz;
- une chambre mortuaire.

Au rez-de-chaussée :

- les consultations programmées et non programmées;
- la périnatalité;
- un HDJ et des locaux logistiques;
- l'imagerie;
- une cuisine relais et une salle de restauration;
- l'accueil;
- un PASA.

Au premier étage :

- une unité pour personnes âgées dépendantes 30 lits,
- une salle à manger,
- une chapelle.

Au deuxième étage :

- 10 lits de soins médicaux et réadaptation ,10 lits de soins médicaux et réadaptation orientation oncologie;
- une salle de kinésithérapie;
- 4 bureaux de consultation.

Au troisième étage :

- 25 lits de médecine,
- un plateau du château désaffecté.

Aux combles du château :

- des locaux techniques.

II. Effectifs :

Personnel	:	33 personnes
Public	:	284 personnes
Total	:	317 personnes

III. Classement – Textes de référence :

Il se classe en **type U - de 3^{ème} catégorie**.

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

- 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- 10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type U.

IV. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	09/03/23		
Eclairage de sécurité - (EC15)	FC CONTROL	15/06/23	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Groupe électrogène - (EL18)	ITM INTERNE	18/07/23 04/07/23		Visite annuelle 1 test/mois
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz - Bois - Electrique	DALKIA VERITAS	24/07/23 08/03/23		
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	INTERNE	02/05/23		
VMC - (CH58)	INTERNE	06/07/23		
Ramonage des conduits de cheminée - (CH58)	RF CHAUFFAGE	31/08/23		
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS	08/03/23		
Appareils cuisson - (GC22)	/			
Hottes d'aspiration - (GC21)	/			
Désenfumage - circulations (DF10)	VERITAS ETIS	24/05/23 22/05/23	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Essai concluant
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC CONTROL	10/11/22	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans)	SCHINDLER VERITAS	14/08/23 08/12/20		
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	SCHINDLER	20/07/23		
Extincteurs - (MS73)	SICLI	04/05/23		
R.I.A. - (MS73)	/			
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	SIEMENS	22/05/23	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Essai DAI 2 ^{ème} étage AGS niveau sonore élevé
Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	VERITAS	24/05/23		
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	SIEMENS	22/05/23	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	Compartimentage Et désenfumage OK

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Temporisation de l'alarme <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non				
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	/			
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	AIR LIQUIDE SANTE	07/12/22		
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)	INTERNE M. Louis BELOT	20/06/23	25 agents	
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)		22/06/23	14 agents	
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

V. Prescription ancienne non exécutée :

Code	Texte
MS63 U45	Baisser le niveau sonore de l'alarme générale sélective.

VI. Prescriptions nouvelles :

Code	Texte
CO28	Installer des portes coupe-feu de degré ½ heure munie de ferme-portes au niveau des locaux de stockage situés aux 2 ^{ème} et 3 ^{ème} étages, ainsi qu'au local lingerie.
CO28	Installer un détecteur automatique d'incendie dans la salle à manger située au 2 ^{ème} étage.

VII. Avis de la commission de sécurité :

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur et fait lecture de l'avis écrit motivé de monsieur le Maire, la Commission de sécurité de l'arrondissement de LURE rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.

Cependant, les prescriptions mentionnées ci-dessus devront être respectées.

Le président,



Frédéric LALYMAN