



PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL

PROCES VERBAL

Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL  
Secrétariat  
Tél : 03.84.96.76.15  
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005  
70001 Vesoul Cedex



<b>Code</b>	<b>: E-279-00038</b>
<b>Dossier</b>	<b>: VIS-22-002</b>
<b>Etablissement</b>	<b>: GH70 - MAISON DE RETRAITE HOTEL DIEU</b>
<b>Activité principale</b>	<b>: U - Etablissements sanitaires</b>
<b>Adresse</b>	<b>: 87 GRANDE RUE</b>
<b>Commune</b>	<b>: 70100 GRAY</b>
<b>Classement</b>	<b>: Type U - de 3<sup>ème</sup> catégorie</b>
<b>Exploitant</b>	<b>: Centre Hospitalier Val de Saône</b>
<b>Propriétaire</b>	<b>: Centre Hospitalier Val de Saône</b>
<b>Objet</b>	<b>: Visite Périodique du 08/03/2022</b>
<b>Affaire suivie par</b>	<b>: Lieutenant hors classe Marie-Ange GRIMONPONT</b>
<b>Commission</b>	<b>: Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL</b>
<b>Date</b>	<b>: 31/03/2022</b>

**I. Description :**

L'établissement édifié sur quatre niveaux comprend :

Au rez-de-jardin : hall, vestiaires, morgue, locaux techniques et de rangement,

Au rez-de-chaussée : hall, salle d'ergothérapie, pharmacie, locaux du personnel, chapelle, salle à manger, hébergement (61 lits),

Au premier étage : hall, salle à manger, hébergement (83 lits),

Au deuxième étage : hall, hébergement (22 lits).

La surveillance de nuit est assurée par 5 aides-soignantes (2/niveau + 1 secteur Beatus)

**II. Effectifs :**

Personnel	:	55 personnes
Public	:	249 personnes (166 résidents - 83 visiteurs)
Total	:	304 personnes

### III. Classement – Textes de référence :

Il se classe en **type U** - de **3<sup>ème</sup> catégorie**.

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R143-1 à R143-47, R184-4 et R184-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), ainsi qu'aux arrêtés du :

- 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- 10 décembre 2004 modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type U.

### IV. Vérifications annuelles des installations techniques :

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Présentation du registre de sécurité - (R143-44) Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>				
Électricité - (EL 19)	VERITAS	01/06/2021		
Eclairage de sécurité - (EC15)	FC CONTROL	26/10/2021	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Groupe électrogène - (EL18)	FAUCHÉ	24/08/2021		
Chauffage - (CH58) Fuel - gaz – Bois - Electrique	VERITAS Franche -Comté Chauffage	10/05/2021 07/02/2021		
Centrale Traitement d'Air - (CH58)	/			
VMC – (CH58)	Franche-Comté Chauffage	24/11/2021		
Ramonage des conduits de cheminée - (CH58)	TECHNIRAMO	06/12/2021		
Conduites de gaz et organes de coupure - (GZ30)	VERITAS	10/05/2021		
Appareils cuisson - (GC22)	/			
Hottes d'aspiration - (GC21)	/			
Désenfumage - circulations (DF10)	CHUBB/SICLI	21/02/2022	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Désenfumage – escaliers (DF10)	FC CONTROL	26/10/2021	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Désenfumage - locaux (DF10)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Ascenseurs - (AS9) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> + organisme agréé (5 ans)	SCHINDLER VERITAS	07/03/2022 12/04/2019		
Portes automatiques - (CO48) Contrat : Oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	/			

Installations	Vérificateur	Date	Essais lors de la visite	Observations
Extincteurs - (MS73)	SICLI	07/05/2021		
R.I.A. - (MS73)	/			
Extinction automatique - (MS73)	/			
Visite triennale Extinction Auto par un organisme agréé (MS 73)	/			
S.S.I. : <input checked="" type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - (MS73) Contrat : Oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> - (MS68)	CHUBB	01/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Visite triennale S.S.I. A – B - (MS73) par un organisme agréé	VERITAS	26/05/2021		
S.S.I. : <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D - <input type="checkbox"/> E Alarme : <input checked="" type="checkbox"/> 1 - <input type="checkbox"/> 2a - <input type="checkbox"/> 2b – <input type="checkbox"/> 3 - <input type="checkbox"/> 4 (MS73)	CHUBB	01/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Temporisation <input type="checkbox"/> oui de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> non				
Veille de l'alarme <input type="checkbox"/> oui Restreinte <input type="checkbox"/> non	/			
D.A.D. Porte coupe-feu - (IT247)	/		<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Fluides médicaux - (U64)	Air Liquide Santé	04/11/2021		
Autres installations	/			
Formation du personnel - (MS48)	INTERNE	Mai et juin 2021		
Exercices d'évacuation (R33) – (J39) – (U47)				
Défibrillateur Automatisé Externe DAE (R. 157-1)	Présence <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

**V. Prescription ancienne non exécutée :**

Code	Texte
/	/

**VI. Prescription nouvelle :**

Code	Texte
GE8	Fournir le RVRAT suite aux travaux de création d'un bureau cadre de santé au R+1 du bâtiment C (AT 070279 20 O0002).

**VII. Avis de la commission de sécurité :**

Vu le rapport du groupe de visite, après avoir entendu le rapporteur et fait lecture de l'avis écrit motivé de monsieur le Maire, la Commission de sécurité de l'arrondissement de VESOUL rend l'avis suivant : **avis Favorable** à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.  
Cependant, la prescription mentionnée ci-dessus devra être respectée.

La présidente,



Julie RODDE