



Charges d'exploitation
Charges roulantes : 20 kN

Charges permanentes

Matériaux

Béton : fck = 25 Mpa
Acier : fyk = 500 Mpa
Recouvrements des aciers : 50Ø
Environnement humide pour les fondations, sec pour le RDC, Wk = 0.3mm
Enrobage : 4 cm pour les fondations

Hypothèses géotechniques

Mode de fondations : superficielles
Portance : 1.7 bars (ELS)
Prévoir rattrapage en gros béton

Hypothèses sismiques

Zone sismique : 2 - faible
Catégorie d'importance : II

Légende

Agglos creux

Construction d'un bâtiment agricole
44290 GUEMENE-PENFAO

Maître d'ouvrage

ONF

Architecte

Entreprise

Contrôle technique

Coffrage - Fondations

Dossier D24.128

PHASE	N°	NIVEAU	ECHELLE
EXE	GO.01	Fondations	1/50