



1	STATIONNEMENT - ACCES RdC Bas > Absence de stationnement réservé PMR à proximité de l'entrée NOTA : stationnement situé à proximité du bâtiment destiné au RDC de BERGOUIGNAN	TRAVAUX PROJETES > Récupération de la place PMR existante pour le bâtiment PC1/5 > Création d'une place de stationnement en RdC pour le bâtiment BERGOUIGNAN
2	ACCES RdC BAS > Ressaut formé par le seuil béton devant porte d'entrée > 2cm	TRAVAUX PROJETES > Réalisation d'un glaciis béton - pente max 33% formant un seuil chanfreiné entre seuil béton et cheminement
3	SANITAIRE PUBLIC RdC BAS > Absence de WC adapté PMR	TRAVAUX PROJETES > Réfection complète du blac sanitaire pour création d'un WC PMR





ATTENTION RESEAUX :
chauffage, fibre

PRO-DCE

MISE EN PLACE DE L'AGENDA ACCESSIBILITE

15 rue du Docteur Marcland, BP 61730, 87025 LIMOGES Cedex
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

R.4.3