

REGION NOUVELLE AQUITAINE
DEPARTEMENT LANDES

Direction Régionale des Affaires Culturelles

54 rue Magendie
33074 BORDEAUX Cedex

AIRE-SUR-L'ADOUR

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE

**INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
RECOUPEMENT DES VOLUMES**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DOCUMENTS GRAPHIQUES

R I C H A R D D U P L A T

Architecte du patrimoine – D. P. L. G.
Architecte en Chef des Monuments Historiques

4 0 a l l é e P a u l L a n g e v i n
7 8 2 1 0 – S A I N T - C Y R - L ' É C O L E
T é l . : 0 1 . 3 0 . 4 5 . 1 5 . 6 1
e - m a i l : r i c h a r d . d u p l a t @ o r a n g e . f r

A V E C , E N S O U S - T R A I T A N C E :

C A B I N E T É C O V I

Économistes du Patrimoine
Vérificateurs – Métreurs –
C o n s e i l s

19 rue Paul Aymès
3 1 2 5 0 – R E V E L
T é l . : 0 5 . 6 1 . 1 7 . 4 5 . 2 0
e - m a i l : e c o v i @ w a n a d o o . f r

P A N T E C


Bureau d'Études
T e c h n i q u e s
Fluides – Électricité – Éclairage
Chauffage - Climatisation


20bis av. du Gal Leclerc
77330- OZOIR-LA-FERRIÈRE
T é l . : 0 1 . 6 0 . 0 2 . 4 8 . 9 7
e - m a i l : c o n t a c t @ p a n t e c . f r




Février 2025


SOMMAIRE


| | | |
|------------|--|----|
| I | ÉTAT EXISTANT | 02 |
| | Plan de masse– Éch. 1 / 500 | 03 |
| | Plan du rez-de-chaussée de l'ensemble – Éch. 1 / 500 | 04 |
| | Plan du rez-de-chaussée– Éch. 1 / 200 | 05 |
| | Plan du 1er étage– Éch. 1 / 200 | 06 |
| | Plan du niveau des combles bas– Éch. 1 / 200 | 07 |
| | Plan du niveau des combles hauts– Éch. 1 / 200 | 08 |
| | Coupe longitudinale AA – Éch. 1 / 200 | 09 |
| | Coupe transversale BB – Éch. 1 / 200 | 10 |
| | Coupes transversales CC & DD – Éch. 1 / 200 | 11 |
| II | ÉTAT SANITAIRE | 12 |
| | Plan du niveau des combles hauts– Éch. 1 / 200 | 13 |
| III | ÉTAT PROJETÉ | 14 |
| | Plan du rez-de-chaussée– Éch. 1 / 200 | 15 |
| | Plan du 1er étage– Éch. 1 / 200 | 16 |
| | Plan du niveau des combles bas– Éch. 1 / 200 | 17 |
| | Plan du niveau des combles hauts– Éch. 1 / 200 | 18 |
| | Coupe longitudinale AA – Éch. 1 / 200 | 19 |
| | Coupe transversale BB – Éch. 1 / 200 | 20 |
| | Coupes transversales CC & DD – Éch. 1 / 200 | 21 |
| | Coupes transversales sur la nef – Principe de cloisonnement Coupe-Feu Éch. 1 / 50..... | 22 |
| | Plan Option ventilation du niveau des combles bas– Éch. 1 / 200 | 23 |
| | Plan Option ventilation du niveau des combles hauts– Éch. 1 / 200 | 24 |
| IV | PHASADE DES TRAVAUX | 25 |
| | Plan de phasage - Tranche Ferme – Éch. 1 / 500 | 26 |
| | Plan de phasage - Tranche Optionnelle – Éch. 1 / 500 | 27 |
| | Plan d’installation de chantier | 28 |
| | Moyens d'accès – Tranche Ferme | 29 |
| | Moyens d'accès – Tranche Optionnelle | 30 |







-  LOCAUX DE LA CATHEDRALE
-  ZONE RECEVANT DU PUBLIC
-  LOCAUX DE LA MAIRIE










 parcours intérieurs de visite des combles,
en bois et sans garde-corps.





 LOCAUX DE LA CATHEDRALE
 LOCAUX DE L'HOTEL DE VILLE


COUPE LONGITUDINALE SUR LA CATHÉDRALE AA



E T A T E X I S T A N T



0 m 2 m 4 m 10 m 20 m

LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE

R. DUPLAT - D.P.L.G - A.C.M.H Ech. 1/200 09





 LOCAUX DE LA CATHEDRALE
 LOCAUX DE L'HOTEL DE VILLE



LOCAUX DE LA CATHEDRALE
LOCAUX DE L'HOTEL DE VILLE

**parcours intérieurs de visite des combles,
en bois et sans garde-corps.**







NOTA : 452 places assises
comptabilisées suivant
existant


PLACE
DE LA
CATHEDRALE

RUE RENE MERICAM













COUPE LONGITUDINALE SUR LA CATHÉDRALE AA

E T A T P R O J E T É
0 m 2 m 4 m 10 m 20 m

LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE







PRINCIPE DE CLOISONNEMENT CF 2 H OU EI 120

COUPES TRANSVERSALES SUR COMBLE NEF

E T A T P R O J E T É

0 m 0.5 m 1 m 2.5 m 5 m

LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE


R. DUPLAT - D.P.L.G - A.C.M.H Ech. 1/50 22

LANDES / AIRE-SUR-L'ADOUR : Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Installation d'un Système de Sécurité Incendie (SSI), désinfection
Création d'un escalier et recouplement par cloisonnement des combles
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

LEGENDES

Variante Imposée N°1 : ventilation mécanique des combles

== Réseau prise d'air
== Réseau rejet d'air



VARIANTE IMPOSÉE N°1 : VENTILATION DES COMBLES

PLAN DES COMBLES BAS

E T A T P R O J E T É

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|------|--|------|
| 0 m | 2 m | 4 m | | 10 m | | 20 m |
|-----|-----|-----|--|------|--|------|

LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE


| | | |
|-------------------------------|------------|----|
| R. DUPLAT - D.P.L.G - A.C.M.H | Ech. 1/200 | 23 |
|-------------------------------|------------|----|

LEGENDES

Variante Imposée N°1 : ventilation mécanique des combles

Réseau prise d'air

Réseau rejet d'air



VARIANTE IMPOSÉE N°1 : VENTILATION DES COMBLES

PLAN DES COMBLES HAUTS

ETAT PROJETÉ

0 m

2 m

4 m

10 m

20 m


LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR

CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE


R. DUPLAT - D.P.L.G - A.C.M.H

Ech. 1/200


24



P R E M I E R E T A G E



C O M B L E S H A U T



R E Z - D E - C H A U S S E E




C O M B L E S B A S


TRANCHE FERME

- Désinfection des combles.
- Recouplement par cloisonnement des combles:
 - secteur de la Nef (vaisseau principal et bas-côtés Sud & Nord)
 - secteur du Transept Nord & salles hautes des chapelles Nord).
- Equipement SSI et installation de sûreté
- Equipement électrique et éclairage = Phase concernant uniquement la partie du chœur


| DÉCOUPAGE DE L'OPÉRATION | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|------------|
| E | T | A | P | R |
| 0 m | 5 m | 10 m | 25 m | 50 m |
| LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR | | | | |
| CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE | | | | |
| R. DUPLAT - D.P.L.G - A.C.M.H | | | | Ech. 1/500 |
| | | | | 26 |



P R E M I E R E T A G E



C O M B L E S H A U T



R E Z - D E - C H A U S S E E



C O M B L E S B A S

TRANCHE OPTIONNELLE



- Désinfection des combles.
- Création d'un escalier entre combles bas et hauts ;
- Recouplement par cloisonnement des combles:
 - secteur du chœur
 - secteur de la croisée et du bras Sud du Transept
 - & salles hautes des chapelles Sud).
- Remise en conformité et modernisation des installations électriques de l'ensemble de la Cathédrale

DÉCOUPAGE DE L'OPÉRATION

E T A T P R O J E T E

0 m 5 m 10 m 25 m 50 m


LANDES - AIRE-SUR-L'ADOUR
CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE



ACCES TOITURES

- Echafaudages de pied pour accès aux combles bas
- Echafaudages sur toiture du comble bas pour accès au comble haut

Clôture de chantier en palissade bois hauteur 2,00 m.
Panneaux tôles de fermeture sur une hauteur de 4,00 m. sapine, escalier et ensemble du pied de parapluie avec accès contrôlé par cadenas à code.
Contrôle quotidien pas caméra thermique portative des zones en chantier pendant toute la durée des travaux.
Prévoir remise en état du terrain en fin de chantier.



| I N S T A L L A T I O N S D E C H A N T I E R | | | | |
|---|-------|-----|------------|------|
| P L A N D E M A S S E | | | | |
| E T A T P R O J E T E | | | | |
| 0 m | 2,5 m | 5 m | 10 m | 25 m |
| L A N D E S - A I R E - S U R - L ' A D O U R | | | | |
| C A T H É D R A L E S A I N T - J E A N - B A P T I S T E | | | | |
| R . D U P L A T - D . P . L . G - A . C . M . H | | | Ech. 1/250 | 28 |

