

Type espace :	LOCAUX SPECIFIQUES	Local :	Point de contrôle	Code :	9
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	3	Accessibilité au public :		OUI	
Nombre de postes de travail	1	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	20	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	Vitrage SP15 avec hygiaphone et passe-document sur soubassement béton		
Type :	Porte acier 1/3 plein, 2/3 vitré Serrure bandeau ventouse 2x600kg	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (Cf. Programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Selon proposition du MOE	SO			
REVETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable Circulations : protections murales et des angles sur 1,2m de hauteur par panneau PVC encollé, coloris selon ambiance	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P4 E2/3 C2				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Démontable et acoustique - Selon proposition du MOE, sans être inférieur à 60x60cm		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Robuste	Robuste		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	Tr ≤ 0,7 secondes		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 60 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	LnAT ≤ 38 dB(A) et NR 33		
Renouvellement d'air :	25 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	30 dB ≤ DnT,A,tr ≤ 42 dB		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		

Douche :	NON	Protections solaires :		A déterminer selon exigence de confort thermique	
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :		Plafonnier	
Evier :	NON	Eclairage (lux) :		300 Sur plan de travail : 500	
Vidoir :	NON	Commande :		Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour	
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages		NON	
		Asservissement :		NON	
		Attentes spécifiques :		NON	
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	OUI Report vidéophonie entrée parking annexes + commande d'ouverture des accès véhicules et piétons
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	OUI Report des images de vidéosurveillance de l'entrée piétons à l'annexe et des parkings
PA1 Poste de travail :	1	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	OUI Report des informations générales de l'annexe judiciaire, un retour d'alarme sera prévu mais la vigie est en charge du traitement de l'anti-intrusion
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	OUI	SSI :	OUI Report des informations générales de l'annexe judiciaire vers la vigie
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
Paillason PMR Passe-document Portique de sécurité avec détecteur de métal, magnétomètre, rayon X type aéroport (personne et bagages)			-		
1x FAUT-01 1x BUR-01 1x CAISS-01 1x CORB-01 1x PAT-01			-		

Type espace :	AUDIENCE	Local :	Salle d'audience - Tribunal Judiciaire (dont visioconférence)	Code :	1
Accessibles aux retenus :	OUI				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	pm	Accessibilité au public :		OUI	
Nombre de postes de travail	4	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	30	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	250				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	0,9	Pas de porte sur l'extérieur		
Type :	Rappel : 3 accès à prévoir : public/avocats ; retenus sous escorte ; magistrats Ame pleine Cylindre européen	Ame pleine Serrure électromécanique 1P	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	1			
Finition :	Protection en bas de porte	Contrôle d'accès entrée-sortie			
REVETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U3S P3 E1 C1				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition d du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 45 dB circulation : DnTA ≥ 40 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 60 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 45 dB		
Renouvellement d'air :	30 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES					
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		

Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairement (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	2	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	2	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	Détection de fumée
Attentes spécifiques :	Alarme coup de poing sous le pupitreAlarme coup de poing sous le pupitre				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHE			NON PREVU AU MARCHE		
1x VISIO-02			-		
1x AJ-01 1 x AJ-02 1 x AJ-03 1 x AJ-04 1 x AJ-05 1 x AJ-06			-		

Type espace :	AUDIENCE	Local :	Salle d'audience - Cour d'appel (dont visioconférence)	Code :	2
Accessibles aux retenus :	OUI				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	pm	Accessibilité au public :		OUI	
Nombre de postes de travail	2	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	30	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	400				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	0,9	Pas de porte sur l'extérieur		
Type :	Rappel : 3 accès à prévoir : public/avocats ; retenus sous escorte ; magistrats Ame pleine Cylindre européen	Ame pleine Serrure électromécanique 1P	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	1			
Finition :	Protection en bas de porte	Contrôle d'accès entrée-sortie			
REKETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U3S P3 E1 C1				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 45 dB circulation : DnTA ≥ 38 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 60 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 45 dB		
Renouvellement d'air :	30 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		

Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairement (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	2	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	2	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	Détection de fumée
Attentes spécifiques :	Alarme coup de poing sous le pupitreAlarme coup de poing sous le pupitre				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHE			NON PREVU AU MARCHE		
1x VISIO-02			-		
1x AJ-01 1 x AJ-02 1 x AJ-03 1 x AJ-04 1 x AJ-05 1 x AJ-06			-		

Type espace :	AUDIENCE	Local :	Salle d'audience - Tribunal Administratif (dont visioconférence)	Code :	3
Accessibles aux retenus :	OUI				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	pm	Accessibilité au public :		OUI	
Nombre de postes de travail	2	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	20	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	400				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	0,9	Pas de porte sur l'extérieur		
Type :	Rappel : 3 accès à prévoir : public/avocats ; retenus sous escorte ; magistrats Ame pleine Cylindre européen	Ame pleine Serrure électromécanique 1P	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	1			
Finition :	Protection en bas de porte	Contrôle d'accès entrée-sortie			
REVETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U3S P3 E1 C1				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 45 dB circulation : DnTA ≥ 38 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 60 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 45 dB		
Renouvellement d'air :	30 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		

Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairement (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	2	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	2	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	Détection de fumée
Attentes spécifiques :	Alarme coup de poing sous le pupitreAlarme coup de poing sous le pupitre				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHE			NON PREVU AU MARCHE		
1x VISIO-02			-		
1x AJ-01 1 x AJ-02 1 x AJ-03 1 x AJ-04 1 x AJ-05 1 x AJ-06			-		

Type espace :	BUREAU	Local :	Bureau - Magistrat et greffier TJ	Code :	4
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	2	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	2	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	10	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REKETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U2S P3 E1 C0				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 39 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 30 dB		
Renouvellement d'air :	25 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	2	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	1	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHE			NON PREVU AU MARCHE		
2x FAUT-01 2x BUR-01 2x CAISS-01 1x ARM-02 1x ARM-03			-		
2x PAT-01 2x CORB-01 1x TAB-02 4x CH-01			-		

Type espace :	BUREAU	Local :	Bureau - Magistrat et greffier CA	Code :	5
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	2	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	2	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	10	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REJETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U2S P3 E1 C0				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 30 dB		
Renouvellement d'air :	25 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES					
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	2	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	1	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SOSO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
2x FAUT-01 2x BUR-01 2x CAISS-01 1x ARM-02 1x ARM-03			-		
2x PAT-01 2x CORB-01 1x TAB-02 4x CH-01			-		

Type espace :	BUREAU	Local :	Bureau - Magistrat et greffier TA	Code :	6
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	2	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	2	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	10	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REKETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U2S P3 E1 C0				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 30 dB		
Renouvellement d'air :	25 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES					
WC :	NON	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	NON	Occultation :	Oui		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	2	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	1	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHE			NON PREVU AU MARCHE		
2x FAUT-01 2x BUR-01 2x CAISS-01 1x ARM-02 1x ARM-03			-		
2x PAT-01 2x CORB-01 1x TAB-02 4x CH-01			-		

Type espace :	LOCAUX SPECIFIQUES	Local :	Espace de liaison CRA-Annexe (dont copieur)	Code :	7
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	1	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	1	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	8	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			SO		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REVETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U2S P3 E1 C0				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 30 dB		
Renouvellement d'air :	25 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Local aveugle		
Urinoir :	NON	Occultation :	Non		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence + dimmable		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	Suivant réglementation	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	1	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	1	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
1x FAUT-01 1x BUR-01 1x CORB-01			-		

Type espace :	SANITAIRES	Local :	Sanitaires H/F PMR pour les magistrats / greffiers	Code :	08
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	-				
Effectif maximum :	0	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :		0	
Surface utile (m²) :	4	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	400				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			SO		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REVETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage	Carrelage en partie basse (1,5m) et peinture lavable jusqu'au plafond sur cloisonnement hydrofuge	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Démontable, avec traitement acoustique et résistant à l'humidité		
Caractéristiques :	Revêtement anti-dérapant	Prévoir renforts dans les cloisons pour équipements PMR ou équipement sanitaire suspendu	Dalles 60cm x 60cm		
Plinthes	Plinthes sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE			ACOUSTIQUE		
T° été (°C) :	Non contrôlée	Atténuation entre locaux :	-		
T° hiver (°C) :	19°C continu	Réverbération :	-		
Régulation :	constant non modifiable	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	-		
Renouvellement d'air :	30m³/h + 15 xNb de d'appareils sanitaires	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES			ECLAIRAGE NATUREL		
WC :	OUI	Eclairage naturel :	Facultatif		
Urinoir :	OUI	Occultation :	NON		
Douche :	NON	Protections solaires :	NON		

Lavabo :	OUI	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairement (lux) :	200		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	SO		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	SO		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	SO	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	Attentes pour sèche mains				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
1x POUB-WC-01 1x POUB-WC-02			-		
Ensemble des équipements sanitaires fixes prévus au programme			-		
Ensemble des accessoires prévus au programme					

Type espace :	LOCAUX SPECIFIQUES	Local :	Salle d'accueil pour le public et les avocats	Code :	10
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	0	Accessibilité au public :		OUI	
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	20	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	400				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REKETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage	Peinture satinée lessivable	Selon proposition du MOE		
Classement UPEC :	U4 P3 E2 C1				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Robuste, soigné	Robuste, soigné	Robuste, soigné		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	26°C	Atténuation entre locaux :			
T° hiver (°C) :	19°C (abaissement à 16°C en inoccupation)	Réverbération :		-	
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :		L'n,T,w ≤ 63 dB	
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :			
Renouvellement d'air :	25m3/h/pers avec un minimum de 0,5 vol/h	Isolement vis-à-vis extérieur :		Suivant arrêté du 23 juillet 2013	
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	non	Eclairage naturel :		Exigé	
Urinoir :	non	Occultation :		Oui	
Douche :	non	Protections solaires :		A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)	
Lavabo :	non	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	non	Type :		Plafonnier	
Evier :	non	Eclairement (lux) :		300	
Vidoir :	non	Commande :		Détection de présence	
Attentes spécifiques :	non	Protections des éclairages		SO	
		Asservissement :		SO	
		Attentes spécifiques :		SO	

COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	SO	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	OUI
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
4x CH-ACC-01 1x POST-01 1x BANQU-01 RAY-POLY-01 1x TABLEAU-02			-		

Type espace :	<i>SANITAIRES</i>	Local :	Sanitaires H/F PMR pour le public et avocats	Code :	11
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	-				
Effectif maximum :	0	Accessibilité au public :	OUI		
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :	0		
Surface utile (m²) :	4	Hauteur libre min. (m) :	2,6		
Charge d'exploitation (daN/m²) :	400				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			SO		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REJETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage	Carrelage en partie basse (1,5m) et peinture lavable jusqu'au plafond sur cloisonnement hydrofuge	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Démontable, avec traitement acoustique et résistant à l'humidité		
Caractéristiques :	Revêtement anti-dérapant	Prévoir renforts dans les cloisons pour équipements PMR ou équipement sanitaire suspendu	Dalles 60cm x 60cm		
Plinthes	Plinthes sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE			ACOUSTIQUE		
T° été (°C) :	Non contrôlée	Atténuation entre locaux :	-		
T° hiver (°C) :	19°C continu	Réverbération :	-		
Régulation :	constant non modifiable	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	-		
Renouvellement d'air :	30m³/h + 15 xNb de d'appareils sanitaires	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES			ECLAIRAGE NATUREL		
WC :	OUI	Eclairage naturel :	Facultatif		
Urinoir :	OUI	Occultation :	NON		
Douche :	NON	Protections solaires :	NON		
Lavabo :	OUI	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairement (lux) :	200		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	SO		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	SO		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	SO	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	Attentes pour sèche mains				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
1x POUB-WC-01 1x POUB-WC-02			-		
Ensemble des équipements sanitaires fixes prévus au programme technique			-		
Ensemble des accessoires prévus au programme			-		

Type espace :	BUREAU	Local :	Salle de replis police	Code :	12
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	4	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	10	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REJETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P3 E2 C1				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 30 dB		
Renouvellement d'air :	30 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Facultatif		
Urinoir :	NON	Occultation :	Facultatif		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairement (lux) :	300		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence – Dimmable		

Attentes spécifiques :	Attente pour distributeurs boissons chaudes et froides	Protections des éclairages		NON	
		Asservissement :		NON	
		Attentes spécifiques :		NON	
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	Attente pour distributeurs boissons chaudes et froidesAttente pour distributeurs boissons chaudes et froides				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
2x TAB-CONV-01 6x TAB-CONV-02			-		

WC :	non	Eclairage naturel :	Exigé		
Urinoir :	non	Occultation :	Oui		
Douche :	non	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	non	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	non	Type :	Plafonnier		
Evier :	non	Eclairement (lux) :	300		
Vidoir :	non	Commande :	Détection de présence et programmation horaire		
Attentes spécifiques :	non	Protections des éclairages	SO		
		Asservissement :	SO		
		Attentes spécifiques :	SO		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise antivandale ménage + 1 prise complémentaire antivandale par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	SO	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	OUI
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	OUI
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	OUI	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
4x BANC-AR-01			-		

Type espace :	<i>SANITAIRES</i>	Local :	Sanitaires H/F PMR pour les retenus	Code :	14
Accessibles aux retenus :	OUI				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	-				
Effectif maximum :	0	Accessibilité au public :	NON		
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :	1		
Surface utile (m²) :	3	Hauteur libre min. (m) :	2,6		
Charge d'exploitation (daN/m²) :	400				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Ouverture vers l'extérieur, pas de serrure, pas de possibilité d'enfermement à l'intérieur	SO	MENUISERIES EXTERIEURES SO		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REKETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage	Carrelage en partie basse (1,5m) et peinture lavable jusqu'au plafond sur cloisonnement hydrofuge	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Plaque très haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé Surface plane, lisse, neutre, très rigide, résistante aux charges, classement au feu M0, affaiblissant phonique, applicable en locaux humides (régulateur hygrométrique).		
Caractéristiques :	Revêtement anti-dérapant	Prévoir renforts dans les cloisons pour équipements PMR ou équipement sanitaire suspendu	Selon proposition du MOE		
Plinthes	Plinthes sur le pourtour antidérapant				
TRAITEMENT D'AMBIANCE			ACOUSTIQUE		
T° été (°C) :	Non contrôlée	Atténuation entre locaux :	-		
T° hiver (°C) :	19°C continu	Réverbération :	-		
Régulation :	constant non modifiable	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	-		
Renouvellement d'air :	30m³/h + 15 xNb de d'appareils sanitaires	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES			ECLAIRAGE NATUREL		
WC :	OUI	Eclairage naturel :	Local aveugle		

	WC à poser au sol pour montage en traversée de cloison pour gaine technique. Réhaussement PMR Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Bouton poussoir type PR				
Urinoir :	NON	Occultation :	NON		
Douche :	NON	Protections solaires :	NON		
Lavabo :	OUI Lavabo à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique. Avec plan intégré. Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, évacuation cachée. Compatible PMR Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison Bec fixe chrom	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier étanche		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	200		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence		
Attentes spécifiques :	Surdimensionnement des réseaux EU/EV de 30% Pente supérieure à 2%	Protections des éclairages	OUI Protections antivandales		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	SO		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	SO	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
1x POUB-WC			-		
Ensemble des équipements sanitaires fixes prévus au programme			-		
Ensemble des accessoires prévus au programme			-		

Fiche 15

Douche :	NON	Protections solaires :		NON	
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier antivandale		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	300 Sur plan de travail : 500		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence – Dimmable par bouton poussoir sur dérogation		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	Anti-arrachement Visserie anti-vandale Absence d'éléments saillants		
		Asservissement :	SO		
		Attentes spécifiques :	SO		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	Suivant réglementation	PAB 3 VIDEO :	1	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	Alarme coup de poing sous le tableAlarme coup de poing sous le table				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
VISIO-02			-		
1x BUR-01			-		
3x CH-01			-		
1xPAT-01			-		

Type espace :	BUREAU	Local :	Salle de replis avocats/interprètes	Code :	16
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	Voir descriptif dans le programme				
Effectif maximum :	4	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	10	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental)		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REJETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame teinté dans la masse	Peinture satinée lavable	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P3 E2 C1				
Finition :	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE	Selon proposition du MOE		
Caractéristiques :	Soigné, robuste	Soigné, robuste	Soigné, robuste, traitement acoustique		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE		ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Température de consigne : 26°en occupation	Atténuation entre locaux :	DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB		
T° hiver (°C) :	Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C	Réverbération :	0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	Lnat ≤ 30 dB		
Renouvellement d'air :	30 m³/h/occupant	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES		ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON	Eclairage naturel :	Facultatif		
Urinoir :	NON	Occultation :	Facultatif		
Douche :	NON	Protections solaires :	A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental)		
Lavabo :	NON	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	300		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence – Dimmable par bouton poussoir sur dérogation		
Attentes spécifiques :	Attente pour distributeurs boissons chaudes et froides	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	NON
Attentes spécifiques :	Attente pour distributeurs boissons chaudes et froidesAttente pour distributeurs boissons chaudes et froides				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHE			NON PREVU AU MARCHE		
2x TAB-CONV-01 6x CH-CONV-02			-		

Type espace :	LOCAUX TECHNIQUE		Local :	Local Sous-répartiteur pour Salle d'audience (1 baie)	Code :	17 / 18
Accessibles aux retenus :	NON					
CARACTERISTIQUES GENERALES						
Description :	-					
Effectif maximum :	0		Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	0		Nombre de locaux du même type :		2	
Surface utile (m²) :	4		Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	500					
ACCES - MENUISERIES						
	PRINCIPAL		SECONDAIRE		MENUISERIES INTERIEURES	
Passage libre (m) :	0,90		SO		SO	
Type :	Ame pleine, 3P Serrure électromécanique		SO		MENUISERIES EXTERIEURES	
					SO	
Nombre de vantaux :	1		SO			
Finition :	Stratifié, phonique		SO			
REVETEMENTS						
	SOLS		MURS		PLAFONDS	
Type :	Faux-plancher technique 20 cm de hauteur		Remontée en plinthe formant gorge sur le pourtour du plancher, antidérapant		Faux-plafond	
Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2					
Finition :	Selon proposition du MOE		Dur et lessivable sur 1,20 m en soubassement Peinture satinée lessivable au-dessus		Démontable	
Caractéristiques :	Anti-poussière et anti-statique		Selon proposition du MOE		Dalles 60cm x 60cm	
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints					
TRAITEMENT D'AMBIANCE			ACOUSTIQUE			
T° été (°C) :	Entre 23 et 26 °C en été		Atténuation entre locaux :		-	
T° hiver (°C) :	Entre 20 et 24 °C en hiver		Réverbération :		Suivant niveau sonore	
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne		Bruit de choc :		L'n,T,w ≤ 63 dB	
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE		Bruit d'équipement :		Lnat ≤ 30 dB	
Renouvellement d'air :	1 vol/h		Isolement vis-à-vis extérieur :		Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)	
PLOMBERIE SANITAIRES			ECLAIRAGE NATUREL			
WC :	NON		Eclairage naturel :		Local aveugle	
Urinoir :	NON		Occultation :		NON	
Douche :	NON		Protections solaires :		NON	
Lavabo :	NON		ECLAIRAGE ARTIFICIEL			
Siphon de sol :	NON		Type :		Plafonnier	

Evier :	NON	Eclairage (lux) :	200		
Vidoir :	NON	Commande :	Détection de présence		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 Prise ménage + 1 prise supplémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :	Interphonie /vidéophonie :	NON	
PC 10/16 A+T étanche	NON	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	OUI	SSI :	Détection de fumée
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
Baies informatiques			-		

Type espace :	LOCAUX SUPPORT	Local :	Local Entretien	Code :	19
Accessibles aux retenus :	NON				
CARACTERISTIQUES GENERALES					
Description :	-				
Effectif maximum :	0	Accessibilité au public :		NON	
Nombre de postes de travail	0	Nombre de locaux du même type :		1	
Surface utile (m²) :	4	Hauteur libre min. (m) :		2,6	
Charge d'exploitation (daN/m²) :	350				
ACCES - MENUISERIES					
	PRINCIPAL	SECONDAIRE	MENUISERIES INTERIEURES		
Passage libre (m) :	0,90	SO	SO		
Type :	Ame pleine Cylindre européen	SO	MENUISERIES EXTERIEURES		
			SO		
Nombre de vantaux :	1	SO			
Finition :	Stratifié, phonique	SO			
REVETEMENTS					
	SOLS	MURS	PLAFONDS		
Type :	Carrelage en grès cérame fin vitrifié (très faiblement poreux) ou grès étiré (porosité moyenne)	Plinthe à gorge sur le pourtour, antidérapant	Faux-plafond		
Classement UPEC :	U4 P3 E3 C2				
Finition :	Selon proposition du MOE	Dur et lavable sur 1,2m en soubassement Peinture satinée lessivable au-dessus	Démontable et acoustique		
Caractéristiques :	Non émaillés et non polis, non-glissant et anti-dérapant	Selon proposition du MOE	Dalles 60cm x 60cm		
Plinthes	Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints				
TRAITEMENT D'AMBIANCE			ACOUSTIQUE		
T° été (°C) :	Non-contrôlé	Atténuation entre locaux :	-		
T° hiver (°C) :	19° minimum constant	Réverbération :	-		
Régulation :	DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne	Bruit de choc :	L'n,T,w ≤ 63 dB		
Mode de traitement :	Selon proposition du MOE	Bruit d'équipement :	-		
Renouvellement d'air :	1 vol/h	Isolement vis-à-vis extérieur :	Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A)		
PLOMBERIE SANITAIRES			ECLAIRAGE NATUREL		
WC :	NON	Eclairage naturel :	Facultatif		
Urinoir :	NON	Occultation :	NON		
Douche :	NON	Protections solaires :	NON		
Lavabo :	OUI	ECLAIRAGE ARTIFICIEL			

Siphon de sol :	NON	Type :	Plafonnier		
Evier :	NON	Eclairage (lux) :	200		
Vidoir :	OUI	Commande :	Détection de présence		
Attentes spécifiques :	NON	Protections des éclairages	NON		
		Asservissement :	NON		
		Attentes spécifiques :	NON		
COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES					
PC 10/16 A+T :	1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m²	PAB 2 WIFI :		Interphonie /vidéophonie :	NON
PC 10/16 A+T étanche	SO	PAB 3 VIDEO :	0	Vidéosurveillance :	NON
PA1 Poste de travail :	0	Sonorisation :	NON	Anti-intrusion :	NON
PA1 Impres./réunion :	0	Contrôle d'accès :	NON	SSI :	Détection de fumée
Attentes spécifiques :	SO				
EQUIPEMENTS					
PREVU AU MARCHÉ			NON PREVU AU MARCHÉ		
RAY-POLY-01			-		