

NOMENCLATURE

REP	DESIGNATIONS + CARACTERISTIQUE	MARQUE	TYPE	Nb
A	DIFFUSEUR + REGISTRE + PLENUM Ø250	AMENOTHERM	C210	18
B	GRILLE GENRE AIRLINES	AMENOTHERM	700x700	1
C	GRILLE	AMENOTHERM	3M0 24/24	2
S2	DIFFUSEUR + REGISTRE + PLENUM Ø125	AMENOTHERM	CM 115	6
S5	DIFFUSEUR + REGISTRE + PLENUM Ø515	AMENOTHERM	CM 1110	7
R6	REGISTRE		Ø200	1
R7	REGISTRE		Ø250	2
BT1	BATERIE TERMINALE ELECTRIQUE D:341mm Ø250	RICA	BTGR 250/1	1
BT2	BATERIE TERMINALE ELECTRIQUE D:126mm Ø160	RICA	BTGR 160/1	2
BT3	BATERIE TERMINALE ELECTRIQUE D: 94mm Ø160	RICA	BTGR 160/3	3
RD1	RADIATEUR EQUIPES (2 AVEC ROB THERMO) L=2000	ACOVA	CLXD 211	4
RD2	RADIATEUR EQUIPES (2 AVEC ROB THERMO) L=1700	ACOVA	V LX 86	1
RD3	RADIATEUR EQUIPES (2 AVEC ROB THERMO) L=1700	ACOVA	V LX 86	1
RD4	RADIATEUR EQUIPES (2 AVEC ROB THERMO) L=1340	ACOVA	MX 2000	1
VC39G	VENTILO CONVECTEUR EQUIPE 2200W GAUCHE	ACOVA	MX 2000	1
CCF7	CLAPET COUPE FEU Ø250	ALDES	VRP1	1
CCF15	CLAPET COUPE FEU Ø630	ALDES	VRP1	1
VCF96	VOLET COUPE FEU Ø60x600	ALDES	VRP1	1
P	BOUTEILLE DE PURGE Ø32 COMPRENANT			2
	ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE DN15	BR	1061	4
	PURGEUR AUTOMATIQUE	BR		2
	REGULATION VC			1
	TE DE REGLAGE DN15	BR		7
	TE DE REGLAGE DN20	BR		1
	ROBINET BOISSEAU SPHERIQUE DN20	BR	1061	2

LEGENDE

+R	REGLAGE A PREVOIR
S=	SOUFFLAGE EN m3/h
I=	EXTRACTION EN m3/h
R=	REPRISE EN m3/h
AN=	AIR NEUF EN m3/h
T=	TRANSFERT EN m3/h
	GAINE STAFF HORS LOT
	FLOCCAGE COUPE FEU SUR GAINE TOLE AU PRESENT LOT
	CLAPET COUPE FEU NORMALEMENT OUVERT
	CLAPET COUPE FEU NORMALEMENT FERME

NOTA:
- CE PLAN EST VALABLE POUR LES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION UNIQUEMENT
- Les gaines en mm par rapport au niveau fini du local concerné et en mGP
- les cotes sont en mm
- la représentation graphique du plan est réalisé vue par dessus
- l'implémentation exacte des diffuseurs sera réalisée en fonction du calage du faux plafond
- pour la mise en œuvre des équipements, voir le plan N° CL 407
- pour la vue en plan général voir plan N° CL 1Z 401
- les gaines S et R sont calorifugées 25mm sauf flocage
- les tuyauteries sont calorifugées EG 30mm EC 40mm

NOTA :

TOUR ESPLANADE 1 PLACE CARPEAUX 92 925 PARIS LA DEFENSE		BUREAU DE CONTROLE	
MAITRE D'OUVRAGE	MAITRE D'OEUVRE		
TS TOUR ESPLANADE HOLDING SAS 46-51 Avenue Georges V 75 008 Paris			
		DESIGNATEUR	
		JLCB 1 rue du coin des Vignes 78 970 Les Clayes sous Bois Tél. : 01 78 78 73 49 Fax : 01 78 78 73 77	
		Ref. : 101 598	

PLAN DE CLIMATISATION

LOT CVC		N° DU PLAN		I2 D404 B	
CLIMATISATION REZ DE RUE +2 ZONE D					
Date :	13/01/2013	Dessiné par :	CG	Etage :	RR2
Echelle :	1/5ème	Vérifié par :	JL		

Nb	Date	Designation
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

MODIFICATION