

0					
Matériel		Auto 0-1	Manu 0-1	Compteur horaire	
				compr 1	compr2
Groupe Froid	1				
	2				
	3				
Pompes de charge	1				
	2				
	3				
Pompes dry cooler	1				
	2				
	3				
Pompes CTA 99,80 (Z 4)	1				
	2				
Pompes CTA 119,05 (Z 1)	1				
	2				
Pompes Onduleurs	1				
	2				
Pompes zone 9	1				
	2				
Températures		lecture supervision °C		lecture sur place °C	Pression (b)
Réserve tampon	Entrée primaire				2,4
	Sortie primaire				
	Départ secondaire				
Circuit onduleurs	Retour				
Circuit CTA 99,05 (Z 4)	Retour				
Circuit CTA 119,05 (Z 1)	Retour				
Circuit zone 9	Retour				
Matériel			%	Compteur horaire	
Dry-cooler 1	T° Départ				
	T° Retour				
Dry-cooler 2	T° Départ				
	T° Retour				
Dry cooler 3	T° Départ				
	T° Retour				
Desemboueur					

T:\TE\CENTRALE\CLIM\Fiches relevés\Hebdo 2021-00-00.xls