

CRNA/Est	Titre	CCTP relatif au marché d'entretien des installations de climatisation et de chauffage du CRNA-Est et du centre déporté radio de Trigny	Version	5.0
			Date	Septembre 2021

## Annexe 5 : Paramètres d'ambiance des salles du CRNA/Est

Paramètres de température et d'hygrométrie par type de local:

Zone	Locaux	Hiver (T° < 21°C)		Été (T° > 21°C)	
		T°	Humidité	T°	Humidité
1	Salle de contrôle	22 ± 2 °C	45 ± 10 %	22 ± 1 °C	50 ± 10 %
4	Salle technique	20 ± 2 °C	45 ± 10 %	22 ± 1 °C	50 ± 10 %
4	Salle informatique	22 ± 2 °C	45 ± 10 %	21 ± 2 °C	50 ± 10 %
6	Restaurant	23 ± 1,5°C	Non contrôlée	25 ± 1 °C	Non contrôlée
2	Salle de conférence	20 ± 1,5°C	Non contrôlée	21 à 26 °C	Non contrôlée
3, 5, 7, 8, 9	Bureaux	20 ± 1°C	Non contrôlée	Non contrôlée	Non contrôlée
6	Gymnase	20 ± 1,5°C	Non contrôlée	Non contrôlée	Non contrôlée
4	Direction	23 °C	Non contrôlée	23 °C	Non contrôlée
Divers	Circulation et dégagements jardin d'hiver	+ 0°C 20°C - 1,5°C	Non contrôlée	Non contrôlée	Non contrôlée
Locaux modulaires	Locaux modulaires	22 ± 2°C	Non contrôlée	22 ± 2°C	Non contrôlée
3	Magasins et ateliers	+ 0°C 18°C - 1,5°C	Non contrôlée	Non contrôlée	Non contrôlée
8	Hall d'entrée	19 °C	Non contrôlée	27 °C	Non contrôlée
8	Amphithéâtre	22 °C	Non contrôlée	26,5 °C	Non contrôlée
9	Salle de simulation	20 °C	Non contrôlée	20 à 26 °C	Non contrôlée