


Calorifuge dans locaux technique : 25mm  
Calorifuge Change-Over : 25mm  
Calorifuge AN/Rejet : 50mm

Légende: Classique



## Aménagement global et restructuration du centre universitaire de Tarn et

## Garonne

**MAÎTRE D'OUVRAGE**  
Conseil départemental de Tam et Garonne  
100 Bd Hubert Gouze - BP 782  
82013 MONTAUBAN CEDEX

**MANDATAIRE**  
**COGEMIP**  
54 Bd de l'Embouchure - BP 2414  
31086 TOULOUSE CEDEX 02

K			
J			
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C	06/09/79	MALABAR NIVAS	V/M
B	18/03/73	PAN ARUNIMA	V/M
A	19/03/79	POO ANITHA	V/M
Date	DESCRIPTION		
Name			Mobile Number

**GCM CLIMATER**  
375 avenue d'Ellipses  
82000 Montauban  
Tél: 05.63.65.00.22

**Bureau d'études F&H**  
20 rue Nordreau  
31000 Toulouse  
Tél: 05.63.65.00.10

## PLAN RESEAUX - TOITURE

Prize	Emetour	Specialts	Lot	Balment	Niveau	Type	Index
EXE	F&H	CVC	-	Innovation	TOIT	RSX	B