

AGENCE : IC LIMOGES

Votre interlocuteur Apave : Laurent MAUMY

Email : laurent.maumy@apave.com

Tél : 0616470641

SGAMI SUD OUEST

A l'attention de : Sebastien DUPUY

Email : sebastien1.dupuy@interieur.gouv.fr

## TRANSFORMATION D'UN BATIMENT EN SOUTE A MUNITION A L'ECLPN DE LIMOGES – LIMOGES

## 1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + P1 + STI

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les immeubles du secteur tertiaire et industrie

EXIGENCES/LOCALISATION	AVIS
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES - Décret n°2010-1017 du 30/08/2010	F
CONCEPTION ET REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (Section 2)	
Interconnection des masses et coupure automatique (R4215-3 §2)	F

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
Voisinage avec domaine de tension supérieur (R4215-4)	HM		
Tenue aux surintensités des matériels et des canalisations électriques (R4215-6)	F		
Dispositifs de sectionnement (R4215-7)	S	N°E13 - 1	Rappel en schéma TN l'alimentation des circuits terminaux des locaux à risque incendie BE2 est à réaliser par des disjoncteurs différentiels.
Coupure d'urgence (R4215-8)	F		
Canalisations/mode de pose (R4215-9)	F		
Adaptation à la tension (R4215-11)	F		
Risques d'incendie (R4215-12)	S	N°E17 - 1	Les éventuels locaux présentant ce risque sont à définir.
Risques d'explosion (R4215-12)	S	N°E18 - 1	Les éventuels locaux présentant ce risque sont à définir.
Locaux ou emplacements de service électrique (R4215-13)	HM		
Normes obligatoires (R4215-14)	F		
Conformité de l'appareillage (R4215-16)	F		
Eclairage de sécurité (R4215-17)	F		

*Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet*

## 2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
n°E7-1	PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES COURANTS ELECTRIQUES	

### 3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

#### GENESIS GROUP

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		CCTP et plan d'implantation électricité	10/07/2025

### 4. DIFFUSION

#### DESTINATAIRE PRINCIPAL :

SGAMI SUD OUEST  
SEBASTIEN DUPUY  
sebastien1.dupuy@interieur.gouv.fr

#### DESTINATAIRES EN COPIE :

SGAMI SUD-OUEST  
Cécile LE HELLAY  
cecile.le-hellay@interieur.gouv.fr

GENESIS GROUP  
Laurent VAUJOUR  
lvaujour@genesis-group.fr