Bureau 16
HSFP335

Bureau 17
HSFP335

Bureau 18
HSFP335

Bureau 19
HSFP335

Dégagement 08
HSFP335

Dégagement 09
HSFP350

COUR

CHAINE
CORRECTIONNELLE

Bureau 20
HSFP330

Bureau 21
HSFP330

Bureau 22
HSFP330

Bureau 23
HSFP330

Attente
215HSFP330

Dégagement 10

Dégagement 11
HSFP330

Dégagement 06
632,75
NGF

porte existante
à retourner

Dégagement 05

Sanitaires 02
HSFP250

Rangement 03

Bureau 06
HSFP280

Dégagement 04
HSFP280

banque d'accueil

Bureau 08
HSFP280

Bureau 07
HSFP280

VIDE

Unité murale
Pfr = 2000 W

Dégagement 12

Bureau 26
HSFP335

Bureau 27
HSFP335

Dégagement 14

Sanitaires 04
HSFP250

Raccordement sur réseau existant
Interposition d'un siphon grande garde d'eau

Bureau 25
HSFP335

Bureau 28
HSFP335

HSFP270

229
Photocopie
HSFP250

Bureau 24
HSFP335

Bureau 29
HSFP335

HSFP335

Dégagement 15
HSFP260

Raccordement sur réseau existant
Interposition d'un siphon grande garde d'eau

Dégagement 13
HSFP360

Dégagement 01
HSFP260

Sanitaires 01

Bureau 02
HSFP280

Bureau 01
HSFP280

Dégagement 03

Dégagement 02
HSFP260

Bureau 05
HSFP280

Bureau 04
HSFP280

Bureau 03
HSFP280

Rangement 02
242
HSFP280

Rangement 01
244

Elec.

Cassette 600x600
Pfr = 2000 W
Qmin =390m³/h

Cassette 600x600
Pfr = 2000 W
Qmin =360m³/h

Cassette 600x600
Pfr = 2000 W
Qmin =380m³/h

Cassette 600x600
Pfr = 3000 W
Qmin =420m³/h

Cassette 600x600
Pfr = 1500 W
Qmin =390m³/h

Cassette 600x600
Pfr = 1500 W
Qmin =380m³/h

Cassette 600x600
Pfr = 1500 W
Qmin =390m³/h

Th. A.

Rgt

CF1h

PF1/2h

AL:94

AL:117

EP

2024.045.1

Relamping et Climatisation

PALAIS DE JUSTICE
1 BOULEVARD DE GUIZARD
12000 RODEZ

Maître d'ouvrage
Ministère de la Justice
Les Echelles de la ville
2 place Paul BE - 34967 MONTPELLIER Cedex 2

MAITRISE D'OEUVRE
BET IN.S.E. - Agence de Rodez
132 Rue Marc Robert
12850 - Onet le chateau
Tel : 05 65 77 31 00
Mail : rodez@inse.fr

MAITRE D'OEUVRE

ECONOMISTE

ACOUSTICIEN

RAFRAICHISSEMENT
R+2

Echelle : 1: 50
Dessiné par : JB A

Dessiné le : Juillet 2025
Vérifié par : M G

Indice	Date	Dess.	Modifications

DCE

INSE
INGENIERIE
STRUCTURES
ENERGIE

SIEGE SOCIAL : 132 Rue Marc Robert 12850 ONET LE CHATEAU — Tel 05 65 77 31 00 Fax 05 65 67 26 59 rodez@inse.fr
AGENCE DE MENDE : 27 avenue Jean MOULIN 48000 MENDE — Tel. 04 66 49 28 59 Fax 04 66 49 28 61 mende@inse.fr
AGENCE DE MILLAU : E-mail: philippe.tondini@inse.fr — Tel. 06 88 43 09 26

A0