



**Ancienne crèche Cassini
Réaménagement du 1^{er} étage**

D.C.E.

C.C.T.P.

LOT N° 05 : Revêtements de sols

Maîtrise d'ouvrage et Maîtrise d'œuvre
AP-HP.CENTRE UNIVERSITE DE PARIS CITE
123 Bd de Port Royal – 75679 PARIS CEDEX 14
Tel : 01 58 41 13 56 - Fax : 01 58 41 13 30

Juin 2025

LOT N° 05 "REVÊTEMENTS DE SOLS"

1	CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
2	GENERALITES.....	4
2.1	DOCUMENTS DE REFERENCE.....	4
2.2	REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE.....	5
2.3	CONTENU DES PRIX.....	6
2.4	PRESCRIPTIONS COMMUNES.....	6
2.5	MARQUES	7
2.6	DOCUMENTS ECHANTILLONS ET PROTOTYPES.....	8
2.7	RECEPTION DES SUPPORTS	8
2.8	COORDINATION INTER-ENTREPRISES.....	8
2.9	GARANTIE – ASSISTANCE TECHNIQUE DES FABRICANTS.....	9
	3.9.1 A Garantie décennale d'étanchéité.....	9
	3.9.1 B Assistance technique des fabricants.....	9
	3.9.1 C Formation des poseurs	9
3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.....	10
3.1	MISE EN ŒUVRE.....	10
	4.1 A Préparation des supports	10
3.1	B TRAITEMENT DES FISSURES DU SUPPORT	10
3.2	NETTOYAGE ET PROTECTION	10
	3.2.1 Sujétions diverses.....	10
3.3	PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES/MATERIAUX SOLS SOUPLES.....	10
	4.3.1 Colle.....	10
	3.3.2 Mise en œuvre des revêtements en lés.....	10
3.4	CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES FINIS	10
	4.4.1 Niveau des sols finis	10
	4.4.2 Tolérance de pose	11
	4.4.3 Prescriptions diverses.....	11
	3.4.4 raccords	11
	4.4.5 Nettoyage – Protection des ouvrages.....	11
	4.4.6 Joint de fractionnement	11
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX.....	12
4.1	GENERALITE SUR L'ACCES AU CHANTIER.....	12
4.2	TRAVAUX PREPARATOIRES	12
4.3	REVETEMENT EN SOLS SOUPLES.....	12
4.4	PLINTHES.....	13
4.5	BANDES PODOTACTILES ET CONTRASTE VISUEL ESCALIERS	13
5	TABEAU DES FINITIONS	14

1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot ont pour objet la fourniture et la mise en œuvre des matériaux liés aux travaux de **Réaménagement du 1^{er} étage de l'ancienne crèche Cassini**.

Les travaux, tels qu'ils sont définis dans les chapitres qui suivent, comprennent pour le principe :

- Sols souples PVC
- Les mortiers de ciment et diverses colles
- Etc...

L'ensemble réalisé conformément aux prescriptions du présent document.

2 GENERALITES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de revêtement sont soumis aux prescriptions, normes et règlements ci-après (liste non limitative) :

- DTU n° 20.1, applicable aux travaux d'ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs
- Cahier des clauses techniques - Norme expérimentale P 10.202.1 – avril 1994
- Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale XP P 10.202.1/A1 – décembre 1995
- Amendement A2 au Cahier des Clauses Techniques - Norme expérimentale XP P 10.202.1/A2 – décembre 1999
- Règles de calcul et dispositions constructives minimales - Norme expérimentale P 10.202.2 – avril 1994
- Amendement A1 aux règles de calcul et dispositions constructives minimales - Norme expérimentale XP P 10.202.2/A1 – décembre 1995
- Amendement A2 aux règles de calcul et dispositions constructives minimales - Norme expérimentale XP P 10.202.2/A2 – décembre 1999
- Annexe : guide pour le choix des types de murs de façade en fonction du site - Norme expérimentale P 10.202.3 – avril 1994
- Amendement A1 au guide - Norme expérimentale XP P 10.202.3/A1 – décembre 1995
- DTU n° 26.2, applicable aux travaux de chapes et dalles à base de liants hydrauliques
- Cahier des Clauses Charges - Norme homologuée NF P 14.201.1 – mai 1993
- Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NFP 14.201.2 – mai 1993
- Amendement A1 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 14.201.1/A1 – décembre 1998
- Amendement A2 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 14.201.1/A2 – octobre 2000
- Amendement A3 au Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 14.201.1/A3 – décembre 2003
- DTU n° 26.2/52.1, applicable aux travaux de mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage
- Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 61.203 – décembre 1993
- DTU n° 52.1, applicable aux travaux de revêtements de sol scellés
- Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 61.202.1 – décembre 1993
- Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 61.202.2 – décembre 1993
- DTU n° 53.2, applicable aux revêtements de sol plastique collés
- Cahier des Clauses Techniques - Norme homologuée NF P 62.203.1 – mai 1993
- Cahier des Clauses Spéciales - Norme homologuée NF P 62.203.2 – mai 1993
- DTU n° 55.2, applicable aux revêtements muraux
- Cahiers du CSTB
- Les normes AFNOR

- Fascicule 286, 50.02 extrait n° 35 – Préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sol minces
- Fascicules 1005 – 1006 – 1200 : Les Cahiers des Directives Communes pour agrément des revêtements de sol UEATC
- Cahier 1504 : Nouveau classement UPEC des locaux et des revêtements de sol
- Les recommandations professionnelles UEATC pour l'agrément des colles
- Les CPT du CSTB concernant les revêtements de sol et revêtements muraux intérieurs collés
- Les Avis Techniques du CSTB pour tous les matériaux et procédés entrant dans les travaux du présent lot
- Les prescriptions de mise en œuvre des fabricants pour tous les matériaux pour lesquels elles existent
- Devront également être respectés :
 - Les prescriptions des fabricants auxquels il pourra être demandé une assistance technique concernant les modes de pose, les divers produits et les finitions.
 - Les revêtements de sol non traditionnels feront l'objet d'un Avis Technique.
 - Règlement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U.
 - Règlements de sécurité et de protection contre l'incendie des bâtiments recevant du public
 - Recommandations et exigences de mise en oeuvre des fabricants de matériaux et équipements
 - Code du travail, hygiène, sécurité et conditions de travail, hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies

La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tout document d'ordre réglementaire applicable aux travaux du présent lot.

2.2 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

- Règlement de sécurité (ERP) applicable aux établissements de type U
- Code de la Construction et de l'Habitation
- Protection contre l'incendie, Classification des matériaux - Articles R.121.1 à R.121.13
- Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public Articles L.123.1 et L0123.2
- Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public Articles R.123.1 à R.123.55
- Code du Travail – Hygiène, sécurité et condition de travail – Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Prévention des incendies, évacuation - Articles R.232.12 à R232.12.22
- Mesures d'application – Dispositions générales - Articles R.232.14 et R.232.14.1
- Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail – Prévention des incendies, évacuation – Articles R.235.4 a R.235.4.17
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public , complété et modifié par les arrêtés du 29/07/2003 et 13/01/2004
- Articles GN1 à GN14 – dispositions applicables à tous les établissements recevant du public
- Articles GE1 à GE9 – dispositions applicables aux établissements des quatre premières

catégories – dispositions générales – contrôles et vérifications

- Articles CO1 à CO57 – dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories – dispositions générales – construction
- Articles AM1 à AM19 – dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories – dispositions générales – aménagements intérieurs, décorations et mobilier
- Articles U1 à U50 – dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories – dispositions particulières – établissements de soins
- Circulaire DH/S12 n° 4 du 27 janvier 1994 relative à la sécurité incendie dans les établissements de santé
- La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tous documents d'ordre réglementaire applicables aux travaux du présent lot ; tous ces documents, bien que non joints au dossier, seront considérés comme étant contractuels et respectés comme tels.

2.3 CONTENU DES PRIX

Outre les prévisions particulières contenues dans chaque article, l'entrepreneur titulaire du présent lot devra :

- Tous les transports, chargements, déchargements et manutentions des matériels à pied d'œuvre, par tous moyens appropriés
- Tous dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux
- Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires à l'exécution des ouvrages (plâtelages, échafaudage, planchers de travail, etc...), leur montage, leur pose et dépose
- Les mouvements de stock dans chaque corps de bâtiment et à chaque niveau, si nécessaire
- Les préparations nécessaires des supports existants en vue de la pose des matériaux, conformément aux normes en vigueur
- La vérification des niveaux et aplombs
- Le nettoyage des supports avant la mise en œuvre de ses ouvrages
- Les sujétions d'appareillage, de couleur et de tracé
- Les coupes et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrement, fixation, etc...
- Les nettoyages après exécution et l'enlèvement des tâches
- Les raccords après le passage des autres corps d'état
- La sortie et l'enlèvement des gravois aux décharges publiques
- Toutes les sujétions inhérentes à la bonne exécution des travaux du présent lot

2.4 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Le Titulaire est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son CCTP, de lire très attentivement les dispositions prévues dans les autres CCTP des autres corps d'état, du CCAP, et du PGC qui sont applicables au présent lot.

Procédures imposées par le CLIN

Les procédures imposées par le CLIN seront respectées par toutes les entreprises. Le titulaire devra informer son personnel du chantier des prescriptions particulières du CLIN (aspergillus légionnelles, etc...) et appliquer les procédures imposées.

Les interventions dans les autres locaux en service, seront soumises impérativement à l'autorisation de l'Hôpital et seront programmées suffisamment à l'avance avec le Service Technique de l'Hôpital afin de pouvoir mettre en œuvre toutes les dispositions du CLIN, de sécurité, d'hygiène, de séparation étanche etc...

Nuisances sonores

Les nuisances sonores de chantier devront être restreintes au maximum, l'entreprise devra prévoir tous les moyens pour lutter contre ces nuisances et pour la protection contre le bruit.

Tous les engins et les petits matériels mécaniques devront être équipés de pièges à son.

Les travaux particulièrement bruyants (ponçages, rabotages, percements etc), seront réalisés en horaires décalés, selon les indications de l'hôpital.

Les travaux ne pourront en aucun cas débuter avant 8h00 ou être réalisés après 17h00 aussi, le détenteur du présent lot devra engager les moyens humains adaptés aux délais calendaires indiqués dans le planning afin que les délais de celui-ci soient respectés.

Entretien et nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux. Les déchets et les gravats seront transportés et déposés par les entreprises dans les bennes. L'entrepreneur du lot 01 assurera les évacuations de ces bennes. Un nettoyage hebdomadaire sera exigé chaque vendredi après-midi.

Pour la réception, les nettoyages seront assurés par chaque entreprise pour ses propres ouvrages tandis que le détenteur du présent lot 02 assurera un nettoyage de finition. Dans le cas d'impossibilité d'obtenir un nettoyage acceptable par l'ensemble des corps d'état, la Maîtrise d'œuvre se réserve le droit de nommer une entreprise de nettoyage pour exécuter ces travaux.

Chaque corps d'état est tenu de procéder à un nettoyage quotidien et à un gros nettoyage hebdomadaire (à ses frais) pour débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de plâtre, de mortier, des débris provenant de ses propres travaux. (Voir les conditions d'évacuation et d'acheminement des gravats).

Le nettoyage permanent et journalier des accès du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est à la charge du lot 01. Il en sera de même de l'entretien en cours de chantier T.C.E., et de la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d'accès.

Il est précisé à l'entreprise que les CCTP tous corps d'état sont contractuels et indivisibles.

L'entrepreneur doit en conséquence, prendre connaissance de la totalité de ces pièces afin de tenir compte dans son offre des adaptations éventuelles qu'ils jugeraient utiles en fonction des limites de prestations d'un corps d'état à un autre, l'offre étant réputée inclure globalement toutes prestations même non mentionnées, nécessaires au parfait achèvement des ouvrages prescrits pour chacun des corps d'état.

2.5 MARQUES

Les désignations ci-après sont données par référence à des marques.

Ce fait n'a pas pour objet d'imposer ces produits, mais seulement de définir les caractéristiques des produits permettant d'obtenir les qualités techniques et esthétiques recherchées.

Le fait de citer des marques n'a pas pour objet de les imposer, mais de définir un niveau de qualité technique ou d'aspect recherché ; toutes variantes proposées devront être au minimum équivalentes techniquement, similaires et sans incidence financière, elles seront toujours présentées en accompagnement des prestations de base afin de permettre la comparaison et de faciliter le choix.

2.6 DOCUMENTS ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Des échantillons des divers revêtements prévus seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre, avant exécution.

Ces échantillons seront laissés en dépôt dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux tous corps d'état. Ces échantillons seront présentés sur support rigide.

Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, l'entrepreneur du présent lot présentera les échantillons, documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.

Ils seront référencés ; ceux retenus par le Maître d'Ouvrage et la Maîtrise d'œuvre au cours de la réunion de présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'à la fin du chantier, s'ils ne sont pas mis en œuvre comme témoins de présentation sur le chantier.

En complément du présent article, l'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser les prototypes suivants :

- tableau des finitions, plans et détails

Compte tenu du chantier, le "décor final" sera déterminé par la collaboration de l'entrepreneur avec le Maître d'œuvre, étant entendu :

- que le montant de l'offre ne sera pas modifié
- que les caractéristiques techniques énoncées ci-après demeurent identiques

2.7 RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports livrés par le maçon ne pourront être valablement contestés que préalablement au début d'exécution des travaux. Toutes réserves présentées postérieurement à cette origine seront toujours considérées comme n'ayant aucune valeur.

Les tolérances d'aplomb et de planimétrie des supports sont celles fixées par le DTU n°21. Exécution des travaux en béton, (Norme homologuée NFP 18.201)

Dalles en béton surfacé, à parement soigné.

Distance entre points d'appui :

En mètre	Flaches H en mm
0,20 m	2,0 mm
2,00 m	7,0 mm

La planimétrie sera contrôlée au moyen d'une règle de 2,00 m de long, disposée sur le support en tous sens et en tous points.

Les supports verticaux seront livrés propres, secs et lisses. En l'absence de DTU spécifique, les tolérances admises seront celles données au DTU n°59.1 Peinture, parement de classe soignée pour les subjectiles béton, le cas échéant.

2.8 COORDINATION INTER-ENTREPRISES

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier :

L'entrepreneur du présent lot coordonnera ses travaux avec les autres corps d'état dont les interventions sont liées avec :

- Lot n° 01 Démolitions - GO – Maçonnerie - Métallerie
- Lot n° 02 Menuiseries intérieures
- Lot n° 03 Faux-plafonds
- Lot n° 04 Peinture – Revêtements muraux
- Lot n° 05 Sols souples

- Lot n° 06 Plomberie/CVC
- Lot n° 07 Electricité (Courants Forts – Courants faibles – SSI)

2.9 GARANTIE – ASSISTANCE TECHNIQUE DES FABRICANTS

3.9.1 A GARANTIE DECENNALE D'ETANCHEITE

Les procédés utilisés donneront lieu à une garantie décennale couvrant :

Les ouvrages d'étanchéité proprement dits

Les dommages aux existants (immobiliers et mobiliers)

Cette garantie sera couverte par une police d'assurance établie in solidum entre l'entrepreneur et le fabricant.

Le fabricant aura l'obligation d'apporter son concours lors de la réalisation des travaux et notamment lors des phases suivantes :

- réception des supports et préconisation des préparations
- contrôle de l'application
- contrôle du produit fini

3.9.1 B ASSISTANCE TECHNIQUE DES FABRICANTS

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra communiquer au Maître d'Oeuvre le ou les nom(s) des fabricants des revêtements de sol qu'il mettra en œuvre.

L'assistance technique de ces derniers sera requise dans les conditions suivantes :

Assistance de l'entrepreneur lors des réceptions des supports et préconisation des préparations nécessaires : ragréage, traitement des fissures, etc...

Visite périodique, au minimum toutes les deux semaines, de contrôle de conformité de la mise en œuvre par rapport au DTU et aux préconisations du fabricant

Ce contrôle porte sur la mise en œuvre du revêtement et sur les produits annexes : ragréage, produits pour le traitement des joints, mastics d'étanchéité, etc...

Sur demande du Maître d'Oeuvre, les observations ou constats du fabricant pourront être confirmés par écrit au Maître d'Oeuvre.

L'entrepreneur portera à la connaissance de ses fournisseurs, les présentes dispositions.

3.9.1 C FORMATION DES POSEURS

Le personnel employé à la pose des revêtements de sol, y compris celui des éventuels sous-traitants, devra être qualifié et avoir suivi les formations dans les écoles de pose des industriels, fabricants de revêtements caoutchouc et carrelés.

Les certificats de stage correspondant seront à fournir par l'entrepreneur.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 MISE EN ŒUVRE

4.1 A PREPARATION DES SUPPORTS

Les planchers seront livrés surfacés à l'entrepreneur du présent lot, qui devra l'exécution des ragréages préparatoires à la pose de ses revêtements.

Avant application de l'enduit de ragréage, il nettoiera et grattera les dessus de planchers qui devront être, de cette façon, exempts de traces et projections de toutes natures : mortier, plâtre ou autres.

3.1 B TRAITEMENT DES FISSURES DU SUPPORT

Pour les fissures de 0,5 à 4 mm de largeur :

- Ouverture des fissures
- Nettoyage et application d'un primaire d'accrochage, de type Acétate de Polyvinyle, acrylique ou similaire
- Remplissage avec résine époxydique coulante et saupoudrage de sable de quartz, avant polymérisation de la résine

Pour les micro-fissures inférieures à 0,5 mm

Application sur la totalité du support du primaire d'accrochage

3.2 NETTOYAGE ET PROTECTION

Après achèvement du travail, les revêtements ainsi que les plinthes, seront livrés sans aucune tâche.

Les déchets de coupe auront été enlevés par les soins de l'entrepreneur.

Cette propreté devra être constatée à l'achèvement des travaux par le Maître d'œuvre.

De même, l'entreprise devra la protection en cours de pose et le nettoyage définitif.

3.2.1 SUJETIONS DIVERSES

Les surfaces de placards seront traitées comme les locaux dont ils dépendent.

Les niveaux finis devront être uniformes quel que soit le revêtement de sol prévu.

Les découpes seront exécutées de telle sorte qu'elles soient parfaitement invisibles une fois le revêtement appliqué.

3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES/MATERIAUX SOLS SOUPLES

4.3.1 COLLE

La colle utilisée pour la pose du revêtement sera de la qualité prescrite par le fabricant.

L'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions techniques qui concernent la conservation et l'emploi de cette colle, compte tenu de la qualité du support.

La colle employée ne devra en aucun cas être utilisée aux fins de ragréage d'un sol imparfait.

3.3.2 MISE EN ŒUVRE DES REVETEMENTS EN LES

La pose sera effectuée en lés collés (sauf spécifications particulières).

Si ces lés ne peuvent recouvrir la largeur des pièces, les joints seront acceptés à condition qu'ils soient toujours perpendiculaires aux façades vitrées.

Les joints seront réalisés pour être pratiquement invisibles. Il n'y aura aucun joint sur la longueur des lés. Dans chaque pièce, tous les lés proviendront d'un même rouleau, posés dans le même sens.

Entre pièces, les joints seront exécutés dans l'épaisseur de la feuillure.

3.4 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES FINIS

4.4.1 NIVEAU DES SOLS FINIS

Les différents revêtements de sol (carrelage, sols minces, sols industriels, etc...) devront toujours être au même niveau au droit des jonctions et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps d'état.

4.4.2 TOLERANCE DE POSE

Tous les revêtements horizontaux devront être bien horizontaux et d'une planimétrie satisfaisante, les joints devront toujours bien être alignés.

4.4.3 PRESCRIPTIONS DIVERSES

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception.

3.4.4 RACCORDS

Dans le cas de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge l'exécution de tous les raccords de carrelage au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres corps d'état.

4.4.5 NETTOYAGE – PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le nettoyage et le balayage final des sols avant exécution de ses travaux.

Avant le commencement de ses travaux, L'entrepreneur du présent lot devra assurer la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés.

4.4.6 JOINT DE FRACTIONNEMENT

Les surfaces > à 60 m² seront fractionnées.

Les couloirs seront fractionnés par tranche de 8 m de long.

Ces fractionnements seront exécutés dans la totalité de l'épaisseur du mortier de pose et du carrelage.

Dans le cas de pose sur isolant, cette surface est ramenée à 40 m².

Les joints de fractionnement auront au moins 5 mm de largeur et devront être garnis par une matière résiliente.

Les joints périphériques respecteront les normes admises (Cf. DTU n°52.1, article 4.74).

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 GENERALITE SUR L'ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte dans son offre le fait que l'accès au chantier et l'approvisionnement du chantier ne pourront pas se faire par le biais des appareils élévateurs ; les seuls accès autorisés se feront par le biais de l'escalier intérieur.

Hors cette possibilité d'accès, l'entrepreneur du présent lot devra prévoir pour la réalisation de ses ouvrages, l'ensemble des moyens de levage nécessaires à l'approvisionnement du chantier et à l'évacuation des déchets de ses ouvrages.

Toutefois, une dérogation pour l'utilisation d'un appareil élévateur pourra être attribuée au présent lot. Celle-ci sera attribuée par la Maîtrise d'Ouvrage, la Maîtrise d'œuvre et le Pilote du chantier, sous réserve de l'acceptation et du respect des conditions réglementées établies en réunion de chantier, et des conditions suivantes :

- Utilisation de l'appareil élévateur autorisée exclusivement aux horaires fixés (de 19h00 à 5h00)
- Utilisation de l'appareil élévateur autorisée exclusivement pour l'approvisionnement des matériaux et matériels ne créant pas de salissures, dégradations, poussières, etc...
- Utilisation de l'appareil élévateur autorisée exclusivement dans le respect des consignes de sécurité, de charges autorisées, etc...
- Après utilisation de l'appareil élévateur, l'entrepreneur devra effectuer un nettoyage complet de la cabine

Le non-respect de ces conditions et de celles établies en réunion de chantier sera suivi d'une interdiction totale et définitive d'utilisation de l'appareil élévateur.

4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Réalisation d'un enduit de lissage, à raison de 4,50 kg au m² minimum, après grattage des sols.

Enduit type RAGRESOL ou ARDUR ou équivalent présentant une parfaite planéité et compatible avec le type du revêtement demandé, y compris ponçage.

Incorporation d'un fixateur suivant DTU.

Les différences de niveaux ne seront pas admises. Le complément et le rattrapage des niveaux seront à la charge du présent lot.

Le support du revêtement devra présenter une bonne résistance superficielle, un aspect de rigidité, de dureté et l'absence de fissuration.

Les fissurations dans la dalle seront reprises à la résine.

Ce support devant servir à la pose doit être rigoureusement propre, dégraissé, poncé, sans tâches de peinture et sans trous.

Localisation :

Tous les locaux revêtus de sol souple. Selon tableau des finitions et plan revêtement de sol

4.3 REVETEMENT EN SOLS SOUPLES

Revêtement de sol du type TARKETT EXCELLENCE en PVC compacts imprimés haute précision, compris couche calandree en PVC recyclé et stabilisé à envers compact en lés de 2 m.

La couche d'usure n'est pas chargée du groupe d'abrasion T et est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine (de type TopClean XP) qui supprime

définitivement toute métallisation et spray régénérante.

Le revêtement en question possède une résistance au poinçonnement de 0,03 mm (selon NF EN 433). Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (TVOC après 28 jours).

Le revêtement est traité fongistatique et bactériostatique.

Classement U.P.E.C. : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2

Réaction au feu : M3

Epaisseur : totale : 2,00 mm

Résistance au poinçonnement : 0,03 mm

Format : en lès de 2,00 m

Le choix des coloris dans la gamme du fabricant sera retenu par le Maître d'œuvre lors de la présentation faite lors de la remise des échantillons. Le calepinage demandé par le Maître d'œuvre sera conforme au plan du dossier de consultation du présent lot.

Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, traitement des joints par soudure à chaud, conforme au D.T.U. 53.2 et à la norme NF EN 1817 pour le classement au feu M3.

Localisation :

Fourniture et pose comprise pour toutes surfaces suivant les plans du projet, tableau des finitions et les plans. Le MOE pourra en tout état de cause, demander à l'entreprise un calepinage décoratif dans les circulations principales. Les circulations seront équipées d'un revêtement de sol U4P3E2/3C2 tandis que tous les autres locaux seront équipés d'un revêtement de sol U3P3E2/3C2
Selon tableau des finitions

4.4 PLINTHES

Pour information, les plinthes bois sont à la charge du lot 02, menuiseries intérieures et extérieures.

Ouvrages divers

4.5 BANDES PODOTACTILES ET CONTRASTE VISUEL ESCALIERS

Fourniture et pose de bandes d'éveil à la vigilance de type podotactiles dans la cage d'escalier principale et devant les marches donnant sur l'issue de secours (escalier hélicoïdal extérieur).

Les bandes podotactiles respecteront la norme NF P 98-351 ainsi que la stabilité aux variations de température, leur résistance à la glissance.

Elles seront posées à 50 cm des marches et seront dimensionnées pour couvrir la totalité de la largeur des travées d'escaliers à traiter et présenteront un contraste visuel important. Leur largeur sera de 58,75 cm, et les bandes comporteront des lignes de 8 plots dans le sens de la profondeur.

Les revêtements souples des contre marches existantes de chacune des dernières marches des paliers d'escaliers, seront remplacés par un revêtement souple présentant un contraste visuel important.

Localisation :

Cage d'escalier principal n°264-197 (compris palier du 1^{er} étage et palier intermédiaires) et escalier donnant sur l'issue de secours extérieure (escalier hélicoïdal).

* *

*

5 TABLEAU DES FINITIONS

Nom du local	N° du local	Art 4.2	Art 4.3
Bureau 1	265-204	X	X
Bureau 2	263-191	X	X
Bureau 3	263-185	X	X
Bureau 4	260-185	X	X
Bureau 5	257-185	X	X
Bureau 6	255-186	X	X
Bureau 7	251-186	X	X
Bureau 8	251-189	X	X
Bureau 9	251-194	X	X
Bureau 10	251-197	X	X
Bureau 11	252-200	X	X
Bureau 12	256-199	X	X
Bureau 13	258-198	X	X
Bureau 14	260-197	X	X
Sanitaire	198-193	X	X
WC	257-192	X	X
WC	259-192	X	X
Impression	257-191	X	X
Escalier central	264-197	X	X
Circulations	255-192	X	X
Palier escalier issue sur bureau 1	265-208		