

SYMBOLE	DESIGNATION	SYMBOLE	DESIGNATION
	CASSETTE		Entrée d'air accceptable
	SPLIT		Entrée d'air hygroréglable
	Gaineable		Bouche VMC Unuvale (stationnée)
	Liaison frigorifique		Réseau VMC simple flux
	Module intérieur pompe à chaleur		Réseau Ventilation soufflage
	Module extérieur pompe à chaleur		Réseau Ventilation reprise
	Module extérieur clim		Réseau Ventilation Air neuf
	Radiateur eau chaude		Réseau Ventilation rejet
	Sèche serviette		Piège à son
	Réseaux chauffage		Diffuseur réprise sélectif plafond
	Module extérieur clim VRV		Diffuseur soufflage sélectif plafond
			Bouche soufflage plafond
			Registre manuel
			Registre motorisé

Extension-restructuration SAMU-SMUR

Extension-restructuration SAMU-SMUR
194 avenue Rubillard | 72037 Le Mans cedex 9

chm
Centre Hospitalier Le Mans

Architecte :	Ingénierie :
btst 22 bis Boulevard Jean Monnet 44400 REZE contact@i-mediaa.eu	MEDIAA 22 bis Boulevard Jean Monnet 44400 REZE contact@i-mediaa.eu
Partenaire | 01 : LOIRE ENERGIE La Breharais 44170 AIGRAIZE? contact@loire-energie.fr	Partenaire | 02 :
Partenaire | 03 :	Partenaire | 04 :

Plan CVC
RDC

Mission:	Format:	Echelle:				
DCE	841x1189	1/50	ID Plan	2408MS Ref.	PL.P Doc.	72.00.02 Num.	Rév. 0 Rev.

Mission	Rev.	Nature de la modification	Dessinateur	Vérificateur	Approbateur	Date
DCE	0	Première émission	ELE	SCH	LBO	24/07/2025

Ce document est la propriété de I-MEDIAA. Il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation préalable de I-MEDIAA

BOUCHE D'EXTRACTION

RESEAU GARAGE rep2re

Les bouches d'extraction
de 970m/h sont de marque Aldes
et du type AAD 130 400x200

LEGENDE RESEAUX PLOMBERIE

Les bouches d'extraction sanitaires
de 60m/h sont de marque Aldes
et du type BAPCOLOR 60

Les bouches d'extraction sanitaires
de 30m/h sont de marque Aldes
et du type BAPCOLOR 30

Les bouches d'extraction sanitaires
de 90m/h sont de marque Aldes
et du type BAPCOLOR 90

Les bouches d'extraction sanitaires
de 45m/h sont de marque Aldes
et du type BAPCOLOR 45

Les bouches d'extraction sanitaires
de 120m/h sont de marque Aldes
et du type BHH

RESEAU EAU CHAUDE SANITAIRE

RESEAU EAU FROIDE

RESEAU EAUX USEES

RESEAU EAUX VANNES

TABLEAU DES EXTRACTEURS
ET DES VENTILO-CONVECTEURS

Rep?re	Marque	Type	Debit	Reseau
1	ALDES	T.VEC20201	900m³/h	Enseignement
2	ALDES	T.VEC181	285m³/h	Administration
3	ALDES	T.VEC201	510m³/h	SAMU
4	ALDES	T.VEC20201	1440m³/h	Logistique
5	WESPER	VPN 80	900m³/h	R?union
6	ALDES	T.VEC201	840m³/h	SMUR
7	AIRAMAT	500-9V	5820m³/h	Garage

NOTA

LEGENDE RESEAUX CHAUFFA

Calorifuge EF en tremis et faux plafond
Type : flexible en caoutchouc synthetique

Calorifuge ECS en tremis et faux plafonc
type idem EF

et EV : – A chaque niveau , pose su
un bouchon de degorgement.

–En pied de colonne un mar

– Reseau horizontale , un ta