SYMBOLE	DESIGNATION
	* TYPE 1 : PLAFONNIER ENCASTRE
	* TYPE 2 : PLAFONNIER ENCASTRE IP44
	* TYPE 3 : DOWNLIGHT ENCASTRE LED
	* TYPE 4 : APPLIQUE EXTERIEURE LED

	* INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE / ETANCHE
	* INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE LUMINEUX / ETANCHE
	* INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT / ETANCHE
	* INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT LUMINEUX / ETANCHE
	* BOUTON POUSSOIR / ETANCHE
	* BOUTON POUSSOIR LUMINEUX / ETANCHE
	* TABLEAU D'ALLUMAGE (COMPRISE DE 2 INTERRUPTEURS A CLE, 2 BOUTONS POUSSOIRS ET 4 VOYANTS)
PT 1	* POSTE DE TRAVAIL TYPE SAMU (6 PC 16A/T + 2 PC onduleur + 3 RJ45)
PT 2	* POSTE DE TRAVAIL BUREAU DOUBLE (6 PC 16A/T / 3 RJ45)
PT 3	* POSTE DE TRAVAIL BUREAU SIMPLE (4 PC 16A/T / 2 RJ45)
	* PRISE DE COURANT 2P+T 16A / ETANCHE / TR+N+T ETANCHE
	* PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE / TR+N+T ETANCHE POUR LOT CUISINE
	* DETECTEUR DE MOUVEMENT EXTERIEUR MURAL
	* DETECTEUR DE PRESENCE ENCASTRE / SALLE TYPE PIGEAX YCJFP ou HYKAR YCJFP DE CHEZ REO
	* CARILLON * COMMANDE MD DES STORES
	* SONNETTE
	* BLOC DE BALISAGE AUTONOME / AVEC KIT ENCASTRE / AVEC FLECHE DE DIRECTION
	* BLOC DE BALISAGE ETANCHE AUTONOME / AVEC FLECHE DE DIRECTION
	* BLOC D'AMBIANCE
	* BLOC PORTATIF

SSI	* CENTRALE INCENDIE
	* DIFFUSEUR SONORE 90dB / ETANCHE / + FLASH
	* FLASH
	* TABLEAU DE REPORT
DAI	* DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE / ETANCHE
DCF	* DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	* INDICATEUR D'ACTION
	* ALIMENTATION ELECTRIQUE
	Chemin de Câble CFA
	Chemin de Câble CFO
	Goulotte 3 compartiments

Extension-restructuration SAMU-SMUR

Extension-restructuration SAMU-SMUR
194 avenue Rubillard | 72037 Le Mans cedex 9

chm
Centre Hospitalier Sud Sarthe

Architecte :
btst
22 bis Boulevard Jean Monnet
44400 REZE
contact@i-mediaa.eu

Ingénierie :
MEDIAA
22 bis Boulevard Jean Monnet
44400 REZE
contact@i-mediaa.eu

Partenaire | 01 :
LOIRE ENERGIE
La Breharais
44170 ABBARETZ
contact@loire-energie.fr

Partenaire | 02 :

Partenaire | 03 :

Partenaire | 04 :

Plan Electricité - PC / ALIMENTATIONS R+1

Mission:	Format:	Echelle:	ID Plan				
DCE	841x1189	1/50		2408MS Ref.	PL.P Doc.	62.00.02 Num.	Rév. 0 Rev.

Mission	Rev.	Nature de la modification	Dessinateur	Vérificateur	Approbateur	Date
DCE	0	Première émission	ELE	SCH	LBO	24/07/2025

Ce document est la propriété de I-MEDIAA. Il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation préalable de I-MEDIAA