Mobil Home
L'alimentation provisoire des bungalows déplacés proviendra du raccordement existant actuel.
L'alimentation définitive proviendra du nouveau bâtiment.
Les anciennes alimentations seront déposées en fin de chantier.
Stock CRS 11,67 m²
Stock PGHM 11,6 m²
Stock SAMU 11,6 m²
Stock SDIS 11,6 m²
Stock BH 66 21,12 m²
Zone en IP65
Accès zone stockage
Pente 2%
Parcelle 79
Alimentation provisoire des bungalows
Alimentation définitive des bungalows
Zone stockage 59,95 m²
Potelet d'éclairage
Volet Roulant
Bureau 4 15,36 m²
Bureau 3 13,1 m²
Bureau 2 13,05 m²
Bureau 1 15,71 m²
Sdb F
Sdb H
Dgt
WC
Circulation
Coupures d'urgence
L'alimentation électrique actuelle provenant du bâtiment principal sera conservée afin de pouvoir alimenter les bungalows déplacés.
Cette alimentation sera déposée en fin de chantier.
Il en sera de même pour la téléphonie
La nouvelle Alimentation ENEDIS sera sur le Poteau existant. (sauf avis contraire en phase EXE)
Le nouveau réseau fibre optique nécessaire au batiment sera acheminé par France Telecom.
Entrée de service
Pente 2%
Regard EU
CC existant2
S. Réunion
S. Convivialité
AGB
Terrasse
T. Couverte
Entrée principale
Pente 2 %
Interphone
St 1 Spit
8
9
10
11
12
ELECTRICITE
Detection de presence
Interrupteur simple allumage ou va et vient
Prise de courant pose encastrée ou sur goulotte
Prise RJ45 Informatique ou téléphonique pose encastrée ou sur goulotte
Bloc secours
Digicode
Sirene intrusion
Luminaire LED 600X600
Spots IP44
Applique extérieure
Luminaire étanche IP65
Declencheur manuel incendie
Sirene Incendie
Flash lumineux Sanitaires