



ZA: ZONE D'ALARME
 ZC: ZONE DE COMPARTIMENTAGE
 ZF: ZONE DE DESENFUMAGE




Projet de DSQRU Rez-de-chaussée


LEGENDE MATERIEL INCENDIE	
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DECLENCHEUR MANUEL
	ALARME GENERALE SELECTIVE
	INDICATEUR ACTION

- Mise en place de diffuseurs lumineux dans les vestiaires et sanitaires 09/2018
- Mise en place d'alarmes générales sélectives dans la circulation
- Reprise des détecteurs existants / reprogrammation
- Adjonction de détection dans les locaux créés
- Adjonction de détection dans les pléniums du RDC DSQRU (définir implantation)
- Dépose / repose déclencheur manuel RDC / Reprogrammation

Vestiaires USIP Entrée



PlénumVestiaires USIP



ZDA28 DI PLENUM RDC


ZDA: ZONE DE DETECTION AUTOMATIQUE
ZDM: ZONE DE DECLENCHEUR MANUEL







E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU RDC PLENUM - PLAN DE ZONING DI

Echelle: SANS
Indice: 9
Date: 06 10 2020

PlénumVestiaires USIP



LEGENDE MATERIEL INCENDIE	
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DECLENCHEUR MANUEL
	ALARME GENERALE SELECTIVE
	INDICATEUR ACTION



SAND
 COORDINATION SSI

52 RUE JEANNE D'ARC
 44600 SAINT-NAZAIRE
 Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
 PROJET DSQRU - BATIMENT 13

 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
 NIVEAU RDC PLENUM - PLAN DE PRINCIPE

Echelle:	SANS
Indice:	9
Date:	06 10 2020



ZDA: ZONE DE DETECTION AUTOMATIQUE
ZDM: ZONE DE DECLENCHEUR MANUEL



52 RUE JEANNE D'ARC
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU R+1 - PLAN DE ZONING DI

Echelle: SANS

Indice: 9

Date: 06 10 2020

DESENFUMAGE ZF8



**Salle
d'audience**


R+1



Echelle: SANS

Indice: 9

Date: 06 10 2020



modifications du 14/01/2020

Projet de DSQRU à l'étage de l' USIP

Salle
d'audience
R+1

- Mise en place d'alarmes générales sélectives dans les circulations
- Mise en place d'un tableau de report d'exploitation dans le secrétariat
- Remplacement des détecteurs existants (ancienne génération R925 par du Sinteso)
- Adjonction de détection dans les locaux créés
- Adjonction de détection dans les plénums du R+1 (définir implantation)
- Mise en place de déclencheurs manuels dans le secrétariat et le vestiaire CAQ
- Programmation des détecteurs et déclencheurs
- Conservation du désenfumage existant de la circulation USIP
- Extension du compartimentage existant de la circulation USIP avec
- Asservissement des 2 portes coupe feu de l'escalier

LEGENDE MATERIEL INCENDIE	
	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DECLENCHEUR MANUEL
	ALARME GENERALE SELECTIVE
	INDICATEUR ACTION
	TABLEAU DE REPORT D'EXPLOITATION
	VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE



SAND
COORDINATION SSI

52 RUE JEANNE D'ARC
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU R+1 - PLAN DE PRINCIPE

Echelle: SANS


Indice: 9

Date: 06 10 2020

ZDA37

**Locaux Désaffecté CAC**

Locaux désaffectés CENTRE



Locaux désaffectés COTE Ascenseur

ZDA: ZONE DE DETECTION AUTOMATIQUE
ZDM: ZONE DE DECLENCHEUR MANUEL




52 RUE JEANNE D'ARC
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU COMBLES - PLAN DE ZONING DI

Echelle: SANS

Indice: 9

Date: 06 10 2020



ZA: ZONE D'ALARME
 ZC: ZONE DE COMPARTIMENTAGE
 ZF: ZONE DE DESENFUMAGE




52 RUE JEANNE D'ARC
 44600 SAINT-NAZAIRE
 Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
 PROJET DSQRU - BATIMENT 13
 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
 NIVEAU COMBLES - PLAN DE ZONING CMSI

Echelle: SANS

Indice: 9

Date: 06 10 2020



LEGENDE MATERIEL INCENDIE

DI	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
Y	DECLENCHEUR MANUEL
AGS	ALARME GENERALE SELECTIVE
▲	INDICATEUR ACTION
TRE	TABLEAU DE REPORT D'EXPLOITATION
Ⓥ	VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE




52 RUE JEANNE D'ARC
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU COMBLES - PLAN DE PRINCIPE

Echelle: SANS

Indice: 9

Date: 06 10 2020



ZDA: ZONE DE DETECTION AUTOMATIQUE
ZDM: ZONE DE DECLENCHEUR MANUEL



SAND
COORDINATION SSI

52 RUE JEANNE D'ARC
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél / Fax : 02.40.24.83.28


E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU R+1 PLENUM - PLAN DE ZONING DI

Echelle: SANS

Indice: 9







Date: 06 10 2020



Projet de DSQRU PLENUMR+1

R+1

LEGENDE MATERIEL INCENDIE

	DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
	DECLENCHEUR MANUEL
	ALARME GENERALE SELECTIVE
	INDICATEUR ACTION
	TABEAU DE REPORT D'EXPLOITATION
	VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE



52 RUE JEANNE D'ARC
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél / Fax : 02.40.24.83.28

E.P.S.M DE SAINT AVE
PROJET DSQRU - BATIMENT 13
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)
NIVEAU R+1 PLENUM - PLAN DE PRINCIPE

Echelle: SANS

Indice: 9

Date: 06 10 2020