

LEGENDE : SECURITE INCENDIE

Symbole	Désignation
AGS	Alarme Générale Sélective
AI	Alarme Incendie
DI	Détecteur Incendie
DM	Déclencheur Manuel Incendie
DM	Déclencheur Manuel Issue de Secours
I	Indicateur d'action / étanche
VE	Ventouse électromagnétique
FL	Lampe flash
CP	Contact de porte
TRE	Tableau Répétiteur d'Exploitation
SDI	Système de Détection Incendie
VMD AF02	Asservissement Entrée d'Air frais
VMD EF02	Asservissement Extraction de Fumée
VMP PCF05	Asservissement Incendie Porte Coupe Feu
VAV	Asservissement Incendie Porte automatique
CF	Asservissement Incendie Clapet Coupe Feu
T 9	Asservissement Tourelle Désenfumage
MD20/02	Matériel Déporté MD20
MEA2/1-01	Module Déporté MEA20
	câble 1p0.9 CR1 / 1p0.9 SYS
	câble 1p0.9 CR1 / 2x4² CR1
	câble 2x1.5² RC2V
	câble 2x1.5² CR1
	câble 2x1.5² CR1
	câble 1p0.9 CR1

EPSM 22,Rue de l' hôpital - 56890 SAINT AVE	Date : 11/2015		
	Echelle : sans		
Les Platanes plans d'éxecution câblage Asservissements- phase 2 Lot Détection Incendie - SSI	C.A.	dessin	vérif.
	LB	LB	LB
La protection armoricaine TOUS MATERIELS D' INCENDIE ET DE SECURITE Siège Social : rue Alain Gerbault - Z.I. du Prat - B.P. 46 - 56002 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.47.85.00 - Fax. : 02.97.47.84.86 p : //perso.wanadoo.fr / la.protection.armoricaine - E-mail : la.protection.armoricaine@wanadoo.fr	Aff:		
	Plan :		ind:
	N° 2		B