



Création de deux salles de classe à la CCI

97300 - Cayenne

Centre de Formation  
d'Apprentis



**Lot n°3**  
**Climatisation**

**CCTP**

Dossier	25048
Date	06/08/2025
Phase	DCE
Indice	0



**MAITRE D'OEUVRE :**  
IPCO  
720 route de Rémière  
97354 Rémière-Montjoly  
Tél : +594 594 20 48 27  
Mél : contact@ipco.bet

**ARCHITECTE :**

### 3.1 **Dépose de l'existant**

#### 2.3.2.1 **Dépose des groupes climatiseurs**

Dépose et repose des groupes climatiseurs sur l'emprise du nouvelle aménagement.

**Localisation :** Zones 1 et 2

### 3.2 **Piquage sur réseau existant**

#### 3.2.1 **Piquage et mise en place de deux diffuseurs plafonnier.**

Fourniture et mise en œuvre d'un piquage air froid sur le réseau d'eau glacé existant de climatisation comprenant :

- Repérage et traçage sur site,
  - Coupure de la gaine ou de la conduite frigorifique,
  - Mise en place de la pièce de piquage adaptée (en T, en selle ou par raccord spécifique),
  - Étanchéité du raccordement (colliers, mastic, soudure brasée si cuivre),
  - Réalimentation de la section dérivée vers une nouvelle unité intérieure ou une bouche de soufflage/reprise,
  - Isolation thermique et acoustique conforme aux normes en vigueur,
  - Remise en état des supports et des finitions,
  - Essais d'étanchéité et de fonctionnement,
- 1 boîtier de commande par salle de classe

**Localisation :** Zone 1 et 2

### 3.3 **Fourniture et pose d'isolant pour calorifugeage de tuyauteries**

#### 3.3.1 **Calorifugeage de tuyauterie**

Fourniture et mise en œuvre du calorifugeage thermique des tuyauteries (chauffage, eau chaude sanitaire, eau glacée, etc.), en parcours apparent

**Localisation :** Coursives

### 3.4 **Prévoir protection et raccordement électrique depuis le TD Normal existant**

#### 3.4.1 **Protection et raccordement électrique**

Travaux de création d'un circuit électrique dédié avec protection adaptée, depuis le tableau de distribution normal existant

**Localisation :** Selon où se trouve le TD

### 3.5 **Grille de ventilation pour rangement**

#### 3.5.1 **Fourniture et pose de grille de ventilation**

Fourniture et mise en œuvre d'une grille de ventilation en acier, aluminium ou PVC, conforme aux plans et au CCTP, comprenant:

Type : grille murale, de porte selon implantation,  
Dimensions : 600x200ht,  
Matériau : PVC rigide blanc,  
Fixation : par vis, clips ou encastrement, avec cadre de finition si nécessaire,  
Pose : percement ou découpe dans le support cloison,  
Finitions : raccords soignés, joints éventuels,  
Nettoyage du poste et évacuation des déchets,

**Localisation :** Cloisons entre rangement et salle de classe 1 et 2