

Légende courants forts



Armoire générale



Dalle LED encastrée - 600x600 - 3200 lm



Downlight LED encastré



Interrupteur va-et-vient



Interrupteur simple



Détecteur de présence




PC 2x10/16A+T






Point d'accès : 4 PC dont 2 ondulées + 2 RJ45

Légende faux-plafonds



Faux-plafond dalles 600x600 acoustique



Ouvrage : Mise en accessibilité et création d'un Service d'Accueil Unique du Justiciable au tribunal de proximité de Lagny		 MINISTÈRE DE LA JUSTICE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE - Echelle : 1:50 Format : A3 N° de projet : 1137 Phase : 1137_DCE_ind02e				Maître d'œuvre : <div>HAUTS-DE-FRANCE / OUEST 5/7, avenue Eugène Gazeau – 60300 SENLIS Tel.: 03 44 28 90 59</div> <div>GRAND LYON 74, rue Maurice Flandin – 69003 LYON Tel.: 04 37 69 99 26</div> <div>HAUTS-DE-FRANCE 2 rampe Saint Marcel – 02000 LAON Tel.: 03 23 22 61 06</div> <div>GRAND PARIS Cité Descartes – 18, rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE Tel.: 01 60 06 04 75</div> <div>GRAND EST 6, rue Saint Just – 51100 REIMS Tel.: 03 26 05 83 90</div> <div> architectes ingénieurs www.idoneis.fr / contact@idoneis.fr</div>				Ind	Nom de changement	Date
N° de plan: 1137_DCE_ind02e_PL29	Titre: Faux-plafond / Electricité du bâtiment modulaire		Z:\20_DESSINS\1137\1137_MINJUST_SAUJ LAGNY_DCE_ind02.pln		Architecte : MP		Ingénieur : PS		00	Première publication	22/05/2024		
								01	Modifications demandées par la MOA	08/10/2024			
								01b	Demande de pièces complémentaires	27/11/2024			
								02	Modifications demandées et résultats de diagnostic	19/03/2025			
								02e	Modifications demandées par la MOA	22/08/2025			