

MARCHÉ GLOBAL DE CONCEPTION - REALISATION POUR L'EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER DU FRANCOIS ET LA CONSTRUCTION D'UN LOGIPOLE INTER-SITE SUR LE NOUVEAU SITE DU CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT



LISTE DES POINTS GTB

PRO

Informations qualité

Contrôle qualité

N° Affaire : BASE49201

Nom du projet : Construction d'un logipole sur le nouveau site du Centre Hospitalier du Saint-Esprit

Version	Date	Rédigé par	Visé par :
Version 1	Avril 2024	RP	HH

Destinataires

Envoyé à :		
Nom	Organisme	Envoyé le :
COMABAT		

Copie à :		
Nom	Organisme	Envoyé le :

SOMMAIRE

1.	RECAPITULATIF DES POINTS GTB	1
2.	LISTE DE POINTS GTB PAR EQUIPEMENTS	2

1. RECAPITULATIF DES POINTS GTB

Nbre Equip	Désignation	REPORTS SUR GTB						Total équipt unitaire	Points totaux
		TA	TS	TC	TR	TM	TK		
1	Ballons Solaires	1	0	0	0	0	0	1	1
1	Groupe frigorifique à eau glacée	1	1	0	0	2	3	7	7
2	Circuit eau glacée et EC (pompes doubles)	2	0	0	0	0	0	2	4
1	CTA simple flux vitesse variable + batterie chaude à eau + batterie froide	1	2	1	0	1	1	6	6
1	CTA COMPENSATION	1	2	0	0	0	1	4	4
10	EXTRACTEURS	1	0	0	0	0	0	1	10
2	Split système	2	0	0	0	0	0	2	4
1	Branchement eau froide	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Equipements divers CFA	1	0	0	0	0	0	1	2
1	Centrale Incendie	1	1	0	0	0	0	2	2
2	Ascenseur	2	0	0	0	0	1	3	6
1	Onduleur	1	1	0	0	0	1	3	3
3	Tableau Divisionnaire	1	0	1	0	0	4	6	18
1	Tableau Général Basse Tension	1	1	1	0	0	4	7	7
TOTAL DE POINTS		16	8	3	0	3	16	46	75

2. LISTE DE POINTS GTB PAR EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT Type

DESIGNATION

INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE												REPORTS SUR GTB					Type de point	OBSERVATIONS							
A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK										
TA :																									
-température haute	1			1						NT															
-température basse	1			1						NT															
-synthèse d'alarmes				1						1															
TS :																									
TC :																									
TR :							1																		
-température consigne ECS																									
TM :								1																	
-température ballon ECS								1																	
-température départ ECS								1																	
TK :									1																
-débit ECS																									
TOTAL EQUIPEMENT																		1	0	0	0	0	0	0	1

Groupes frigorifiques à eau glacée

EQUIPEMENT Type

DESIGNATION

INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE												REPORTS SUR GTB					Type de point	OBSERVATIONS						
A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK									
TA :																								
-synthèse d'alarmes				1						1														
TS :																								
-M/A groupe froid	1				1						1													
TC :																								
-M/A groupe froid		1 M/A/Auto				1						NT												
TR :							1						NT											
-température consigne départ eau glacée																								
TM :								1						1			TMT							
-température entrée évaporateur								1						1			TMT							
-température sortie évaporateur																								
TK :									1						1		TKT							
-groupe froid									2						2		TKT							
-pompes																								
TOTAL EQUIPEMENT																		1	1	0	0	2	3	7

Groupes frigorifiques à eau glacée

Circuit eau glacée et EC (pompes doubles)

Circuit eau glacée et EC (pompes doubles)

EQUIPEMENT Type

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS							
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK									
TA : -défaut disjoncteur	2				2						2														
TS : -M/A pompes		2				2																			
TC : -M/A pompes			1 P1/P2/A/Auto				2																		
TR :																									
TM : -température aller									1																
-température retour									1																
TK : -pompes										2															
TOTAL EQUIPEMENT																		2	0	0	0	0	0	0	2

EQUIPEMENT Type CTA simple flux vitesse variable + batterie chaude à eau + batterie froide CTA simple flux vitesse variable + batterie chaude à eau + batterie froide

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS						
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK								
TA : -synthèse d'alarmes					1						1													
TS : -M/A ventilateur soufflage -état jour/nuit		1				1 1						1 1												
TC : -progr. occupation/inoccupation							1						1											
TR :																								
TM : -température de soufflage									1						1		TMT							
TK : -ventilateur soufflage										1						1	TKT							
TOTAL EQUIPEMENT																		1	2	1	0	1	1	6

CTA COMPENSATION

CTA COMPENSATION

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE						E/S AUTOMATE					REPORTS SUR GTB					Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Voy.	K Comm.	A Compt.	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : -synthèse d'alarmes					1						1							
TS : -M/A ventilateur soufflage -état jour/nuit		1				1						1						
TC : -progr. occupation/inoccupation							1						1					
TR :																		
TM : -température de soufflage																	TMT	
TK : -Débit Ventilateur de soufflage										1						1	TKT	
TOTAL EQUIPEMENT											1	2	0	0	0	1	4	

EQUIPEMENT Type

EXTRACTEURS

EXTRACTEURS

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE						REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : -défaut disjoncteur	2				2						1							
TS :																		
TR :																		
TK :																		
TOTAL EQUIPEMENT											1	0	0	0	0	0	1	

EQUIPEMENT Type

Split système

Split système

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : -Alarme température -Synthèse alarmes	1				1						1							
TS :					1						1							
TC :																		
TR :								1										
TM :																		
TK :																		

EQUIPEMENT Type

Branchement eau froide

Branchement eau froide

EQUIPEMENT_Type	Branchement eau froide										Branchement eau froide						
	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS	
DESIGNATION	A Voy.	S Voy.	C Voy.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR			TM
TK : -compteur d'eau				1						1						1	
TOTAL EQUIPEMENT											0	0	0	0	0	1	1

EQUIPEMENT Type		Equipements divers CFA															Type de point	OBSERVATIONS	
DESIGNATION		INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE					E/S AUTOMATE			REPORTS SUR GTB									
		A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.		A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK	
TA :	-Défaut synthèse	1					1						1						
TS :																			
TR :																			
TK :																			
TOTAL EQUIPEMENT													1	0	0	0	0	0	1

EQUIPEMENT Type		Centrale Incendie															Type de point	OBSERVATIONS	
DESIGNATION		INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE					E/S AUTOMATE			REPORTS SUR GTB									
		A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.		A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK	
TA :	-Défaut Synthèse -Défaut Batterie												1		1				
TS :																			
TR :																			
TK :																			
TOTAL EQUIPEMENT																			
EQUIPEMENT Type		Ascenseur															Type de point	OBSERVATIONS	
DESIGNATION		INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE					E/S AUTOMATE			REPORTS SUR GTB									
		A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.		A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK	
TA :	-Alarme appel cabine -Alarme défaut ascenseur												1						
TS :													1						
TR :																			
TK :																	1		
TOTAL EQUIPEMENT													2	0	0	0	0	1	3

Onduleur																				
EQUIPEMENT Type																				
DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE						E/S AUTOMATE						REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	K		A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : Défaut Synthèse													1							
TS : Niveau Bas Batterie														1						
TR :																				
TK :																		1		
TOTAL EQUIPEMENT		1 1 0 0 0 0 1 1 3																		
Tableau Divisionnaire																				
EQUIPEMENT Type																				
DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE						E/S AUTOMATE						REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	K		A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : Disjonction													1							
TS :																				
TC : Commande d'éclairage															1					
TK : Comptage Général TD Comptage Eclairage Comptage PC Comptage Force>16A																		1 1 1 1		
TOTAL EQUIPEMENT		1 0 1 0 0 0 4 6																		

EQUIPEMENT Type																			Tableau Général Basse Tension																		
DESIGNATION		INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE					E/S AUTOMATE					REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS																	
		A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK																				
TA :												1																									
-Disjonction																																					
TS :																																					
-Synthèse défaut généraux												1																									
TC :														1																							
-Commande d'éclairage																																					
TK :																																					
-Comptage Général TGBT																	1																				
-Comptage Eclairage																	1																				
-Comptage PC																	1																				
-Comptage Force>16A																	1																				
TOTAL EQUIPEMENT												1	1	1	0	0	4		7																		