

MARCHÉ GLOBAL DE CONCEPTION - REALISATION POUR L'EXTENSION DU CENTRE HOSPITALIER DU FRANCOIS ET LA CONSTRUCTION D'UN LOGIPOLE INTER-SITE SUR LE NOUVEAU SITE DU CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-



LISTE DE POINTS GTB

PRO

Informations qualité

Contrôle qualité

N° Affaire : BASE49201

Nom du projet : Extension du CH du François

Version	Date	Rédigé par	Visé par :
Version 1	Avril 2024	Romain PENNES	Hâmina HENRY

Destinataires

Envoyé à :		
Nom	Organisme	Envoyé le :
COMABAT		

Copie à :		
Nom	Organisme	Envoyé le :

S O M M A I R E

1 **Liste des points GTB** **4**

1 LISTE DES POINTS GTB

EQUIPEMENT Type

Ballons Solaires

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORT'S SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	A	K Compt.	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK				
TA : -température haute	1		1							NT								
-température basse	1		1							NT								
-synthèse d'alarmes			1							1								
TS :																		
TC :																		
TR : -température consigne ECS						1												
TM : -température ballon ECS								1										
-température départ ECS								1										
TK : -débit ECS									1									
TOTAL EQUIPEMENT									1	0	0	0	0	0	1			

EQUIPEMENT Type

Groupes frigorifiques à eau glacée

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORT'S SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	A	K Compt.	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK				
TA : -synthèse d'alarmes										1								
TS : -M/A groupe froid		1									1							
TC : -M/A groupe froid						1						NT						
TR : -température consigne départ eau glacée							1						NT					
TM : -température entrée évaporateur								1					1		TMT			
-température sortie évaporateur								1					1		TMT			
TK : -groupe froid									1					1	TKT			
-pompes									2					2	TKT			
TOTAL EQUIPEMENT									1	1	0	0	2	3	7			

EQUIPEMENT Type

Circuit eau glacée et EC (pompes doubles)

Circuit eau glacée et EC (pompes doubles)

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORTS SUR GTB					Type de point	OBSERVATIONS	
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM			TK
TA : -défaut disjoncteur	2				2						2							
TS : -M/A pompes		2				2												
TC : -M/A pompes			1 P1/P2/A/Auto				2											
TR :																		
TM : -température aller -température retour									1 1									
TK : -pompes										2								
TOTAL EQUIPEMENT											2	0	0	0	0	0	0	2

EQUIPEMENT Type

CTA simple flux vitesse variable + batterie froide CTA simple flux vitesse variable + batterie chaude à eau + batterie froide

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : -synthèse d'alarmes					1						1							
TS : -M/A ventilateur soufflage -état jour/nuit		1				1 1						1 1						
TC : -progr. occupation/inoccupation							1						1					
TR :																		
TM : -température de soufflage									1						1		TMT	
TK : -ventilateur soufflage										1						1	TKT	
TOTAL EQUIPEMENT											1	2	1	0	1	1	1	6

EXTRACTEURS

EXTRACTEURS

EQUIPEMENT Type

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE						REPORTS SUR GTB						Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK		
TA : -défaut disjoncteur	2				2						1							
TS :																		
TR :																		
TK :																		
TOTAL EQUIPEMENT											1	0	0	0	0	0	1	

Split système

Split système

EQUIPEMENT Type

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE E/S AUTOMATE										REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS					
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK								
TA : -Alarme température -Synthèse alarmes	1				1						1													
TS :																								
TC :																								
TR :								1																
TM :																								
TK :																								
TOTAL EQUIPEMENT																		1	0	0	0	0	0	1

Branchement eau froide

Branchement eau froide

EQUIPEMENT Type

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compl.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM		
TK : -compteur d'eau				1						1						1	
TOTAL EQUIPEMENT											0	0	0	0	0	1	1

EQUIPEMENT Type		Equipements divers CFA															
DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM		
TA : -Défaut synthèse	1				1						1						
TS :												1					
TR :																	
TK :																	
TOTAL EQUIPEMENT											1	1	0	0	0	0	2

EQUIPEMENT Type		Centrale Incendie																
DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS	
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM			TK
TA : -Défaut Synthèse -Défaut Batterie											1	1						
TS :																		
TR :																		
TK :																		
TOTAL EQUIPEMENT											1	1	0	0	0	0	2	

EQUIPEMENT Type Onduleur

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK	
TA : -Défaut Synthèse											1						
TS : -Niveau Bas Batterie												1					
TR :																	
TK :																	
TOTAL EQUIPEMENT											1	1	0	0	0	0	2

Tableau Divisionnaire

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK	
TA : -Disjonction											1						
TS :																	
TC :													0				
TK : -Comptage Général TD -Comptage Eclairage -Comptage PC -Comptage Force>16A																1	
TOTAL EQUIPEMENT											1	0	0	0	0	1	2

Tableau Général Basse Tension

DESIGNATION	INDICATEUR PORTE D'ARMOIRE				E/S AUTOMATE				REPORTS SUR GTB							Type de point	OBSERVATIONS
	A Voy.	S Voy.	C Comm.	K Compt.	A	S	C	R	M	K	TA	TS	TC	TR	TM	TK	
TA : -Disjonction											1						
TS :												1					
TC :																	
TK : -Comptage Général TGBT -Comptage Eclairage -Comptage PC -Comptage Force>16A																1	
TOTAL EQUIPEMENT											1	1	0	0	0	1	3