

LIMITES DES PRESTATIONS

Lot CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - ELECTRICITEDate : **lundi 5 mai 2025**Indice : **C****MAITRE D'OUVRAGE****Equipements sanitaires :**

- Distributeurs papier
- Distributeurs savon
- Essuie-mains
- Porte-balai
- ...

La barre de relevage du sanitaire PMR est prévue au lot **PLOMBERIE**.**GO - VRD**

Réseaux collecteurs EU-EV en sol et vide-sanitaire, compris attentes bouchonnées au-dessus du niveau RDC.

Branchement de chantier en eau (avec vanne, compteur dédié chantier et clapet anti-pollution).

Réalisation des tranchées, compris fourreaux (AEP, électricité CF-CFa)

COUVERTURE - ETANCHEITE

Sorties en terrasse pour :

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------|
| • Rejet ventilation salle d'expérience | ø 250 | |
| • Prise d'air neuf salle d'expérience | ø 250 | |
| • Rejet CTA double-flux Bureaux | ø 250 | |
| • Prise d'air neuf CTA double-flux Bureaux | ø 250 | espacée de 8 m du rejet d'air |
| • Ventilation primaire (sanitaires) | ø 100 | |
| • Crosses extracteur salle d'expérience | x 1 | |
| • Crosses unités de climatisation | | |
| ○ Alimentations électriques | x 2 | |
| ○ Alimentations frigorifiques | x 2 | |

ISOLATION – CLOISONS - FAUX-PLAFONDSCréation d'un placard technique « **insonorisé** » pour la centrale double-flux, compris double-porte

Découpe dans les dalles de faux-plafond pour intégration des bouches de ventilation, cassettes de climatisation, ...

MENUISERIES EXTERIEURES

Protection solaire extérieure sur les façades EST et SUD.

MENUISERIES INTERIEURES~~Plan de travail pour encastrément de l'évier SDR~~

Evier sur meuble prévu au lot PLOMBERIE

PEINTURES

Peinture des canalisations EF-ECS-EU terminales.

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Branchement et installation de chantier électrique.

Besoins électriques lot CVC-PBS

SALLE POSITONS

Climatisation réversible	Coffret CVC pour UI + UE	4000 W	TRI
Extracteur bi-vitesse	Moteur	250 W	MONO
Pilotage MANU / AUTO + capteur anoxie		100 W	MONO

PÔLE ADMINISTRATIF

Centrale double-flux	Moteurs S/R	400 W	MONO
	Batterie électrique	3000 W	MONO
Climatisation réversible	Armoire CVC pour UI + UE	4000 W	TRI
Chauffe-eau	Poste d'eau ménage		
	50 litres	1200 W	MONO
	Evier SDR		
	15 litres	2000 W	MONO

Fait à Chartres le **lundi 5 mai 2025**
BET DELAGE & COULIOU
R. DUFLOS
A. CHANE