

**DEKRA Industrial SAS**  
**AGENCE HAUTS DE FRANCE**

Rue Pierre et Marie Curie  
Zone Artisanale du 14 juillet  
62223 ST LAURENT BLANGY  
Tel : 03.20.16.33.90

Contact : LUCIE CAFFE

Référence : 5431538A / 2

Mission(s) : Hand, L\*, LE, P1, PS, SEI\*

Concerne : *Avis technique du 12/09/2025*

Maître d'ouvrage :

**DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES**  
**123 Rue Nationale**  
**59800 LILLE**



## **BAPAUME - MISE EN ACCESSIBILITE DU CENTRE DE DETENTION**

Centre de détention

### **Avis technique du 12/09/2025** **Mise à jour du Rapport Initial**

**Etabli par :**

LUCIE CAFFE

Ingénieur généraliste



Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la mission Hand, L\*, LE, P1, PS, SEI\*, nous formulons les observations suivantes :

POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS	Avis
Cloisons (distribution - doublage)	<p>Le maître d'ouvrage nous atteste le classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité suivant :</p> <p>Classement type EB :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bloc sanitaire PMR du bâtiment accueil des familles,</li><li>- bloc sanitaire PMR du bâtiment parloir,</li><li>- bloc sanitaire PMR du bâtiment socio-éducatif RDC,</li><li>- bloc sanitaire PMR du bâtiment salle de sport,</li><li>- bloc sanitaire PMR du bâtiment service général (formation et ateliers),</li><li>- bloc sanitaire PMR du bâtiment activité A/C,</li><li>- bloc sanitaire PMR.</li></ul> <p>Classement type EB+ :</p>	PM



POINTS EXAMINES	OBSERVATIONS	Avis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bloc sanitaire et douche du bâtiment service général (greffe des écrous),</li> <li>- cellules PMR du quartier femmes,</li> <li>- cellules PMR du quartier hommes.</li> </ul>	
Cloisons (distribution - doublage) locaux humides	Dans le WC Douche du bâtiment Service Général, un système de protection à l'eau sous carrelage devra être prévu.	S
Espace d'usage : accessible par une personne en fauteuil roulant et situé latéralement à la cuvette en dehors du débattement de porte	Vu sur plans.	F
GENERALITES		PM
Dérogations obtenues	Accord de la commission d'accessibilité transmis.	F
<b>F : Avis Favorable      S : Avis Suspendu      D : Avis Défavorable      HM : Hors Mission      SO : Sans Objet      PM : Pour Mémoire</b>		

*Les suites données aux éventuels avis suspendus ou défavorables devront nous être communiquées.  
 Les avis suspendus ou défavorables non suivis d'effet seront repris dans notre Rapport Final de Contrôle Technique.  
 La présentation éventuelle des observations par corps d'état est établie à titre indicatif. Elle ne préjuge pas des entreprises directement concernées par ces observations.*