ECR EP Etec

MS-IOM4711-0 *M GTC 1*

Date Maj	Automates FC Bus	Automates SA Bus	Points Type	Points Adr	ETOR	ETcp	EANA	STOR	SANA	Relais	Noms Local	Equipement	Description	Etats Etat 0	Etats Etat 1	Matériel Type	Observation	Test Point
			UI	1			1				Niv Rdc		Température Ambiante Rdc R+5	NTC K10	-40..+70°C	TM-2140-0000		09/06/2021
			UI	2			1				Niv 1		Température Ambiante R1	NTC K10	-40..+70°C	TM-2140-0000		
			UI	3			1				Niv 2		Température Ambiante R2	NTC K10	-40..+70°C	TM-2140-0000		
			UI	4			1				Niv 3		Température Ambiante R3	NTC K10	-40..+70°C	TM-2140-0000		
			UI	5														
			UI	6														
			BI	7														
			BI	8														
		5	BO	1				1		24Vac	Toute Zone	BSO	Commande Ouverture BSO	--	Ouverture	Impulsion > 2s		
			BO	2				1		24Vac	Toute Zone	BSO	Commande Fermeture BSO	--	Fermeture	Impulsion > 2s		
			BO	3														
			CO	4														
			CO	5														
			CO	6														
			CO	7														
			AO	8														
			AO	9														
			17		0	0	4	2	0		TOTAL : 6							

MS-IOM3723-0 *M GTC 2*

Date Maj	Automates FC Bus	Automates SA Bus	Points Type	Points Adr	ETOR	ETcp	EANA	STOR	SANA		Noms Local	Equipement	Description	Etats Etat 0	Etats Etat 1	Matériel Type	Observation	Test Point
			BI	1	1						R1		Synthèse Clapet R1	Défaut	Normal		4 CCF	
			BI	2	1						R2		Synthèse Clapet R2	Défaut	Normal		3 CCF	
			BI	3	1						R3		Synthèse Clapet R3	Défaut	Normal		3 CCF	
			BI	4	1						R4		Synthèse Clapet R4	Défaut	Normal		4 CCF	
			BI	5	1						R5		Synthèse Clapet R5	Défaut	Normal		2 CCF	
			BI	6														OK
			BI	7														
		6	BI	8														
			BI	9														
			BI	10														
			BI	11														
			BI	12														
			BI	13														
			BI	14														
			BI	15														
			BI	16														
			16		5	0	0	0	0	0	TOTAL : 5							

Ce document est la propriété de ENERGIE PROCESS
31 rue WILSON
69150 DECINES CHARPIEU