














8 VH : 0.14 m<sup>2</sup>8 VH : 0.14 m<sup>2</sup>

## LEGENDE SSI

	Centrale SSI ( Selon bâtiment ussi / shubb / Siemens / DEF )
	Détecteur manuel - ( 110cm du sol )
	Détecteur incendie
	Détecteur incendie ATEX
	Indicateur d'évacuation
	Diffuseur sonore
	Diffuseur lumineux
	Bloc d'alarme sonore avec message pré-enregistré
	Piste QAS ( hors loi )
	SSI dans tubes IRO
	Chemins de câbles SSI
	Équipements Existants
	Équipements Futurs

**NFS 61-970**

**11.6 Déclencheurs manuels d'alarme**

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent être implantés au niveau d'accès à ou sens de la norme homologuée NF 61-931 (un capot de protection transparent placé sur un déclencheur manuel ne modifie pas ce niveau d'accès), dans les circulations à chaque niveau à proximité immédiate de chaque escalier et au rez-de-chaussée à proximité des entrées.

Des textes d'explication peuvent imposer l'installation de déclencheurs manuels d'alarme complémentaires, exemptés però de risques particuliers.

Les déclencheurs manuels d'alarme doivent être visibles et facilement accessibles. De plus, ils ne doivent présenter une saillie supérieure à 0,10 m.

**Les déclencheurs manuels d'alarme doivent être installés à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m du sol**

BATIMENT LWOFF  
TECHNIQUE CFA / SSI - NIVEAU R+5