



LEGENDE CFO CPAM R+4			
Symbole	Désignation	Qté DCE	Qté EXE
	Luminaire TYPE L1	2	/
	Luminaire TYPE L2	3	3
	Luminaire TYPE L3-1 / L3-2	105	125
	Luminaire TYPE L4	20	2
	Luminaire TYPE L5	38	47
	Luminaire TYPE L6	53	39
	Luminaire TYPE L7	14	14
	Luminaire TYPE L8	/	/
	Interrupteur TYPE I1-1 / I1-2	1	1
	Interrupteur TYPE I2	7	5
	Interrupteur TYPE I3	28	30
	Interrupteur TYPE I4	1	/
	Détecteur de présence TYPE C1	36	39
	Détecteur de présence TYPE D1	40	38
	Bloc de secours TYPE BS01	33	41
	Bloc de secours TYPE BS02	4	4
	Bloc de secours TYPE BS03	/	/
	Prise de courant TYPE PC01	55	55
	Prise de courant TYPE PC02	3	/
	Poste de travail TYPE PT01 (2 PCN + 2 PGD + 2 RJ45)	26	32
	Poste de travail TYPE PT02 (1 PCN + 1 RJ45)	2	13
	Goulotte TYPE PE	/	/
	Chemin de câbles courants forts		
	Alimentation "Courant Normal"	22	19
	Alimentation "Courant Détrampé" ou "Courant Ondulé"	22	19
	Tableau de distribution	/	/
	Arret d'urgence TYPE AU	8	8
	Convecteur	2	2

		Maître d'ouvrage OTI 5 Rue Louis-Jacques DAGUERRE 35 206 RENNES CEDEX 2 - CS 60825 Tel: 02 99 86 71 16 Fax: 02 99 86 71 17	
	Service d'installation et de maintenance de systèmes de sécurité incendie TST 77 1200217 F7		SPiE OUEST CENTRE Agence Basse Normandie 8, rue Sophie Antipolis - B.P. 2201 - 14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX TEL : 02 31 46 75 00 - FAX : 02 31 44 85 55
	Ingénova Bureau d'études et de conception 30 rue René Cochin - 14000 Caen Tel: 02 31 46 75 00 Fax: 02 31 44 85 55	ILOT TURGOT MAGELLAN - LE HAVRE	
	CST 24 rue de la Vierge - 14000 Caen Tel: 02 31 46 75 00 Fax: 02 31 44 85 55		
	B2c 40 rue de la Vierge - 14000 Caen Tel: 02 31 46 75 00 Fax: 02 31 44 85 55	NIVEAU R+4 COURANTS FORTS	
PAUMIER ARCHITECTES ASSOCIES		1/100	Phase : D.O.E
INDICE		DATE	INDICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTEES
G		15/05/2014	Mise à jour fond de plan
H		13/06/2014	Mise à jour suite commentaire OTI N°84
I		31/07/2014	Mise à jour éclairage sanitaire
D		18/12/2013	DOE
E		23/01/2014	Mise à jour implantation lumineuse en fonction plan calpinage
F		31/01/2014	Mise à jour suite commentaires OTI et demande CPAM
981104		SPiE	D.O.E
		PLAN	TZ
		R+4	EL-30
			I