



**G R O U P E
HOSPITALIER
D U H A V R E**

MAISON DES FEMMES

Cours de la République, au Havre

Transformation de trois plateaux de bureaux en
locaux ERP



Notice de sécurité Version C

Le 13 Janvier 2025

Direction des Travaux
et du Patrimoine
BP 24
76083 LE HAVRE Cedex

☎ : 02.32.73.38.70
Fax : 02.32.73.38.84

SOMMAIRE

ARTICLE 1 -PRESENTATION DU PROJET	4
1.1 - DESCRIPTIONS DES FUTURS LOCAUX	4
1.2 - DESCRIPTION DU BATIMENT	5
1.3 - LES TRAVAUX	5
ARTICLE 2 -NOTICE DE SECURITÉ DE L'ACTUEL ETABLISSEMENT	6
2.1 - GENERALITES	6
2.1.1 - Type de classement	6
2.1.2 - Effectif (Article W2)	6
2.2 - ISOLEMENT ET IMPLANTATION	6
2.2.1 - Desserte des bâtiments (Article CO1)	6
2.2.2 - Façades accessibles (Article CO3)	6
2.2.3 - Isolation (Article CO8)	6
2.3 - CONSTRUCTION	6
2.3.1 - Résistance au feu des structures (Article CO 12)	6
2.3.2 - Aménagement	7
2.4 - DEGAGEMENTS (ARTICLE W8)	7
2.5 - ESPACES D'ATTENTE SECURISES (ARTICLE CO 59)	7
2.6 - DESENFUMAGE (ARTICLE W9)	7
2.7 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES	7
2.7.1 - Ventilation	7
2.7.2 - Chauffage	7
2.8 - MOYENS DE SECOURS (ARTICLES W11 ET 14)	7
ARTICLE 3 -LE PROJET	8
3.1 - GENERALITES	8
3.1.1 - Type de classement	8
3.1.2 - Effectif	8
3.2 - ISOLEMENT ET IMPLANTATION	8
3.2.1 - Isolation	8
3.2.2 - Desserte des bâtiments	8
3.2.3 - Façades accessibles	8
3.3 - CONSTRUCTION	9
3.3.1 - Résistance au feu des structures	9
3.3.2 - Aménagement	9
3.3.3 - Locaux à risques (Article W4 et CO 27 et 28)	9
3.4 - DEGAGEMENTS (ARTICLE W8)	9
3.5 - ESPACES D'ATTENTE SECURISES (ARTICLE CO 59)	10

3.6 - DESENFUMAGE (ARTICLE W9)	10
3.7 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES	10
3.7.1 - Ventilation	10
3.7.2 - Chauffage	10
3.8 - MOYENS DE SECOURS	10

ARTICLE 1 - PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne la création d'une Maison des Femmes dans l'aile « Magellan » de l'immeuble de bureaux de la CPAM, situé Cours de la République, au Havre.

Les trois plateaux seront occupés par des lieux de consultations, de soins, de services de proximité à destination des Femmes dans le cadre des services « Violences Faites Aux Femmes » (VFF) et « Centre de Santé Sexuelle » (CSS).

Le VFF et CSS accueilleront des femmes et leurs familles en consultations externes,

1.1 - DESCRIPTIONS DES FUTURS LOCAUX

L'ensemble des locaux sont classés ERP, à l'exception de mention contraire.

Ils comporteront:

▪ Au R+1 :

- Un vestiaire pour le personnel (classé Code du travail),
- Un local d'activités « estime de soi »,
- Deux bureaux,
- Une salle de réunions (classé Code du travail),
- Des locaux de rangement, technique et d'utilités (classé Code du travail),
- Une salle de détente pour le personnel (classé Code du travail),
- Des sanitaires.

▪ Au R+2 :

- Une salle de repos,
- Une attente,
- Un bureau « référents »,
- Un secrétariat,
- Trois bureaux de consultations avec une salle d'examen attenante,
- Une salle d'échographie,
- Un bureau polyvalent avec salle d'examen attenante,
- Des locaux de rangement et d'utilités (classé Code du travail),
- Des sanitaires.

▪ Au R+3 :

- Deux attentes,
- Deux bureaux administratifs,
- Un bureau « référent » (classé Code du travail),
- Un secrétariat,
- Trois bureaux polyvalents,
- Deux bureaux de consultations avec une salle d'examen attenante,
- Une salle de prélèvements et archives,
- Une salle « estime de soi »,
- Des sanitaires.

1.2 - **DESCRIPTION DU BATIMENT**

Le bâtiment existant est une structure béton armé stable au feu 1 heure. Les planchers sont de degré coupe-feu 1 heure. Les escaliers sont encloisonnés ou extérieurs.

1.3 - **LES TRAVAUX**

Les travaux consistent en :

- Curage des trois plateaux de bureaux existants
- Création d'un nouveau cloisonnement
- Réfection des équipements électriques, plomberie, chauffage, ventilation sur ces nouveaux plateaux.
- Travaux de finitions

ARTICLE 2 - NOTICE DE SECURITÉ DE L'ACTUEL ETABLISSEMENT

2.1 - GENERALITES

2.1.1 - Type de classement

Cette partie de bâtiment est classée ERP de type W – 5^{ème} catégorie

2.1.2 - Effectif (Article W2)

L'effectif total des locaux de la CPAM est de 552 personnes (75 personnes au titre du public et 477 au titre du personnel)

L'effectif actuel des locaux projetés est estimé à 65 personnes sur les trois niveaux.

2.2 - ISOLEMENT ET IMPLANTATION

2.2.1 - Desserte des bâtiments (Article CO1)

L'accès des secours se fait le long du cours de la République. La voie « pompier » prévue répond aux contraintes exigées, soit une voie de 10 m de largeur avec une chaussée libre de stationnement de 7 m de largeur.

2.2.2 - Façades accessibles (Article CO3)

Le bâtiment est desservi sur deux façades :

- La façade parallèle au Cours de la République,
- La façade parallèle à la rue Magellan face à la gare.

2.2.3 - Isolement (Article CO8)

L'établissement est situé à plus de 8 mètres de locaux tiers.

2.3 - CONSTRUCTION

2.3.1 - Résistance au feu des structures (Article CO 12)

Le plancher bas du niveau le plus élevé se situe à plus de 8 mètres du niveau d'accès extérieur.

Bâtiment existant : Structure stable au feu de degré 1h00, planchers coupe-feu de degré 1h00.

2.3.2 - Aménagement

Les matériaux respectent les classements suivants :

- Plafonds : M1,
- Sols : M4 et M3 pour les escaliers,
- Murs : M2 et M1 pour les escaliers.

2.4 - DEGAGEMENTS (ARTICLE W8)

Il existe deux escaliers de 2UP, l'un extérieur et l'autre intérieur avec une colonne sèche.

2.5 - ESPACES D'ATTENTE SECURISES (ARTICLE CO 59)

Il existe dans l'escalier intérieur un espace d'attente sécurisé conforme à l'article CO 59.

2.6 - DESENFUMAGE (ARTICLE W9)

Les escaliers sont désenfumés par balayage naturel, via une ouverture de 1m² avec une commande d'ouverture au rez-de-chaussée.

2.7 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES

2.7.1 - Ventilation

Les sanitaires sont équipés d'un système d'extraction simple, indépendant de la ventilation des autres locaux.

2.7.2 - Chauffage

Les locaux sont chauffés par un système de ventilation double flux, assurant le chauffage et la climatisation.

2.8 - MOYENS DE SECOURS (ARTICLES W11 ET 14)

L'établissement est équipé d'une alarme de type 2b

Des extincteurs adaptés aux risques sont placés sur les paliers, devant les escaliers.

ARTICLE 3 - LE PROJET

3.1 - GENERALITES

3.1.1 - Type de classement

SANS CHANGEMENT

Cette partie de bâtiment est classée ERP de type W – 5^{ème} catégorie

3.1.2 - Effectif

	Effectif Public	Effectif du Personnel
Niveau 3	18	18
Niveau 2	13	7
Niveau 1	17	35
Cumul	48	60

L'effectif du personnel est donné à titre information, car en 5^{ème} catégorie, seul l'effectif public est compté.

L'effectif actuel des niveaux 1, 2 et 3 est estimé à 65 personnes.

3.2 - ISOLEMENT ET IMPLANTATION

3.2.1 - Isolement

SANS CHANGEMENT

L'établissement est situé à plus de 8 mètres de locaux tiers.

3.2.2 - Desserte des bâtiments

SANS CHANGEMENT

3.2.3 - Façades accessibles

SANS CHANGEMENT

Le bâtiment est desservi sur deux façades :

- La façade parallèle au Cours de la République
- La façade parallèle à la rue Magellan face à la gare

3.3 - CONSTRUCTION

3.3.1 - Résistance au feu des structures

SANS CHANGEMENT

Le plancher bas du niveau le plus élevé se situe à plus de 8 mètres du niveau d'accès extérieur.

Bâtiment existant : Structure stable au feu de degré 1h00, planchers coupe-feu de degré 1h00.

3.3.2 - Aménagement

SANS CHANGEMENT

Les matériaux respectent les classements suivants :

- Plafonds : M1,
- Sols : M4 et M3 pour les escaliers,
- Murs : M2 et M1 pour les escaliers.

3.3.3 - Locaux à risques (Article W4 et CO 27 et 28)

Les cloisons des locaux à risques suivants sont de degré coupe-feu 1 heure et les blocs-portes sont de degré pare-flamme 1/2 heure, muni de ferme-porte temporisé.

Liste des locaux à risques moyens :

- Niveau 1
 - Placard de rangement
 - Local de stockage
 - Local Ménage
 - Local Technique
- Niveau 2
 - Local de stockage
 - Local entretien et stockage matériel
 - Local déchets
- Niveau 3
 - Local prélèvements et archives

3.4 - DEGAGEMENTS (ARTICLE W8)

SANS CHANGEMENT

Il existe deux escaliers de 2UP, l'un extérieur et l'autre intérieur avec une colonne sèche.

3.5 - ESPACES D'ATTENTE SECURISES (ARTICLE CO 59)

SANS CHANGEMENT

Il existe dans l'escalier intérieur un espace d'attente sécurisé conforme à l'article CO 59.

3.6 - DESENFUMAGE (ARTICLE W9)

SANS CHANGEMENT

Les escaliers sont désenfumés par balayage naturel, via une ouverture de 1m2 avec une commande d'ouverture au rez-de-chaussée.

3.7 - EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.7.1 - Ventilation

SANS CHANGEMENT

Les sanitaires sont équipés d'un système d'extraction simple, indépendant de la ventilation des autres locaux.

3.7.2 - Chauffage

SANS CHANGEMENT

Les locaux sont chauffés par un système de ventilation double flux, assurant le chauffage et la climatisation.

3.8 - MOYENS DE SECOURS

SANS CHANGEMENT

L'établissement est équipé d'une alarme de type 2b

Des extincteurs adaptés aux risques sont placés sur les paliers, devant les escaliers.

Lu et approuvé par Mr Mingot de Bureau Veritas

Le 14 01 2025

