

















### Fourniture, installation et maintenance de système de surveillance des températures des chambres froides

### Synthèse des modes d'alerte des chambres froides positives et négatives par site

[illegible]

## Catalogue des Installations par site visité

BOTANIQUE	TABLE HENRI / UCA	TABLE HENRI / UCA	RHS
 <p>Chambre froide positive sans aucune alarme ni raccordement</p>	<p>Microd Alerte Téléphonique</p> <p>Microd averti par téléphone message avec N° d'entrée défaillante</p> <p>puis contrôle via application CEF Déflecteuse</p> <p>Ecran général alarme bureau P Radomik UCA R3 T HENRI</p> <p>Boîtier Alarme Générale Bureau P Radom UCA R3 T HENRI</p>	<p>Alarme sonore T Henri</p> <p>Application CG Line Visu gestion des armoires et fours connectés uniquement Bureau P Radomik</p> <p>Boîtier Alarme T Henri Bureau Chef</p>	<p>1 chambre froide positive magasin en cours de modification cabalape raccordement installé sur l'ensemble des CF</p>   
PAIN	TABLE HENRI / UCA	RHS	RHS
 <p>Ce Boîtier enregistre la température mais pas d'alarme</p> <p>Système graphique de prises de températures sans report d'alarme ni alarme sonore pour le magasin tout comme pour la cuisine</p> <p>Braserie des trois lacs est dans la même situation</p>	<p>Application : Boas mini de CEF</p> <p>plan avec code couleur CEF envoi un mail en cas d'alerte</p> <p>VERT=OK JAUNE= Dégradé ROUGE= Alerte</p>	<p>Aucune Alarme</p> <p>1 boîtier d'enregistrement des données pour toutes les CF</p> <p>Reprise d'un pc par le service informatique dédié à la surveillance des T°C plus de logiciel de suivi des températures ( il était dans le Pc)</p> <p>Boîtier d'enregistrement saturé sur certaines pistes</p>	<p>Alarme sur place possibilité appel sur portable mais plus de carte sim et mauvais numéro d'appel ( numéro d'une ancienne responsable du site)</p>  
SAUVE	SAUVE	CHIES DES SPORTS	SAUVE
 <p>Chambre froide (datée) négative pas d'alarme ni report ni alarme homme enfermé</p>  <p>Chambre froide néaitive alarme homme enfermée active reliée à une centrale dans le bureau du responsable d'approvisionnement c'est la seule qui est raccordée à la centrale d'alerte</p>  <p>Alarme Transdal L'alarme sonore fonctionne dans le bureau du Resp Appro mais le report ne fonctionne plus</p> <p>Aucun système ni sonore ni en report n'équipe les chambres froides en cuisine</p> 	 <p>Aucune alarme ni sonore ni report ni au magasin ni en cuisine</p>  <p>2 CF négatives qui alertent de façon sonore si problème</p> <p>Alarme personne enfermée</p> 	<p>Aucune Alarme d'aucune nature</p>  	<p>La signalétique est un signal sonore en cas d'ouverture de porte prolongée</p> <p>trois services</p> 