

















LUMINAIRES		ECLAIRAGE DE SECURITE		Armoire électrique
	Type : D1 Suspension Circulation - 4000K - 100lm/W - 1760lm Localisation : Circulation		Bloc Autonome d'évacuation de Sécurité	
	Type : L1 Pavé LED - 4000K - 120lm/W - 4100lm Localisation : Bureaux / Réfectoire / SDR	COURANTS FORTS		Prise RJ45
	Type : P1 Pavé LED - 4000K - 120lm/W - 4100lm Localisation : Bureaux Accueil		Prise de courant 1P+N+T (16A)	
	Type : S1 Pavé LED - 4000K - 120lm/W - 4100lm Localisation : Bureaux / Réfectoire / SDR		Type : PT1 Poste de travail composé de 1 PC 16A + 1 RJ45 Localisation : Zone imprimante	
	Ruban LED dans profilé Aluminium 4000K - 1310lm - Mode de pose à clarifier en phase EXE Localisation : Circulation		Type : PT2 Poste de travail composé de 2 PC N 16A - 6 PC O 16A+ 3 RJ45 Localisation : Bureaux	
COMMANDE			Goulotte	
	Interrupteur simple allumage		Goulotte passe-câbles articulée	
	Détecteur de présence 360° Marque: STEINEL		Alimentations diverses	

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE		Création d'espace de travail Services pénaux						DATE	INDICE	MODIFICATIONS	DESSINER PAR
 EXEKO 2-4 rue Barthélemy Thimonnier 69740 Genas		 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY		Plan d'implantation ECL & BS						11/07/2025	Ind 0	Création du document	LBL
										25/07/2025	Ind A	Mise à jour projet	VERIFIER PAR
													GBL
													ECHELLE
													1/100
PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	TYPE	NIVEAU	N°PLAN	INDICE	DATE					
TJC	DCE	EXEKO	02	PLA	N1	012	A	25/07/2025					