ZONE TBT - O - Bâtiment T existant IFREMER

RDC

TBT - O

Jeu de Barre XXXA

kW 4 x XXA | kW 4 x XXA | kW 4 x 63A | kW 4 x XXA | kW 4 x XXA | kW 4 x XA | kW 4 x XA

ZONE TBT - Bâtiment T existant IFREMER

RDC

TBT

Jeu de Barre XXXA

kW 4 x XXA | kW 4 x XXA | kW 4 x 80A | kW 4 x XXA | kW 4 x XXA | kW 4 x XA | kW 4 x XA

LÉGENDE

- TD ou équipement existant
- TD ou équipement PROJET
- Liaison BT existante
- Liaison BT PROJET
- Liaison ondulée PROJET

TD - O - Laboratoire

- kW 4 x XXA — PC SAPPHIRE - Labo
- kW 4 x XXA — Alim SAPPHIRE - Labo

TD - Laboratoire

- kW 4 x XXA — Prises de courant Laboratoire
  - 2 x 16A 30 mA
  - 2 x 16A 30 mA
  - 2 x 16A 30 mA
  - 2 x 16A 30 mA
- kW 4 x XXA
  - Alimentation élec. Porte accès SAS
  - Alimentation électrique Centrale Détection Gaz
  - PC ETRAF labo
  - PC MILLI Q Labo
- kW 4 x XXA
  - Réserves
  - PC GF dédié SAPPHIRE - LT
- kW 4 x XXA
  - Groupe de froid utilité
  - CTA (Soufflage et Reprise)
  - Départ Détente directe
  - Départ extracteurs SAPPHIRE
  - Réserves
- kW 4 x XXA — Eclairage Laboratoire
  - 2 x 10A 30 mA
  - 2 x 10A 30 mA
  - 2 x 10A 30 mA

Ifremer

btst MEDIAA

22 bis Boulevard Jean Monnet | 44400 REZE | **contact@i-mediaa.eu**

Equipe de Maîtrise d'Oeuvre - Conception et études architecturales | Auteur: B.SOUFFRANT

IFREMER | Aménagement d'un laboratoire SAPPHIRE
IFREMER Nantes, Rue de l'Ile d'Yeu 44980 NANTES

Mission	Rev.	Nature de la modification	Dessinateur	Vérificateur	Approbateur	Date
PRO/DCE	0	Première émission	SCH	BSO	SCH	02-06-2025
PRO/DCE	1	MAJ Labo unique	SCH	BSO	SCH	03-07-2025
PRO/DCE	2	MAJ Détail	SCH	BSO	SCH	15-07-2025
PRO/DCE	3	MAJ Désignation Salle	BSO	SCH	BSO	29-07-2025

Synoptique HT BT
PROJET

Mission : PRO/DCE | Format : A3 | Echelle : *** | ID plan: 2507MS - SH.P - 63.00 - Rév. 3 (Ref. - Doc. - Num. - Rev.)

Ce document est la propriété de I-MEDIAA | Il ne peut être ni reproduit ni communiqué sans autorisation préalable de I-MEDIAA