

Centre Hospitalier de Valenciennes

4.2 - Fiches espaces Logipôle

| Indice | Date | Mission | Rédigé par | Vérifié par | Destinataire | Modification |
|--------|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0 | 10/06/2025 | Programmation | Fabien GUIGNARD | Nicolas DELPOUVE | CHV | Création |
| 1 | 29/08/2025 | Concours candidature | Fabien GUIGNARD | Nicolas DELPOUVE | CHV | Mise à jour |

Pour rappel, le programme technique détaillé est constitué de 4 parties, dont la présente, qui explicitent l'ensemble des contraintes et des exigences propres à l'opération. Il se décompose ainsi :

Partie 1 - Notice fonctionnelle

Annexe 1 – Tableau de surface

Annexe 2 – Schéma fonctionnel global

Annexe 3 – Etude de faisabilité

Annexe 4 – Planning

Partie 2 - Notice environnementale

Annexe 5 – Stratégie bas carbone

Annexe 6 – Etude d'impact faune flore – ZAC entrée Nord

Partie 3 - Notice technique

Partie 4 - Fiches espaces

Partie 4.1 – Fiches espaces pharmacie

Partie 4.2 – Fiches espaces logipôle

Partie 4.3 – Fiches espaces UCPC

Partie 4.4 – Fiches espaces blanchisserie

Partie 4.5 – Fiches espaces communs

Ce document en est le quatrième volet : **les fiches descriptives des espaces relatives au logipôle**. Il est indissociable des autres documents constituant le programme détaillé.

NB : La correspondance entre les fiches espaces présentées ici et l'Annexe 1 - Tableau de surface se fait via le numéro N° présent dans la première colonne du tableau.

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| L1.1 | Logipôle - Reception | Zone de déchargement | 210 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone d'accueil des livraisons pharmaceutiques et fournitures de l'hôpital. Manutention des palettes et colis depuis les camions vers les zones de réception. Contrôle administratif des bons de livraison, vérification des quantités et de l'intégrité des colis. Quai desservis : 2 quai PL, 2 quai VUL, 1 quai compacteur Poste de travail à prévoir : pré-réceptionnaire, gestionnaire des stocks, déconditionneur 1 aire de nettoyage des autolaveuses à prévoir dans cet espace | |
| | Usagers | Personnel pharmacie / Personnel logipôle / Gardien | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | 3 postes de travail (bureau + chaise) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Bandeau vitré au dessus des portes de quai. Portes sectionnelles automatiques. | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | Hublots à travers les portes sectionnelles pour contrôle de l'arrivée des véhicules de livraisons | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail | |
| Ambiance | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Detecteur de présence - 500 Lux au droit des postes de travail. | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| Occupation | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L1.2 | Logipôle - Reception | Stock à traiter / Hors stock à traiter | 40 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage temporaire des produits en attente de contrôle qualité pour : - mise en stock définitif (Stock à traiter) - transit direct vers les services sans passage par le stock (hors stock) Un espace est délimité au sol pour le dépôt des palettes. Cet espace inclus 1 poste de travail. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 10 unités 1 poste de travail (bureau + chaise) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail. | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L1.3 | Logipôle - Reception | Stock traité / Hors stock traité | 30 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage temporaire des produits contrôlé et validés pour : - mise en stock définitif (Stock traité) - transit direct vers les services sans passage par le stock (hors stock traité) | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| L1.4 | Logipôle - Reception | Litige stock / Hors stock | 5 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone d'isolement pour les produits faisant l'objet d'un litige qualité, d'un rappel de lot ou d'une non-conformité | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 1 unité | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L1.5 | Logipôle - Reception | Bureau manager de proximité | 12 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Bureau dédié au manager de proximité. En accès direct sur l'espace de réception. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | 1 poste de travail bureau (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 350 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Ouvrants avec limiteur d'ouverture | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Faux-plafond acoustique | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte pleine acoustique. Verrière vers l'espace de reception. | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 pour le bureau | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | 1er jour si possible | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été) | |
| | Occupation | 5j/7 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L1.6 | Logipôle - Reception | Espace déchets | 30 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Tri et conditionnement des déchets d'emballage (cartons, plastiques, films). Zone de compactage et de mise en benne. Cette zone reçoit également les déchets recyclables de la pharmacie et de l'UCPC. Accès direct vers le compacteur | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Ouvrants avec limiteur d'ouverture | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 2,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Détecteur | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| L2.1 | Logipôle - LDC | Local de charge | 100 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Station de recharge pour les équipements électriques de manutention (transpalettes, chariots élévateurs, préparateurs de commandes) dans un local dédié permettant de respecter les exigences réglementaires liés aux installations ICPE Capacités : 10 chariots (voir détail Notice fonctionnelle) | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Equipements de sécurité réglementaires (rince œil, douchette etc) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m2 | |
| | Menuiseries extérieurs | Ouvrants avec limiteur d'ouverture | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | Conduit canalis sur la périphérie du local pour le chargement | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Détecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : selon réglementation | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|---------------------|
| L3.1 | Logipôle - Stockage GH | Stockage palletier grande hauteur | 1770 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage haute densité sur rayonnages. Emplacements standards disponibles (0,8m x 1,2m x 2,10mht) : 1950 bulk + 650 picking sur 10 mètres de hauteurs max (cf réglementation ICPE 1510 sans sprinklage) Espace de picking (80% carons te petits colis, 20% bacs à becs). Optimisation de la surface au sol à prévoir si mise en œuvre d'une solution de stockage automatisée mutualisée avec la pharmacie ou augmentation de la hauteur. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Fourniture et montage des racks avec caillebotis Rayonnage des espaces de picking : 80% rayonnage simple, 20%de rayonnages dynamique Convoyeur manuel au droit des espaces de picking jusqu'à l'espace de consolidation des expéditions Stockage automatisé (si retenu). | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 9,1m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Eclairage zenithal ou en façade | |
| | Eclairage artificiel | 150 lux - Commande manuelle par zone | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C - Homogénéité de température. | |
| | Occupation | Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| L4.1 | Logipôle - Stockage divers | Stockage produit hors gabarit | 120 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage des produits alimentaires de formats atypiques ne pouvant être stockés dans les rayonnages standards (gros conditionnements, produits longs, produits fragiles) 60 emplacements à prévoir. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m2 | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | >2,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 lux - Commande manuelle par zone | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C - Homogénéité de température. | |
| | Occupation | Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| L4.2 | Logipôle - Stockage divers | Stockage produit inflammables | 120 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage sécurisé des produits inflammables (alcools, solvants, désinfectants). Respect de la réglementation ICPE et des règles de sécurité incendie. 60 emplacements palettes à prévoir. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Equipements de sécurité réglementaires (rince œil, douchette, bac de rétention etc) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | >2,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 lux - Commande manuelle par zone | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : selon réglementation | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C - Homogénéité de température. | |
| | Occupation | Accès ponctuel 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L5.1 | Logipôle - Expedition | Préparation externes | 30 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Préparation des commandes pour les clients externes (autres établissements, officines, patients). 1 poste de travail | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | 1 poste de travail | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail | |
| Ambiance | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail. | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| Occupation | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L5.2 | Logipôle - Expedition | Armoires à consolider | 45 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage temporaire des armoires de distribution en attente de consolidation avec les commandes manuelles. 1 poste de travail | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 12 unités | |
| | Hors marché | 1 poste de travail | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle - 500 Lux au droit des postes de travail. | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L5.3 | Logipôle - Expedition | Armoires consolidées | 25 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage final des armoires prêtes à l'expédition après consolidation complète. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 8 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L5.4 | Logipôle - Expedition | Armoires vides | 25 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage et maintenance des armoires de distribution vides retournant des sites de livraison. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 8 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L5.5 | Logipôle - Expedition | Filmeuse | 10 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Poste de filmage et de palettisation des commandes. Protection des produits pour le transport. Zone bruyante nécessitant une isolation acoustique. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | Filmeuse | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | Alimentation pour filmeuse | |
| Ambiance | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales. Zone bruyante nécessitant une isolation acoustique. | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| Occupation | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| L5.6 | Logipôle - Expédition | Zone de chargement | 250 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Quai de chargement des véhicules de livraison. Organisation des tournées en lien avec les expéditions de la pharmacie et de la blanchisserie pour optimisation du chargement. Contrôle final avant départ et émargement des bons de livraison. Quai desservis : 8 quai PL, 2 quai VUL | |
| | Usagers | Personnel pharmacie / Personnel logipôle / Personnel blanchisserie | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | 1 poste de travail (bureau + chaise) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Bandeau vitré au dessus des portes de quai | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | Hublots à travers les portes sectionnelles pour contrôle de l'arrivée des véhicules de livraisons | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C | |
| | Occupation | 7j/7, 24h/24 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| L6.1 | Logipôle - Magasin cuisine | Zone de déchargement | 100 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Réception spécialisée des produits alimentaires avec contrôle sanitaire strict. Vérification des températures, des DLC/DLUO et de l'état des emballages. Contrôle administratif des bons de livraison, vérification des quantités. Quai desservis : 2 quai PL | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 5 T/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Bandeau vitré au dessus des portes de quai. Portes sectionnelles automatiques. | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement brut, résistant aux chocs | |
| | Hauteur libre | > 4,5m | |
| | Plafonds | | |
| | Sols | Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique. | |
| | Menuiseries intérieures | Hublots à travers les portes sectionnelles pour contrôle de l'arrivée des véhicules de livraisons | |
| | Courants forts / Courants faibles | | |
| Ambiance | Plomberie / Réseaux spécifiques | Tous les réseaux verticaux traversant l'espace devront comporter des protections mécaniques contre les chocs | |
| | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | Oui | |
| | Eclairage artificiel | 300 Lux - Detecteur de présence - 500 Lux au droit des postes de travail. | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 8 - 12°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L6.2 | Logipôle - Magasin cuisine | Bureau magasinier | 12 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Bureau dédié au magasinier En accès direct sur l'espace de réception. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | 1 poste de travail bureau (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 250 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Ouvrants avec limiteur d'ouverture | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Faux-plafond acoustique | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte pleine acoustique. Verrière vers l'espace de reception. | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par bureau | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | 1er jour si possible | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été) | |
| | Occupation | 5j/7 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L6.3 | Logipôle - Magasin cuisine | Bureau manager de proximité + HACCP | 16 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Bureau double dédié au manager de proximité et au responsable qualité HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) En accès direct sur l'espace de réception. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | 2 poste de travail bureau (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement) | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 250 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | Ouvrants avec limiteur d'ouverture | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Faux-plafond acoustique | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte pleine acoustique. | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par bureau | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | 1er jour si possible | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été) | |
| | Occupation | 5j/7 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.4 | Logipôle - Magasin cuisine | Dégagement tri déconditionnement réfrigéré | 60 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone de tri et déconditionnement des produits réfrigérés. Maintien de la chaîne du froid pendant les opérations. Élimination des suremballages et préparation pour stockage. Circulation principale vers les différentes cellules de stockages réfrigérées. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température : 8 - 12°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.5 | Logipôle - Magasin cuisine | Couloir réserve | 60 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone de tri et déconditionnement des produits non réfrigérés. Circulation principale entre les différentes zones de stockage alimentaire. Manutention des produits et accès aux réserves. Zone de passage pour le personnel et les équipements. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 4 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.6 | Logipôle - Magasin cuisine | Produits d'entretiens | 20 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage des produits chimiques d'entretien et de désinfection. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 4 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.7 | Logipôle - Magasin cuisine | Usage unique | 30 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage des produits à usage unique pour la restauration et produit d'hygiènes jetables. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 6 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L6.8 | Logipôle - Magasin cuisine | Brute fruits et légumes | 15 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage des fruits et légumes frais non transformés. Conservation en atmosphère contrôlée selon les produits. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 4 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.9 | Logipôle - Magasin cuisine | Produit terreux | 15 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage spécialisé des légumes terreux (pommes de terre, carottes, navets). Conditions de conservation spécifiques avec ventilation adaptée. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 2 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|--------------------|
| L6.10 | Logipôle - Magasin cuisine | Epicerie | 200 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage des produits d'épicerie sèche (conserves, pâtes, riz, huiles). | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 30 unités | |
| | Hors marché | Etagères | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 8 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L6.11 | Logipôle - Magasin cuisine | Produits diététiques | 50 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Stockage des produits diététiques et de nutrition clinique. Conditions de conservation spécifiques selon les fabricants. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 10 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L6.12 | Logipôle - Magasin cuisine | Muriserie | 10 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Chambre de mûrissement contrôlé des fruits (bananes, avocats, kiwis etc). Injection d'éthylène et contrôle précis de l'atmosphère. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpxH = 3x0,6x2 mètres) : 2 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 8 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 20-30 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.13 | Logipôle - Magasin cuisine | Cellule froide Fruits et légumes | 30 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Conservation réfrigérée des fruits et légumes fragiles. Maintien de la fraîcheur et ralentissement du vieillissement. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 4 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte isotherme coulissante | |
| | Courants forts / Courants faibles | Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.14 | Logipôle - Magasin cuisine | Cellule froide Viandes | 40 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Conservation des viandes fraîches et charcuteries. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 4 unités | |
| | Hors marché | Etagères | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte isotherme coulissante | |
| | Courants forts / Courants faibles | Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-3°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.15 | Logipôle - Magasin cuisine | Cellule froide BOF | 60 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Conservation réfrigérée spécialisée des produits laitiers frais, œufs et fromages. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 4 unités | |
| | Hors marché | Etagères | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte isotherme coulissante | |
| | Courants forts / Courants faibles | Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.16 | Logipôle - Magasin cuisine | Cellule froide transit | 30 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone tampon réfrigérée permettant la continuité de service lors des opérations de nettoyage ou de maintenance des autres cellules. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte isotherme coulissante | |
| | Courants forts / Courants faibles | Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Détecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------|
| L6.17 | Logipôle - Magasin cuisine | Cellules froide négative - Stockage surgelé | 80 / 80 / 40 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Conservation des produits surgelés à -18°C minimum. | |
| | Usagers | Personnel logipôle | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | Etagères (LxpH = 3x0,6x2 mètres) : 8 / 8 / 4 unités | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte isotherme coulissante | |
| | Courants forts / Courants faibles | Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : selon produits Plage de température : -18 à -25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| L6.18 | Logipôle - Magasin cuisine | Zone attente produit T° ambiante vers espace production | 15 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone tampon de stockage temporaire des produits secs en attente d'utilisation par les cuisines de production. Interface logistique entre le stockage et la production culinaire. | |
| | Usagers | Personnel logipôle / Personnel UCPC | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Plafond facilement lessivable | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | | |
| | Courants forts / Courants faibles | 1 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : non défini Plage de température :15-25°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |

| N° | Secteur d'activité | Espace | Surface |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| L6.19 | Logipôle - Magasin cuisine | Zone attente produit réfrigéré vers espace production | 15 m ² |
| Caractéristique fonctionnelles | Destination et usage | Zone tampon réfrigérée de stockage temporaire des produits en attente d'utilisation par les cuisines de production. Interface logistique entre le stockage et la production culinaire. | |
| | Usagers | Personnel logipôle / Personnel UCPC | |
| | Equipements inclus dans le marché de travaux | | |
| | Hors marché | | |
| Structure / enveloppe | Charges admissible | 500 kg/m ² | |
| | Menuiseries extérieurs | | |
| Second œuvre | Murs et cloisons | Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot. | |
| | Hauteur libre | > 2,50m | |
| | Plafonds | Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré | |
| | Sols | Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant | |
| | Menuiseries intérieures | Porte isotherme coulissante | |
| | Courants forts / Courants faibles | Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable. 2 PC ménage | |
| | Plomberie / Réseaux spécifiques | | |
| Ambiance | Qualité acoustique | Voir prescriptions générales | |
| | Eclairage naturel | | |
| | Eclairage artificiel | 150 Lux - Detecteur de présence | |
| | Qualité de l'air | Renouvellement d'air : 8-12 vol/h. Hygrométrie 85-95% HR | |
| | Ambiance thermique | Température de consigne : selon produits Plage de température : 0-6°C | |
| | Occupation | 5j/7, 6h-16h30 | |