

## Centre Hospitalier de Valenciennes

# 4.1 - Fiches espaces Pharmacie

Indice	Date	Mission	Rédigé par	Vérifié par	Destinataire	Modification
0	10/06/2025	Programmation	Fabien GUIGNARD	Nicolas DELPOUVE	CHV	Création
1	29/08/2025	Concours candidature	Fabien GUIGNARD	Nicolas DELPOUVE	CHV	Mise à jour

Pour rappel, le programme technique détaillé est constitué de 4 parties, dont la présente, qui explicitent l'ensemble des contraintes et des exigences propres à l'opération. Il se décompose ainsi :

### Partie 1 - Notice fonctionnelle

Annexe 1 – Tableau de surface

Annexe 2 – Schéma fonctionnel global

Annexe 3 – Etude de faisabilité

Annexe 4 – Planning

### Partie 2 - Notice environnementale

Annexe 5 – Stratégie bas carbone

Annexe 6 – Etude d'impact faune flore – ZAC entrée Nord

### Partie 3 - Notice technique

### Partie 4 - Fiches espaces

#### Partie 4.1 – Fiches espaces pharmacie

Partie 4.2 – Fiches espaces logipôle

Partie 4.3 – Fiches espaces UCPC

Partie 4.4 – Fiches espaces blanchisserie

Partie 4.5 – Fiches espaces communs

Ce document en est le quatrième volet : **les fiches descriptives des espaces relatives à la pharmacie**. Il est indissociable des autres documents constituant le programme détaillé.

NB : La correspondance entre les fiches espaces présentées ici et l'Annexe 1 - Tableau de surface se fait via le numéro N° présent dans la première colonne du tableau.

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P1.1	Pharmacie - Reception	Local sécurisé pour livraisons hors ouverture	6 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Réception <b>automatisée</b> des livraisons urgentes en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie. Stockage sécurisé temporaire jusqu'à prise en charge par les équipes. En accès direct depuis la zone de réception. Ce secteur sera conçu pour faciliter le stockage et la manutention de palettes	
	Usagers	Personnel pharmacie / Personnel logipôle / Gardien	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	<b>Intégration d'un réfrigérateur ?</b>	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement brut, résistant aux chocs	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols	Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique.	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC Ménage Alimentation si réfrigérateur	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	200 Lux - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 7j/7, 24h/24	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P1.2	Pharmacie - Reception	Chambre froide stockage transitoire	6 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	<p>Stockage temporaire des médicaments thermosensibles (2-8°C) en attente de contrôle et transfert vers le stock définitif. Maintien de la chaîne du froid.</p> <p>En accès direct depuis l'espace de réception et de déconditionnement.</p> <p>Il inclut l'espace nécessaire au stock à traiter de médicaments / DM ainsi que le stock de retours fournisseurs nécessitant un stockage réfrigéré.</p> <p>Ce secteur sera conçu pour faciliter le stockage et la manutention de palettes</p>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans l		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique.	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	200 Lux - Eclairage encastré et étanche - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 10-15 vol/h. Hygrométrie : 45-65% HR. Légère surpression	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 2-8°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P1.3a	Pharmacie - Reception	Espace réception et déconditionnement	84 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Déballage des livraisons, retrait des suremballages, sérialisation des produits et mise à jour des données de traçabilité dans le système informatique en vue de les stocker dans les espaces appropriés. En accès direct depuis la zone de quai. Une zone de 20 m2 doit être prévue pour le bureau des agents de reception effectuant ces tâches. Un espace sera réservé à la recharge de petits équipements de manutention (espaces complémentaires au local de charge du logipôle).	
	Usagers	Personnel pharmacie - 4 agents prévus en simultanée.	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	4 postes de travail Bureau ou plan de travail ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Vers la zone de quai : porte automatique avec contrôle d'accès par badge	
	Courants forts / Courants faibles	1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail 2 PC pour le rechargement de petits engins de manutentions 4 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P1.3b</b>	<b>Pharmacie - Reception</b>	<b>Zone d'attente tampon Dispositif Médicaux et médicaments</b>	<b>5 m<sup>2</sup></b>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace compris dans l'espace de réception. Stockage temporaire des produits en attente de mise en stock définitif ou en cas de litige.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P1.3c	Pharmacie - Reception	Zone de conditionnement à l'usage	12 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace compris dans l'espace de réception. <b>Usage à préciser, quelle différence avec la zone de distribution?</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P1.3d	Pharmacie - Reception	Zone de retour en attente de traitement des unités de soins	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace compris dans l'espace de réception. Réception et tri des retours provenant des services hospitaliers. Contrôle de l'intégrité avant remise en circuit ou mise au rebut	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 postes de travail	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P1.4a</b>	<b>Pharmacie - Reception</b>	<b>Quarantaine pour litige</b>	<b>12 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Isolement temporaire des produits faisant l'objet d'un litige qualité, d'un rappel de lot ou d'une enquête de pharmacovigilance. Ce local est accessible facilement depuis l'espace de réception.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Local fermant à clé. Protection bas de porte h = 1,50m.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P1.4b</b>	<b>Pharmacie - Reception</b>	<b>Retours Médicaments / DM (réserve sèche)</b>	<b>6 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Stockage des médicaments et dispositifs médicaux retournés par les services de soins. Tri pour remise en stock ou destruction selon l'état.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Local fermant à clé. Protection bas de porte h = 1,50m.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.1	Pharmacie - Stockage	Stock gros volume en palettier	580 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage en hauteur des médicaments et dispositifs médicaux à forte rotation et gros volume. Le stockage est organisé sur des racks sur 4 niveaux. Emplacements standards disponibles (0,8m x 1,2m x 2,10mht) : environ 900	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Fourniture et montage des racks	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	5 T/m <sup>2</sup> (voir Notice technique)	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 9.10m	
	Plafonds		
	Sols	Voir Notice technique	
	Menuiseries intérieures	Portes automatiques avec contrôle d'accès par badge	
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Eclairage zenithal ou en façade	
	Eclairage artificiel	150 lux - Commande manuelle par zone	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR. Filtration de l'air, absence de condensation.	
	Ambiance thermique	Plage de température : 15-25°C. Homogénéité de température.	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.2	Pharmacie - Stockage	Stock de détail automatisé Pharmacie	235 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage automatisé haute densité avec amenée robotisée des commandes vers l'opérateur. Nombres et dimensions des boites à stocker : - XX bacs de dimensions l x L x ht ( Exemple : 9000 bacs de 600x400x330mm = 700m3) L'automate de stockage aura une disposition centralisée qui permettra une répartition de postes de travail sur sa périphérie (dans des pièces adjacentes). Sa position permettra également de pouvoir être utilisé par le Logipôle tout en conservant la contrainte du contrôle d'accès. L'automate gèrera également du stock réfrigéré.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Automate de stockage	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	5 T/m <sup>2</sup> (voir Notice technique)	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 7,2m	
	Plafonds		
	Sols	Voir Notice technique	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	A définir selon besoin automate de stockage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	A définir selon besoin automate de stockage	
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel	Eclairage zenithal ou en façade.	
	Eclairage artificiel	150 lux - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 10-15 vol/h. Filtration de l'air. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.3	Pharmacie - Stockage	Robot de boîte	235 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage automatisé haute densité avec préparation robotisée des commandes unitaires de petit volume, à température ambiante. Automate de stockage type "robot de boîte". Nombres et dimensions des boîtes à stocker : - XX boîtes de dimensions l x L x ht - 4 robots nécessaires correspondant à 4 postes de travail L'automate de stockage aura une disposition qui permettra une répartition de postes de travail sur sa périphérie (dans des pièces adjacentes).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Automate de stockage	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	5 T/m <sup>2</sup> (voir Notice technique)	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 7,2m	
	Plafonds		
	Sols	Voir Notice technique	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	A définir selon besoin automate de stockage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel	Eclairage zenithal	
	Eclairage artificiel	150 lux - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 10-15 vol/h. Filtration de l'air. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.4	Pharmacie - Stockage	Chambre froide	50 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	<p>Conservation des médicaments thermosensibles selon leurs spécifications. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (local fermé).</p> <p>Ce secteur sera conçu pour faciliter le stockage et la manutention de palettes.</p> <p>2 chambres froide nécessaires pour assurer la continuité de service</p> <p>Possibilité de mutualiser ces chambres pour les inclure dans l'automate de stockage automatisé.</p>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Besoin d'étagère?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Revêtement lisse et étanche sur toute hauteur (type panneau sandwich). Deux lisses de protection de couleur défini en fonction des zones et à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Revêtement isothermes (type panneau sandwich) avec éclairage intégré	
	Sols	Dallage béton, caractéristiques explicitées dans la notice technique.	
	Menuiseries intérieures	Porte isotherme coulissante	
	Courants forts / Courants faibles	Régulation par affichage digital situé à l'extérieur avec alarmes visuelles et sonores pour vérifier les chutes de température. Prévoir report d'alarme dans le bureau du responsable.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	200 Lux - Eclairage encastré et étanche - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 10-15 vol/h. Hygrométrie : 45-65% HR. Légère surpression	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 2-8°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.5	Pharmacie - Stockage	Congélateurs	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (espace ouvert), cet espaces permet la conservation des médicaments thermosensibles selon leurs spécifications -20 à -80°C dans des congélateurs dédiés. Il comprend également 1 poste de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	X congélateurs 1 poste de travail	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentation pour congélateurs 1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.6	Pharmacie - Stockage	Espace étagères hors gabarit automatisation	31 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage manuel des produits ne pouvant être traités par les systèmes automatisés (formats atypiques, produits fragiles) ou stockés en rack. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (espace ouvert).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères (dimensions?)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.7	Pharmacie - Stockage	Stockage MDS	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage des Médicaments Dérivés du Sang (MDS) dans un stockeur automatisé prévu à cet effet. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage,	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Armoire de stockage automatisé	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentation de l'automate de stockage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.8	Pharmacie - Stockage	Produits inflammables	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage sécurisé des solvants et réactifs inflammables utilisés pour les analyses de laboratoire. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (local fermé).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant. Non inflammable	
	Menuiseries intérieures	Porte coupe-feu	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage DéTECTEURS de fumées	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 15-20 vol/h minimum. Hygrométrie : 45-65% HR. Détection gaz. Désenfumage.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été). Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.9a	Pharmacie - Stockage	Stockage stupéfiants	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (local fermé). Stockage dans conditions de sécurité renforcées des produits stupéfiants. Il est équipé de coffres scellés dans la structure du bâtiments.	
	Usagers	Personnel pharmacie autorisé	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	X coffres scellés dans la structure du bâtiment	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant.	
	Menuiseries intérieures	Contrôle d'accès sur badge. Porte anti-effraction.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alarme en cas d'intrusion	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P2.9b</b>	<b>Pharmacie - Stockage</b>	<b>Zone de travail stupéfiants</b>	<b>10 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Zone sécurisée pour la préparation et la dispensation des médicaments stupéfiants (comptage, étiquetage et enregistrement réglementaire). Espace de travail situé dans le même local que la zone stupéfiante et disposant des mêmes conditions d'accès.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant.	
	Menuiseries intérieures	Contrôle d'accès sur badge. Porte anti-effraction.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail Alarme en cas d'intrusion	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h + modulation en cas d'occupation. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.10	Pharmacie - Stockage	Zone quarantaine et vigilance	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (espace ouvert). Isolement des produits suspects, défaillants ou faisant l'objet d'alertes sanitaires en attente de décision réglementaire. Stockage dans des étagères prévues à cet effet	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères sur rail?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P2.11</b>	<b>Pharmacie - Stockage</b>	<b>Bureau MDS</b>	<b>10 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Bureau du responsable dédié à la gestion des MDS. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (local fermé) et proche du stock MDS. 1 poste de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.12	Pharmacie - Stockage	Espace de travail	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace dédié à la préparation des commandes en vue des les acheminer vers l'espace de distribution. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (espace ouvert). Permet aux opérateurs de travailler dans des condions agréables et d'avori un accès aisés aux différents espaces de stockages (accès aux automates de stockage via convoyeur à étudier). 5 postes de travaux à prévoir.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	5 postes de travail	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivbale. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.13	Pharmacie - Stockage	Bureau référent commande et réunion	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié au référent commandes. Il comporte un espace bureau, un poste de travail pour un opérateur et espace de réunion. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (local fermé).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail bureau (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement) 1 poste de travail opérateur 1 table de réunion	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique. <b>Verrière vers l'espace de stockage?</b>	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 pour le bureau 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m <sup>3</sup> /h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.14	Pharmacie - Stockage	Stock PCA + Consommable	30 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage des PCA et divers consommables dans des étagères prévues à cet effet. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (espace ouvert). <b>Stockage mutualisé avec le Logipole?</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P2.15	Pharmacie - Stockage	Stock des équipements de préparation	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	En accès direct depuis les espaces de travail de la zone stockage (espace ouvert). Stockage des équipements de préparation dans des étagères prévues à cet effet.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Detecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.1	Pharmacie - Distribution	Stock et poste de travail préparation distribution	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Cet espace est dédié à la préparation initial de la distribtion des médicaments ( <b>usage à préciser</b> ) Stock des boxs pour Pillpick et des bacs de blister à destination des cassettes. Il dispose d'un accès aisé aux espaces de stockage. Il comprend un poste de travail.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Portes acoustique pour isolation vis-à-vis du local Automate (surconditionnement / Autophial)	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.2	Pharmacie - Distribution	Sas d'entrée en atmosphère contrôlée	8 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sas d'entrée avec vestiaire pour accès aux zones à atmosphère contrôlée. Changement de tenue et décontamination. Etagères pour mettre à disposition les équipements de protections (charlotes, blouse, gans etc).  <b>Sas identique mutalisable avec le sas de sortie ?</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Les 2 portes sont asservies (ouverture simultanée impossible)	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	1 lave main automatique	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la surpression dans la zone d'atmosphère contrôlée.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.3	Pharmacie - Distribution	Espace de distribution en atmosphère contrôlée	80 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace permettant aux opérateurs de préparer la distribution nominative de médicament sous atmosphère contrôlée. Il comporte les sous-espaces suivants : - Zone de stockage des cassettes - Zone de déblistérisation et de mise en cassette - Des automates de déconditionnement (combien ?) - Des postes de travaux (combien ?)	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères 1 poste de travail	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	4 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	Pas de réseaux apparents. Air comprimé pour automates ?	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Air filtré. Suppression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.4	Pharmacie - Distribution	Sas de sortie d'atmosphère contrôlée	8 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sas de sortie avec vestiaire pourretour aux zones courantes. Changement de tenue et décontamination. Bacs pour déposer les équipements de protections usagers (charlotes, blouse, gans etc).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Les 2 portes sont asservies (ouverture simultanée impossible)	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	1 lave main automatique	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la surpression dans la zone d'atmosphère contrôlée.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.5	Pharmacie - Distribution	Automate de surconditionnement + Autophial	170 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local accueillant les automates autophial (déconditionnement) et de surconditionnement. Mise sous sachets unitaires nominatifs. Production de doses unitaires pour les services de soins. <b>X postes de travail</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	<b>Automates à préciser</b>	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Portes acoustiques	
	Courants forts / Courants faibles	8 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail Alimentaion pour automates	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	<b>Air comprimé pour automate de surconditionnement</b>	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales + Traitement acoustique pour absorber le bruit des automates	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air dimensionné en fonction des besoins automates	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.6	Pharmacie - Distribution	Espace de travail distribution	90 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace de travail calme pour la réalisation de la distribution nominative et la mise en caisse avant envoi vers la zone de consolidation et d'expédition. - Armoires en cours de préparation - Tiroires à pilluliers vide et en cours de préparations - Zone de stockage de caisses - 4 postes de travail pour le <b>MCO</b> - 2 postes de travail pour le <b>DDN déconditionné</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	6 postes de travail Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouverture condamnée	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Portes acoustiques	
	Courants forts / Courants faibles	4 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.7	Pharmacie - Distribution	Stock retrocession	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Local de stockage pour les traitements à rétrocéder. En accès direct depuis l'espace de consulation et le comptoir	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères Refrigérateur / Congélateur ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 6j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.8	Pharmacie - Distribution	Bureau consultation pharmaceutique Retrocession	12 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau de consultation pharmaceutique pour les patients. Dispensation de médicaments spécialisés, éducation thérapeutique, suivi pharmaceutique	
	Usagers	Personnel pharmacie - Patients	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail bureau (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle -	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P3.9	Pharmacie - Distribution	Comptoir Retrocession	16 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace sécurisé et réservé exclusivement aux patients extérieurs pour le retrait ou la rétrocession des produits pharmaceutiques. La configuration du guichet devra permettre la confidentialité des échanges.	
	Usagers	Personnel pharmacie - Patients	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Banque d'accueil / comptoir	
	Hors marché	Poste de travail au droit du comptoir	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour le poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P3.10</b>	<b>Pharmacie - Distribution</b>	<b>Salle d'attente Retrocession</b>	<b>16 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Espace d'attente des patients, ouvert sur le comptoir. Cet espace doit être convivial et accessible aux personnes à mobilité réduite. Effectif attendus : une dizaine de patient par jour.	
	Usagers	Personnel pharmacie - Patients	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Chaises, tables basses, étagère pour documentation, fontaine à eau	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Portes automatiques coulissantes	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentation pour fontaine à eau ou équipement accueils (TV etc)	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P4.1a	Pharmacie - Expédition	Zone de consolidation des préparations	80 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Regroupement et vérification des commandes préparées avant expédition vers les services de soins. Contrôle final qualité. En accès direct depuis la zone de quai d'expédition. Une zone de 30 m <sup>2</sup> doit être prévue pour le bureau des agents d'expédition effectuant ces tâches (3 postes de travail). Un espace sera réservé à la recharge de petits équipements de manutention (espaces complémentaires au local de charge du logipôle).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 postes de travail	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Vers la zone de quai : porte automatique avec contrôle d'accès par badge	
	Courants forts / Courants faibles	1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail 2 PC pour le rechargement de petits engins de manutentions 4 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m <sup>3</sup> /h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P4.1b	Pharmacie - Expédition	Stockage contenants roulants de transport vides	5 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace compris dans l'espace de réception. Stockage des chariots, bacs et contenants utilisés pour le transport vers les services. 100 armoires prévues en circulation + 10m2 pour les chariots de la DDN	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P4.1c	Pharmacie - Expédition	Stockage caisses	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace compris dans l'espace de réception. Cette zone est utilisée pour stocker les caisses préparées dans l'espaces de distribution. Capacité 100 caisses (métalliques et plastiques) empilables. Prévoir espace pour stockage en réfrigérateur.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Caisses, réfrigérateur	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	Alimentation pour X réfrigérateurs	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P4.2	Pharmacie - Expédition	Bureau ordonnancement de la production	12 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Planification et pilotage de la production pharmaceutique. Ordonnancement des fabrications, gestion des priorités. En accès direct depuis les espaces de travail de la zone d'expédition (local fermé). 1 poste de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique. <b>Verrière vers espace expédition ?</b>	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P5.1a	Pharmacie - Essais cliniques	Poste de reception et d'enregistrement des essais cliniques	5 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Réception spécialisée des médicaments expérimentaux. Contrôle documentaire et enregistrement dans les systèmes dédiés. En lien avec l'espace de reception principal.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 postes de travail	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Deux lisses de protection à hauteur des points de contact de chariot.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Vers la zone de quai : porte automatique avec contrôle d'accès par badge	
	Courants forts / Courants faibles	1 blocs de 4 PC + 2 RJ45 au droit de chaque poste de travail 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P5.1b	Pharmacie - Essais cliniques	Stockage essais cliniques	17 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace ouvert sur le poste de reception, il permet le stockage des essais cliniques dans des étagères ou réfrigérateurs appropriés.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre		
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	Alimentations pour réfrigérateurs 1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P5.1c	Pharmacie - Essais cliniques	Zone retour	7 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Espace ouvert sur le poste de reception. Gestion des retours de médicaments expérimentaux non utilisés.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre		
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P5.1D	Pharmacie - Essais cliniques	Poste de travail PPH	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	<b>Préparations pharmaceutiques hospitalières (PPH) ? Usage à préciser</b> Un espace d'archivage doit également être prévu	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail, étagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre		
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P5.2	Pharmacie - Essais cliniques	Salle de réunion / Monitoring	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Salle de réunion et de contrôle. Effectif 6 personnes	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 table de réunion + 6 chaises. Ecran de visionage / Retroprojecteur?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour la table de réunion PC + prise HDMI intégré dans les murs pour connexion dispositif de vidéo-projection	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 30-45 m <sup>3</sup> /h/occupant, modulable.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.1	Pharmacie - Pharmacotechnie	Sas d'accès zone non stérile	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Vestiaire et sas d'accès aux zones de fabrication non stériles. Préparation du personnel et matériel avant entrée et sortie de la zone propre. Etagères pour les équipements de protection Bacs pour déposer les équipements de protections usagers (charlotes, blouse, gants etc).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Les 2 portes sont asservies (ouverture simultanée impossible)	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	1 lave main automatique	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la surpression dans la zone d'atmosphère contrôlée.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.2	Pharmacie - Pharmacotechnie	Préparatoire	45 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Zone de préparation des échantillons et des solutions d'analyse. Stockage des réactifs et verrerie de laboratoire.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail, éviers résistants aux acides, hottes ?	
	Hors marché	Etagères, étuves ?, réfrigérateur ?, isolateur?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre le laboratoire et le préparatoire + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail <b>Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc)</b> Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Air filtré. Suppression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé.	
	Ambiance thermique	<b>Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)</b> Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.3	Pharmacie - Pharmacotechnie	Laboratoire de contrôle (+ Echantillothèque)	30 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Laboratoire d'analyses physico-chimiques et microbiologiques. Contrôle qualité des matières premières et préparations. Echantillothèse à disposition pour refaire des analyse si besoin.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail, éviers résistants aux acides, hottes ?	
	Hors marché	Etagères, étuves ?, réfrigérateur ?, isolateur?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre le laboratoire et le préparatoire + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail <b>Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc)</b> Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Air filtré. Suppression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé.	
	Ambiance thermique	<b>Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)</b> Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.4	Pharmacie - Pharmacotechnie	Limulus	8 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Laboratoire d'analyses. Test spécialisé de détection des endotoxines bactérienne. Accessibles depuis la zone d'accès	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail, éviers résistants aux acides, hottes ?	
	Hors marché	Etagères, étuves ?, réfrigérateur ?, isolateur?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre le laboratoire et le préparatoire + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail <b>Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc)</b> <b>Visualisation de la pression.</b>	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Air filtré. Suppression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé.	
	Ambiance thermique	<b>Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)</b> Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.5	Pharmacie - Pharmacotechnie	Sas d'accès zone stérile non cytotoxiques	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Vestiaire et sas d'accès aux zones de fabrication stériles. Préparation du personnel et matériel avant entrée et sortie de la zone propre. Permet l'accès à la zone de fabrication et la zone administrative Etagères pour les équipements de protection. Bacs pour déposer les équipements de protections usagers (charlotes, blouse, gants etc).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Les 3 portes sont asservies (ouverture simultanée impossible)	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	1 lave main automatique	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la surpression dans la zone d'atmosphère contrôlée.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.6	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone de fabrication Non cytotoxique	40 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Zone de production de préparations stériles injectables.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail, éviers résistants aux acides, hottes ?	
	Hors marché	Etagères, étuves ?, réfrigérateur ?, isolateur?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouverture condamnée	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre la fabrication et la zone administrative + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc) Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h minimum + modulable selon occupation. Air filtré. Surpression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé. Hygrométrie : 45-60% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.7	Pharmacie - Pharmacotechnie	Sas déchets zones stériles	5 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sas de sortie des déchets entre zones de propreté différente. <b>Accessibles depuis les zones non cytotoxiques et cytotoxiques via passe plats. Zone non stérile.</b> <b>Porte d'accès depuis les zones de fabrication ? Ou via l'extérieur ?</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	évier?	
	Hors marché	Bacs, poubelles, étagères.	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat vers chaque zone de fabrication.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la surpression dans la zone d'atmosphère stérile. Air filtré.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.8	Pharmacie - Pharmacotechnie	Sas transfert propres	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sas de stockage et de transfert de matériel entre zones de propreté différente. Accessibles depuis les zones non cytotoxiques et cytotoxiques via passe plats. Zone non stérile. <b>Porte d'accès depuis les zones de fabrication ? Ou via l'extérieur ?</b>	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères, réfrigérateurs ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat vers chaque zone de fabrication.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la surpression dans la zone d'atmosphère stérile. Air filtré.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.9a	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone administrative Non cytotoxique	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau de gestion de la production stérile. Planification, documentation et suivi qualité des fabrications. Conditions non stériles	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail	
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouverture condamnée	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre la fabrication et la zone administrative + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc) Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h minimum + modulable selon occupation. Air filtré. Surpression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé. Hygrométrie : 45-60% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.9b	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone de départ 2-8°C Non cytotoxique	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage final des préparations stériles terminées en attente de libération et d'expédition. Maintien de la chaîne du froid via réfrigérateurs. Espace ouvert sur la zone administrative	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible		
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre		
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc)	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.10	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone contrôle Non cytotoxique	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau de contrôles libérateurs des préparations.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail	
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre la fabrication et la zone administrative + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc) Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h minimum + modulable selon occupation. Air filtré. Surpression pour éviter l'entrée d'air non contrôlé. Hygrométrie : 45-60% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.11	Pharmacie - Pharmacotechnie	Sas d'accès zone stérile cytoxiques	10 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Vestiaire spécialisé et sas d'accès avec EPI renforcés pour l'accès aux zones de manipulation des cytotoxiques. Préparation du personnel et matériel avant entrée et sortie de la zone propre. Permet l'accès à la zone de fabrication et la zone administrative Etagères pour les équipements de protection. Bacs pour déposer les équipements de protections usagers (charlotes, blouse, gans etc).	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Lave main automatique	
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Les 3 portes sont asservies (ouverture simultanée impossible)	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la dépression dans la zone d'atmosphère contrôlée.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.12	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone de fabrication cytotoxique	100 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Production de préparations cytotoxiques sous isolateur en dépression	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	3 plans de travail, 3 isolateurs, robot ?	
	Hors marché	Etagères, étuves ?, réfrigérateur ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouverture condamnée	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre la fabrication et la zone administrative + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	4 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc) Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h minimum + modulable selon occupation. Double filtration (entrée et sortie). Dépression pour éviter les sorties d'air non contrôlé. Hygrométrie : 45-60% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.13	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone de stockage cytotoxique	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage sécurisé des matières premières cytotoxiques. Accès uniquement depuis la zone de fabrication ou depuis l'extérieur ?	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères, réfrigérateurs, étuves ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouverture condamnée	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat vers la zone de fabrication	
	Courants forts / Courants faibles	4 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc) Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Gradient de pression conservation de la dépression dans la zone d'atmosphère contrôlée.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.14a	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone administrative cytotoxique	25 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau de gestion de la production. Planification, documentation et suivi qualité des fabrications. Conditions non stériles. Comprend également une zone pour les retours.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Plan de travail	
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouverture condamnée	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Plafond facilement lessivable, étanche à l'air	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Passe plat entre la fabrication et la zone administrative + Verrière	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 par plan de travail Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc) Visualisation de la pression.	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - détecteur de présence - 500 Lux sur les plans de travail	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h minimum + modulable selon occupation. Gradient de dépression pour éviter les sorties d'air non contrôlé. Hygrométrie : 45-60% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été) Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P6.14b	Pharmacie - Pharmacotechnie	Zone de départ 2-8°C cytotoxique	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage final des préparations stériles terminées en attente de libération et d'expédition. Maintien de la chaîne du froid via réfrigérateurs. Espace ouvert sur la zone administrative	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères, réfrigérateur	
Structure / enveloppe	Charges admissible		
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons		
	Hauteur libre		
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage Alimentation pour équipements (hottes, réfrigérateurs, étuves etc)	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.1	Pharmacie - Tertiaire	Bureau chef de pôle	15 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau individuel dédié au chef de pôle	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.2	Pharmacie - Tertiaire	Bureau cadre de pôle	16 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau double dédié au cadre de pôle 2 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.3	Pharmacie - Tertiaire	Secrétariat	12 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau individuel dédié au secrétariat	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.4	Pharmacie - Tertiaire	Bureau gestion de pôle	16 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau double dédié à la gestion de pôle 2 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.5	Pharmacie - Tertiaire	Bureau équipe qualité	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié aux équipes qualité 3 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.6	Pharmacie - Tertiaire	Bureaux individuels chef de service	12 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau individuel dédié aux chefs de services	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.7</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Bureau double pharmaciens</b>	<b>16 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Bureau double dédié aux pharmaciens 2 postes de travaux	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 postes de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.8	Pharmacie - Tertiaire	Bureau double cadres de services	16 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau double dédié aux cadres de services	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 postes de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.9	Pharmacie - Tertiaire	Bureau vigilance (agent administratif)	16 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau individuel dédié au responsable de la vigilance (gestion des signalements et enquêtes réglementaires). Si possible à proximité des espaces quarantaine/séquestration	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.10</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Bureau triple interne</b>	<b>20 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Bureau dédié aux internes 3 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 poste de travail (bureau + fauteuil + armoire de rangement)	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.11	Pharmacie - Tertiaire	Bureau externes et autres stagiaires	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié aux externes et autres stagiaires 3 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 poste de travail (bureau + fauteuil + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.12	Pharmacie - Tertiaire	Bureau achat/marché	28 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié aux personnels achat et marché 3 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 postes de travail (bureau + fauteuil + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.13	Pharmacie - Tertiaire	Bureau ingénieur information et adjoint cadre	16 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau double dédié à l'ingénieur informatique et à l'adjoint des cadres	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 postes de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.14	Pharmacie - Tertiaire	Bureau ingénieur information et adjoint cadre	32 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié aux service compatibilités 6 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	6 postes de travail (bureau + fauteuil + armoire de rangement)	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.15	Pharmacie - Tertiaire	Salle de réunion	30 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Salle de réunion et de contrôle. Effectif 12 personnes.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 table de réunion + 12 chaises. Ecran de visionnage / Retroprojecteur?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique.	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 1 bloc de 4 PC + 2 RJ45 pour la table de réunion PC + prise HDMI intégré dans les murs pour connexion dispositif de vidéo-projection	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 30-45 m <sup>3</sup> /h/occupant, modulable.	
	Ambiance thermique	Température de consigne : 19-22°C (hiver), 23-25°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.16</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Archive</b>	<b>200 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Stockage des documents réglementaires, dossiers de lots, protocoles de fabrication et contrôles qualité des préparations.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	500 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	8 PC Ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	150 Lux - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.17	Pharmacie - Tertiaire	Réserve ADN	200 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Usage à préciser	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds		
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC Ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	150 Lux - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.18</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Espace de travail partagé</b>	<b>24 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Bureau dédié au travail en commun des PPH de la plateforme 4 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	4 postes de travail (bureau + fauteuil + armoire de rangement)	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.19</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Point de chute PFL - CHV</b>	<b>16 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Bureau dédié à l'accueil ponctuel de personnel travaillant habituellement sur le site du CHV. 2 postes de travail	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	2 postes de travail(bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.20</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Point de chute PFL - CHV</b>	<b>12 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Bureau individuel dédié à la coduite d'entretien avec les agents.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	1 poste de travail (bureau + fauteuil + 2 chaises visiteurs + armoire de rangement)	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.21	Pharmacie - Tertiaire	Vestaire	40 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Vestaire destiné au personnel de la pharmacie. Effectif à préciser (max 32 personnes pour une surface de 40m2). Attention vestiaires mixte a priori non conforme code du travail.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	32 casiers, bancs, mise à disposition de vêtement de travail ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	200 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 5-8 vol/h + modulation selon occupation réelle.	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.22	Pharmacie - Tertiaire	Douche PMR	4 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Douche PMR en accès direct depuis les vestiaires	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Douche et équipements PMR	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture. Vitrage opalescent.	
Second œuvre	Murs et cloisons	faïence toute hauteur, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour si possible	
	Eclairage artificiel	200 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 5-8 vol/h + modulation selon occupation réelle.	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.23	Pharmacie - Tertiaire	Sanitaires H/F	24 m2
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sanitaires commun comprenant plusieurs sanitaires juxtaposés, et un espace de lavage des mains commun. 8 WC. Si disposé en étages, il faudra ajouter des sanitaires au RDC pour les espaces de réception, distribution etc.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	WC suspendu, evier pour lavage des mains, miroirs	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Faïence toute hauteur, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	200 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 5-8 vol/h + modulation selon occupation réelle.	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.24</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Sanitaire PMR</b>	<b>6 m<sup>2</sup></b>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Sanitaire PMR	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	WC et équipements PMR	
	Hors marché		
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	faience toute hauteur, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	200 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 5-8 vol/h + modulation selon occupation réelle.	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P7.25	Pharmacie - Tertiaire	Local ménage	6 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage des produits et matériel d'entretien. Dispose d'un point d'eau froide et chaude permettant le remplissage de seaux, etc	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	Evier	
	Hors marché	Etagère	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	faïence toute hauteur, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	1 PC	
	Plomberie / Réseaux spécifiques	1 point d'eau froide et chaude	
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P7.26</b>	<b>Pharmacie - Tertiaire</b>	<b>Chambre de garde</b>	<b>18 m<sup>2</sup></b>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Chambre de garde <b>accessible PMR</b> avec sanitaire et douche à destination du personnel de garde	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux	<b>Plan de travail, chaise</b> <b>Salle d'eau : WC, douche, meuble vasque avec miroir, équipements PMR</b>	
	Hors marché	<b>Lit, table de chevet</b>	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable. Faïence toute hauteur dans la salle d'eau	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond	
	Sols	Sol dur anti-dérapant, facile d'entretien. Plinthes à gorge	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	2 PC ménage 4 PC réparties dans la chambre dont 1 PMR	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour si possible	
	Eclairage artificiel	200 Lux moyen - 300 Lux sur le plan de travail - commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P8.1a	Pharmacie - Echantillothèque	Bureau dépouillement AO	20 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Bureau dédié à l'ouverture et au dépouillement des appels d'offres.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	3 postes de travail (bureau + fauteuil + armoire de rangement) ?	
Structure / enveloppe	Charges admissible	250 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs	Ouvrants avec limiteur d'ouverture	
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures	Porte pleine acoustique	
	Courants forts / Courants faibles	1 PC ménage 2 blocs de 4 PC + 2 RJ45 par poste de travail	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	1er jour	
	Eclairage artificiel	150 Lux moyen - 500 Lux sur les plans de travail - Commande manuelle	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant. Modulable selon occupation réelle	
	Ambiance thermique	Température de consigne 19-22°C (hiver), 23-26°C (été)	
	Occupation	5j/7 6h-18h30	

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
<b>P8.1b</b>	<b>Pharmacie - Echantillothèque</b>	<b>Transit échantillon AO</b>	<b>10 m<sup>2</sup></b>
<b>Caractéristique fonctionnelles</b>	Destination et usage	Zone de stockage temporaire des échantillons d'appel d'offre en attente de traitement. Espace ouvert sur le bureau de dépouillement.	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
<b>Structure / enveloppe</b>	Charges admissible		
	Menuiseries extérieurs		
<b>Second œuvre</b>	Murs et cloisons		
	Hauteur libre		
	Plafonds		
	Sols		
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles		
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
<b>Ambiance</b>	Qualité acoustique		
	Eclairage naturel		
	Eclairage artificiel		
	Qualité de l'air		
	Ambiance thermique		
	Occupation		

N°	Secteur d'activité	Espace	Surface
P8.2	Pharmacie - Echantillothèque	Echantillothèse - Stockage des spécimens	150 m <sup>2</sup>
Caractéristique fonctionnelles	Destination et usage	Stockage et conservation d'échantillons de référence des médicaments et matières premières reçus dans le cadres des appels d'offre set démarches laboratoires. Inclus une zone de stockage étanche des produits cytotoxiques (armoires?)	
	Usagers	Personnel pharmacie	
	Equipements inclus dans le marché de travaux		
	Hors marché	Etagères	
Structure / enveloppe	Charges admissible	350 kg/m <sup>2</sup>	
	Menuiseries extérieurs		
Second œuvre	Murs et cloisons	Lisse, facilement lessivable.	
	Hauteur libre	> 2,50m	
	Plafonds	Faux-plafond acoustique	
	Sols	Revêtement résistant à un usage intensif, facilement lessivable, non glissant	
	Menuiseries intérieures		
	Courants forts / Courants faibles	8 PC Ménage	
	Plomberie / Réseaux spécifiques		
Ambiance	Qualité acoustique	Voir prescriptions générales	
	Eclairage naturel	Non nécessaire	
	Eclairage artificiel	150 Lux - Détecteur de présence	
	Qualité de l'air	Renouvellement d'air : 4-6 vol/h. Hygrométrie 45-65% HR	
	Ambiance thermique	Température de consigne : non défini Plage de température : 15-25°C	
	Occupation	Accès ponctuel 5j/7 6h-18h30	