

# Notice d'Accessibilité

## OPERATION DE MISE EN ACCESSIBILITE HANDICAP

### Tribunal Judiciaire de Versailles

Adresse : 5, place André Mignot, 78 011 Versailles Cedex

EJ 151164921

Id. Ad'AP :

#### MAITRISE D'OUVRAGE



#### MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Secrétariat général  
Département immobilier de Paris  
1 quai de la Corse  
75 181 PARIS CEDEX 04  
Tél :

#### MAITRISE D'OEUVRE



#### Architecte mandataire AR ARCHITECTES

22 Rue Charcot  
75013 PARIS  
Tél : 01 44 23 89 48



SEREB CONCEPT

#### SEREB CONCEPT

61-65 avenue Gabriel Péri  
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE  
Tél : 01 42 70 26 18



PHOENIX  
DESIGN & BUILD

#### Bureau d'étude accessibilité PHOENIX DB

Port Van Gogh  
2 Quai Aulagnier  
92 600 ASMIERES-SUR-SEINE  
Tél : 01 55 64 92 92

### Version 2.6 - 7/04/2017

Ce document, a été soumis à l'avis des référents d'accessibilité des 8 départements,  
des architectes d'accessibilité de la Préfecture de police de Paris  
et des associations handicap entre janvier et mars 2017.

Afin de capitaliser l'expérience de la conduite et la réalisation des différentes phases de projets, des  
modifications éventuelles seraient apportées régulièrement. Le maître d'œuvre devra s'assurer de  
disposer la dernière version de ce document.

<b>1. PRÉAMBULE</b>	<b>4</b>
<b>2. Présentation administrative</b>	<b>4</b>
A. Etablissement concerné	4
B. Demandeur	5
C. Engagement du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre	5
<b>3. Composition du dossier</b>	<b>6</b>
<b>4. Descriptif sommaire du site</b>	<b>6</b>
<b>5. Descriptif sommaire du projet et les travaux envisagés</b>	<b>7</b>
<b>6. Pointage des points pris en compte</b>	<b>8</b>
A. Règles générales d'accessibilité à tous les lieux	8
1. Signalétique	8
2. Eclairage	8
3. Contraste	9
4. Dispositifs de commande	10
5. Acoustique	10
6. Revêtements sols, murs et plafonds	11
7. Equipements pour les déficients auditifs	11
8. Mobilier	11
9. Formation	13
B. La chaîne de déplacement	13
1. Cheminements (extérieurs et intérieurs inclus dans la chaîne de déplacement)	13
2. Stationnement et voirie	15
3. Accès au site de l'établissement	15
4. Accueil / Loge	16
5. Circulation intérieurs horizontales	16
6. Circulations verticales	17
7. Portes, portiques, et sas	19
8. Sanitaires	21
9. Restauration, cantine et demi-pension	22
10. Internat	23
11. Douche	24
12. Vestiaire	25

# 1. PRÉAMBULE

Les travaux de mise en accessibilité de ce Tribunal s'inscrivent dans le cadre de l'Ad'AP du ministère de la Justice, validé le XXXXXX sous le numéro 075 056 1503 198.

- La mise aux normes d'un point / de plusieurs points ne seront pas pris en considération et feront l'objet de dérogation. La demande de dérogation sera jointe au dossier.
- La mise aux normes d'accessibilité de cet établissement est totale et tous les obstacles ont été pris en compte.

## 2. Présentation administrative

### A. Etablissement concerné

NOM de l'établissement : Tribunal Judiciaire de Versailles

ADRESSE : 5, place André Mignot,  
Code postal : 78 011 Commune : Versailles Cedex

Numéro de l'Ad'AP patrimoine : 075 056 1503 198, validé le : XXXXXXXX

**Numéro d'identifiant Ad'AP** de l'établissement :

Il s'agit d'une mise en conformité totale Oui ☒ Non ☐

Numéro de l'EJ : EJ 151164921

Il s'agit :

☒ d'un établissement sur un seul site et il n'y a pas d'annexe.

☐ du site principal de l'établissement qui a ..... (nombre) annexe(s) au total.

Nom du site principal (si différent du site annexe) : .....

Numéro EI du site principal : .....

☐ du site annexe de l'établissement qui a ..... Annexe(s) au total.

Nombre total de bâtiment sur le site : 1

Nombre de bâtiment sur le site, concernés par les travaux : 1

TYPE(S) et CATEGORIE de l'établissement (selon R.123-19 du CCH) (à mentionner pour l'ERP le plus important du site) : ERP 2 de Type W avec activité de type L

## B. Demandeur

Ministère de la Justice  
1 quai de la Corse 75181 PARIS CEDEX 04

Représenté(e) par le Directeur du département Immobilier de Paris  
Monsieur David SEROUL  
Adresse : 1 Quai de Corse 75 181 PARIS CEDEX 04  
Téléphone : 01 44 32 60 53  
Courriel : [davd.seroul@justice.gouv.fr](mailto:davd.seroul@justice.gouv.fr)

### **Maître d'œuvre : AR Architectes**

Représenté par Madame : ALABED Ruba  
Adresse : 22 Rue Charcot, 75013 PARIS  
Téléphone : 01 44 23 89 48  
Courriel : [r.alabed@ar-architectes.com](mailto:r.alabed@ar-architectes.com)

## C. Engagement du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre

### **Maître d'ouvrage**

Je soussigné, David SEROUL, Maître d'ouvrage, m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant.

DATE : signature

### **Maître d'œuvre**

Je soussigné, Mme ALABED Ruba, Maître d'œuvre, m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant.

DATE : signature

### 3. Composition du dossier

Le dossier transmis pour étude devra comporter, outre l'imprimé de demande, les pièces suivantes :

Nature	Inclus	Nombre de document
Notice d'accessibilité et le Pointage des points considérés (ce document)	x	2
un plan de situation	x	1
un plan de masse	x	1
un plan des aménagements intérieurs	x	1
un plan de coupe horizontale de chaque niveau	x	1
un plan de coupe verticale	x	1

### 4. Descriptif sommaire du site

L'accès au Tribunal judiciaire de Versailles s'effectue sans contrainte, depuis la place André Mignot, éclairée conformément par l'éclairage situé sur la voirie.

Les abords et accès depuis la place André Mignot sont larges et sans obstacles.

Plusieurs arrêts de bus réglementaire sont présent à proximité du tribunal judiciaire de Versailles.

Les passages piétons présents ne sont pas tous réglementaires.

On constate la présence d'un parking public aux abords du tribunal judiciaire de Versailles possédant des places adaptés.

Le tribunal judiciaire de Versailles est signalé par une signalétique adaptée et homogène depuis le domaine public.

L'établissement comprend 1 grand bâtiment regroupant trois anciens bâtiments qui définisse maintenant les trois zones du tribunal.

- Le PJ1 : situé au niveau du bâtiment Europe
- Le PJ2 : situé au niveau du bâtiment Mignot
- Le PJ3 : situé au niveau de l'ancien Palais

#### Bâtiment

Zone	Descriptif	Concerné par les travaux
<b>Sous-Sol</b>	Réserve, Archives, Geôle	
<b>Rez-de-chaussée</b>	Hall d'entrée, Salle d'audience, bureaux	X
<b>1<sup>er</sup> Etage</b>	Salle d'audience, Bureaux	X
<b>2<sup>ème</sup> Etage</b>	Salle d'audience, Bureaux	X
<b>3<sup>ème</sup> Etage</b>	Salle d'audience, Bureaux, Geôle	X

## 5. Descriptif sommaire du projet et les travaux envisagés

La mise aux normes de l'accessibilité du tribunal Judiciaire de Versailles selon la loi 2005, et tous les décrets concernés jusqu'à la date du dépôt de ce dossier.

Les travaux internes au tribunal judiciaire de Versailles consisteront :

- à remplacer les portes non conformes présentes dans l'établissement et sécuriser les portes avec les parois vitrées
- en l'implantation de comptoir d'accueil et de bureau adapté aux PMR
- La mise en place de cheminement alternatif conforme à tous les ressauts, marches et escaliers présents dans l'établissement.
- La mise en conformité de tous les escaliers présents dans l'établissement

L'établissement comporte plusieurs blocs sanitaires répartis sur tous les niveaux, il conviendra d'aménager les blocs sanitaires PMR existant et de créer des sanitaires adaptés lorsque cela est nécessaire à raison d'un sanitaire adapté par niveau et par bâtiment.

Le tribunal judiciaire de Versailles sera donc accessible à tous les niveaux sans contraintes majeures.

## 6. Pointage des points pris en compte

Le paragraphe comporte 2 parties principales:

- Les règles générales d'accessibilité à appliquer à tous les lieux (la signalétique, la luminosité, le contraste des couleurs, matériaux, ...)
- Les règles liées aux caractéristiques des différents espaces et lieux se trouvant sur la chaîne de déplacement

### A. Règles générales d'accessibilité à tous les lieux

SO = Sans Objet

P = Prévu

#### 1. Signalétique

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
<b>Signalétique visible et lisible</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vision et lecture possible en positions debout et assis</li> <li>• si située à moins de 2,20 m de hauteur, permettre de s'approcher à moins d'un mètre</li> <li>• recours à des icônes et pictogrammes les plus généralisés</li> <li>• pictogrammes normalisés lorsqu'ils existent</li> <li>• contraste par rapport à l'environnement immédiat</li> <li>• contraste par rapport au fond du support</li> </ul>		x	Les signalétique présentent dans le tribunal respectent la réglementation
<b>Taille des caractères</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hauteur des caractères proportionnée aux circonstances</li> <li>• hauteur mini des éléments relatifs à l'orientation : 15 mm</li> <li>• hauteur mini des autres éléments : 4,5 mm</li> </ul>		x	Les signalétiques présentent dans l'établissement respectent la réglementation en vigueur. Les signalétiques implanter dans l'établissement présenteront des tailles de caractères conforme.
Absence de reflet sur la signalétique en position debout et assis		x	La signalétique existante ne présente pas de reflet en position assis ou debout
Signalisation directionnelle en chaque point où un choix d'itinéraire est donné.		x	Présence d'un signalétique conforme.

#### 2. Eclairage

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
absence d'effets d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour		x	L'éclairage ne présente pas d'effet d'éblouissement de reflets ou de contre-jour dans l'ensemble de l'établissement
<b>Valeurs d'éclairement moyen horizontal mesurées au sol :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 lux en tout point de cheminement extérieur</li> <li>• 20 lux en tout point du parc de stationnement intérieur et extérieur</li> <li>• 100 lux des circulations intérieures horizontales</li> <li>• 150 lux de chaque escalier et équipement mobile</li> <li>• 200 lux au droit des postes d'accueil</li> </ul>		x	La luminosité au sein du tribunal est conforme à la réglementation



Éclairage temporisé : extinction progressive Détection de présence : <ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture de l'ensemble de la zone et 2 zones de détection successives avec chevauchement</li> </ul>	x		Pas d'éclairage Temporisé
Eclairage automatique par détection de mouvement	x		Absence d'éclairage automatique

### 3. Contraste

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
contraste par rapport à l'environnement immédiat absence d'effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour		x	Les contrastes par rapport à leur environnement immédiat ne présentent pas d'effet d'éblouissement, de reflet ni de contre-jour
Contraste visuel et tactile du revêtement par rapport à son environnement ou pour préciser un cheminement		x	- Planter une bande de guidage entre l'entrée de l'établissement et l'accueil respectant la norme NFP98-352 (PC : 3.1)
Contraste des objets par rapport à leur environnement (porte/mur, poignée/porte, interrupteur/mur, ...)		x	Toutes les portes de l'établissement présentent un contraste avec leurs environnement : Les portes qui seront modifié/changer présenteront un contraste par rapport à leur environnement
Éléments visuels contrastés sur les parois vitrées.		X	Toutes les parois vitrées du tribunal présentent un contraste visuel à double hauteur à l'exception de : - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées de la porte d'entrée (PC : 2.3) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées de la porte d'entrée (PC : 2.4) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées de la porte (PC : 3.2) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées des portes et des cloisons des différents bureaux du SAUJ (PC : 73) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées des portes et des cloisons des différents bureaux au RDJ du bâtiment (PC : 7.3 et 7.4) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées des portes et des cloisons du bureau du président du tribunal (PC : 42) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées des cloisons présentent dans la salle d'audience D (PC : 51.2) - Planter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées des portes et des cloisons du cabinet du procureur (PC : 56.2)

			- Implanter un contraste visuel à double hauteur (1.10m et 1.60m) sur les parois vitrées des portes et des cloisons du bureau du service civil (PC : 60.1)
--	--	--	--

#### 4. Dispositifs de commande

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Équipements et mobiliers repérables : <ul style="list-style-type: none"> <li>Par éclairage particulier ou contraste visuel (intérieur et extérieur)</li> <li>Par contraste visuel ou tactile</li> </ul>		x	Tous les dispositifs de commande sont facilement repérables
Caractéristiques dimensionnelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>situées à plus de 40 cm de tout obstacle à un fauteuil</li> <li>hauteur entre 0,90 m et 1,30 m</li> <li>utilisable en position debout ou assis</li> <li>déverrouillage électromagnétique : temps suffisant pour permettre l'accès par des personnes en fauteuil</li> </ul>		x	Tous les interphones et dispositif d'appel sont situés à une hauteur réglementaire.
Espace d'usage : <ul style="list-style-type: none"> <li>Nécessaire devant au moins un exemplaire de chaque équipement</li> <li>Espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m</li> </ul>		x	Tous les dispositifs de commande sont conformes
Un élément par groupe utilisable en position assis : <ul style="list-style-type: none"> <li>hauteur entre 0,90 m et 1,30 m pour les commandes et les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler</li> <li>hauteur maxi de 0,80 m et vide 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (Exemple : guichets et fonction lire, écrire, utiliser un clavier)</li> </ul>		x	Tous les dispositifs de commande sont conformes
Si sonorisation : signal acoustique par induction magnétique signalé par pictogramme		x	Des pictogrammes seront installés aux niveaux des interphones
Toute information sonore doublée par une information visuelle		x	Tous les dispositifs de commande sont conformes
Si la pose d'un contrôle d'accès électronique et interphone, ils sont munis de boucle magnétique et de retour visuel Signal lié au fonctionnement : sonore et visuel		x	Tous les dispositifs de commande sont conformes

#### 5. Acoustique

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Respect des exigences réglementaires acoustiques en temps de réverbération et surface de matériaux absorbants	x		Pas d'intervention prévue
En l'absence de réglementation : Aire d'absorption équivalente représentant au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'attente et à l'accueil du public et des salles de restauration	x		Aire d'absorption conforme

## 6. Revêtements sols, murs et plafonds

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Les revêtements de sol, mur et plafond ne créent ni gêne visuelle, ni gêne sonore, et permettent une circulation aisée des personnes en situation de handicap.		X	Les revêtements de sol, mur et plafonds ne créent pas de gêne visuelle, sonore et permettent une circulation facile pour tous.

## 7. Equipements pour les déficients auditifs

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
L'accueil est munie d'un appareil BIM portatif	X		(Voir point 4 . L'accueil - la loge).
Les salles d'audiences, si déjà sonorisée, elle sera équipée d'un système fixe de boucle par induction magnétique (BIM)		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans les salles d'audiences A et B (PC : 38.5)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience F (PC : 43.3)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience G (PC : 44.5)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience H (PC : 47.4)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience I (PC : 48.4)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience I (PC : 49.4)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience C (PC : 50.6)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience D (PC : 51.5)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique au niveau du comptoir du bureau du service civil (PC : 60.3)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique au niveau du comptoir du guichet mineurs et familles (PC : 61)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique au niveau du comptoir du guichet protections des majeurs (PC : 64)</li> <li>- Planter une boucle à induction magnétique dans la salle d'audience N (PC : 66)</li> </ul>

## 8. Mobilier

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Toute personne en situation du handicap devra pouvoir utiliser les mêmes équipements que les autres.		X	- Planter des bureaux respectant les dimensions suivantes : Hauteur sur plateau de 0.85m maximum et présentant un vide inférieur de 0.70m de hauteur, de 0.60m de largeur et de 0.30m de profondeur au RDC du bâtiment. ( <u>sous la responsabilité du directeur d'établissement</u> ) (PC : 5, 13.2)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planter un comptoir d'accueil permettant les échanges assis-debout et possédant un plateau adapté au niveau du bureau d'accueil des avocats (PC : 11.3)</li> <li>- Planter un comptoir d'accueil permettant les échanges assis-debout et possédant un plateau adapté au niveau du bureau d'exécutions des peines (PC : 12)</li> <li>- Planter un bureau adaptés au UFR proche de du box réservé aux Jurés dans la salle d'audience C (PC : 50.4)</li> <li>- Planter un comptoir d'accueil permettant les échanges assis-debout et possédant un plateau adapté au niveau du bureau du service civil (PC : 60.3)</li> <li>- Planter un comptoir d'accueil permettant les échanges assis-debout et possédant un plateau adapté au niveau du guichet mineurs et familles (PC : 61)</li> <li>- Planter un comptoir d'accueil permettant les échanges assis-debout et possédant un plateau adapté au niveau du guichet protections des majeurs (PC : 64)</li> <li>- Planter un bureau adapté aux UFR dans le bureau du secrétariat commun (PC : 67)</li> <li>- Planter un comptoir d'accueil permettant les échanges assis-debout et possédant un plateau adapté au niveau du guichet des geôles (PC : 69)</li> </ul>
Pour les salle d'audience, des place adaptés seront prévu en nombre suffisant.	x	<p>Les salle d'audience présente des emplacements réservés UFR en nombre suffisants à l'exception des salle d'audience suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réaménager l'espace de la salle d'audience G afin d'avoir des emplacements réservé en nombre suffisant (PC : 44.3)</li> <li>- Réaménager l'espace de la salle d'audience H afin d'avoir des emplacements réservé en nombre suffisant (PC : 47.2)</li> <li>- Réaménager l'espace de la salle d'audience I afin d'avoir des emplacements réservé en nombre suffisant (PC : 48.2)</li> <li>- Réaménager l'espace de la salle d'audience J afin d'avoir des emplacements réservé en nombre suffisant (PC : 49.2)</li> <li>- Réaménager l'espace de la salle d'audience C afin d'avoir des emplacements réservé en nombre suffisant (PC : 50.3)</li> <li>- Réaménager l'espace de la salle d'audience D afin d'avoir des emplacements réservé en nombre suffisant (PC : 51.6)</li> </ul>

## 9. Formation

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
La loi du 10/07/2014 prévoit la formation des agents pour l'accueil du public en situation du handicap.	x		Les informations sur la formation des agents sont à consigner dans le registre d'accessibilité sous la responsabilité du président du Tribunal Judiciaire.

## B. La chaîne de déplacement

### 1. Cheminements (extérieurs et intérieurs inclus dans la chaîne de déplacement)

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Accès à l'une des entrées principales depuis l'accès au terrain	x		Cf. : Equipement pour les déficients auditifs (A – 7)
Signalisation adaptée : <ul style="list-style-type: none"> <li>à l'entrée du site</li> <li>à proximité des places de stationnement si elles sont à l'extérieur du lycée</li> <li>en chaque point où un choix d'itinéraire est donné</li> </ul>	x		Cf : Signalétique (A – 1)
Profil en long : <ul style="list-style-type: none"> <li>pente inférieure à 6 %; tolérances exceptionnelles : 10 % sur 2 m et 12 % sur 50 cm</li> <li>palier de repos à pente nulle en haut et en bas de chaque plan incliné sans ressaut</li> <li>si pente <math>\geq</math> 5 %, palier de repos tous les 10 m maxi</li> <li>dimensions mini des paliers de repos : 1,20 m x 1,40 m</li> <li>ressauts à bords arrondis ou chanfreinés de hauteur &lt; 2 cm</li> <li>ressauts : tolérance pour une hauteur de 4 cm en cas de pente inférieure à 33 % sur toute sa hauteur</li> <li>« pas d'âne » interdits</li> </ul>		X D	Les circulations et cheminement présents dans le tribunal sont conforme à la réglementation en vigueur  <b>Demande de dérogation</b> pour accéder à une zone de bureau et à la salle d'audience N en passant par une zone réglementée et contrôlée. : (PC : 75), il sera implanter des mesures de substitution (Signalétique directionnelle, accompagnement par le personnel pour traversées la zone règlementé, dispositif d'appel)
Profil en travers : <ul style="list-style-type: none"> <li>largeur mini libre de tout obstacle : 1,20 m</li> <li>tolérance pour un rétrécissement ponctuel compris entre 0,90 m et 1,20 m</li> <li>dévers <math>\leq</math> 3 %</li> </ul>		x	Tous les cheminements présents dans l'établissement sont conformes à l'exception de : - Réaménager l'espace de la salle d'audience D afin d'avoir une largeur de circulation de 1.20m (PC : 51.3) - Réaménager l'espace de la salle d'audience N afin d'avoir une largeur de circulation de 1.20m (PC : 66.2)
Espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour : <ul style="list-style-type: none"> <li>en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné</li> <li>largeur correspondant à un Ø 1,50 m</li> <li>tous les 6 m maxi d'un cheminement dont la largeur est inférieure à 1,20 m</li> </ul>		x	Présence de plusieurs espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour dans l'ensemble des circulations du tribunal Les salles présentent des espaces de retournement conforme à l'exception de : - Les salles d'audiences A et B seront réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 38.3) - La salle d'audience G sera réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 44.4)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- La salle d'audience H sera réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 47.3)</li> <li>- La salle d'audience I sera réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 48.3)</li> <li>- La salle d'audience J sera réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 49.3)</li> <li>- La salle d'audience D sera réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 51.4)</li> <li>- La salle d'audience N sera réaménager pour avoir une aire de retournement de 1.50 de diamètre (PC : 66.3)</li> </ul>
<p>Espace de manœuvre de porte :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ouverture en poussant : longueur mini de 1,70 m</li> <li>ouverture en tirant : longueur mini de 2,20 m</li> <li>sas d'isolement : présence d'un espace rectangulaire de 1,20 m x 2,20 m devant chaque porte à l'intérieur du sas</li> <li>sas d'isolement : présence d'un espace rectangulaire de 1,20 m x 1,70m devant chaque porte à l'extérieur du sas</li> <li>possibilité de faire demi-tour avec Ø 1,50 m. dans le sas.</li> </ul>		x	Toutes les portes donnant sur les circulations présente des espace de manœuvre de porte conforme
<p>Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m nécessaire devant chaque équipement</p> <p>Sol ou revêtement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non meuble</li> <li>non glissant</li> <li>non réfléchissant</li> <li>sans obstacle à la roue</li> </ul>		x	Les espace d'attente dans les circulations du tribunal présentent des espace d'usage conforme
Trous ou fentes de dimension inférieure à 2 cm		x	Les circulations et les revêtement de sol ne présentent pas de trous ni de fentes
<p>Si obstacles inévitables :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hauteur de passage libre de 2,20 m mini</li> <li>éléments de contraste visuel et rappel tactile au sol en cas de saillie de plus de 15 cm</li> <li>Dispositif de protection pour éviter les chutes en cas de rupture de niveau &gt; à 0,40 m située à moins de 0,90 m du bord du cheminement</li> <li>Dispositif de protection pour alerter du risque de chute en cas de rupture de niveau &gt; à 0,25 m située à moins de 0,90 m du bord du cheminement</li> </ul>		x	<p>L'établissement ne présentent pas d'obstacle inévitable à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supprimer ou sécuriser l'obstacle en saillie situé dans un couloir du R+2 du tribunal (PC : 55)</li> </ul>
<p>Eclairage si nécessaire selon horaire de la fréquentation habituelle des lieux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20 lux en tout point de cheminement extérieur</li> <li>20 lux en tout point du parc de stationnement intérieur et extérieur</li> </ul>	x		cf. : Eclairage (A – 2)
Escalier et marche sur le cheminement extérieur (voir Circulation verticale)	x		cf. : Circulation verticale (B – 6)
Grands escaliers décoratifs extérieurs et estrades extérieures:	x		Pas d'escalier décoratif extérieur

Tapis fixes : Rigide, ne présentant pas d'obstacle à la roue		x	- Planter un paillason facilement praticable et ne présentant pas d'obstacle à la roue à l'entrée du bâtiment (PC : 2.1) - Planter un paillason facilement praticable et ne présentant pas d'obstacle à la roue à l'entrée du bâtiment (PC : 2.2) - Planter un paillason facilement praticable et ne présentant pas d'obstacle à la roue à l'entrée du bâtiment (PC : 9)
Ressauts : ≤ 2 cm, arrondis	x		Ressauts conformes

## 2. Stationnement et voirie

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Places adaptées et réservées positionnées à proximité des accès <ul style="list-style-type: none"> <li>Places adaptées reliées aux accès par un cheminement accessible</li> <li>2 % du nombre de places</li> <li>dimension de 3,30 m x 5 m en épi et une sur longueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation</li> <li>dimension de 3,30 m x 7 m si en file indienne</li> </ul>	x		Le tribunal ne possède pas de place de stationnement
Repérage des places <ul style="list-style-type: none"> <li>marquage au sol</li> <li>signalisation verticale à côté des places</li> </ul>	x		Le tribunal ne possède pas de place de stationnement
Si contrôle d'accès de véhicule électronique ou par vidéo, possibilité de se signaler par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes	x		Pas de contrôle d'accès électronique ou vidéo
Si mise en place d'une borne d'appel ou interphone, (voir Dispositifs de commande).	x		Pas de borne d'appel, ni d'interphone
Signalétique directionnelle pour indiquer le bâtiment principal ou la loge selon les cas	x		cf. : Signalétique (A - 1)
Croisement d'un itinéraire véhicules : <ul style="list-style-type: none"> <li>dispositif d'éveil de la vigilance des piétons</li> <li>signalisation pour les conducteurs</li> </ul>	x		Pas de croisement entre véhicules et piétons

## 3. Accès au site de l'établissement

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Si différence de niveau, mise en place d'une rampe permanente ou amovible respectant les pentes de 6 % voire 10 % sur 2,00 m ou 12 % sur 0,50 m (voir autres caractéristiques dans Cheminement)	x		Cf. : Cheminement (B – 1)
Dispositif du contrôle d'accès au site et au bâtiment principal, (voir Dispositifs de commande, point 4)	x		Cf. : Dispositif de commande (A – 4)
Signalétique	x		cf. : Signalétiques (A – 1)

<i>Voir caractéristiques dans Signalétique visible et lisible</i>			
Matérialisation et signalétique pour trouver l'entrée du bâtiment principal ou le bâtiment abritant la loge si celle-ci n'est pas le bâtiment principal	x		Cf. : Signalétique (A. 1) Cf. : Contraste (A – 3)
Banque d'accueil : <ul style="list-style-type: none"> <li>utilisable debout ou assis</li> <li>hauteur maxi de 0,80 m</li> <li>vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m</li> </ul>	x		Cf. : Accueil / Loge (B – 4)
Sonorisation d'accès à la loge: <ul style="list-style-type: none"> <li>signal acoustique par induction magnétique si dispositif électronique</li> <li>signalé par pictogramme</li> </ul>	x		Pas de sonorisation d'accès à la loge
L'entrée principale est également la sortie principale: Une signalétique doit exister dans tout le bâtiment pour indiquer la sortie principale, avec aucun risque de confusion avec les issues de secours	x		Cf. : Signalétiques (A – 1)

#### 4. Accueil / Loge

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Le chemin d'accès matérialisé entre l'entrée du bâtiment et l'accueil		x	Cf cheminement (B-1)
Banque d'accueil : <ul style="list-style-type: none"> <li>utilisable debout ou assis</li> <li>hauteur maxi de 0,80 m</li> <li>vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m</li> </ul>		x	Tous les comptoirs d'accueil présent sont conforme à la réglementation en vigueur
Éclairage 200 lux		x	L'éclairage au niveau du comptoir d'accueil est conforme
Possibilité de communication pour les malentendants par appareil BIM et pose du pictogramme concerné		x	Les comptoirs présentent des BIM lorsque cela est nécessaires.
Signalisation de l'accueil par un panneau visible		x	Le point accueil est signalée

#### 5. Circulation intérieurs horizontales

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Caractéristiques dimensionnelles	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Profil en long:	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Profil en travers:	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Signalétique Taille des caractères Contraste <i>Voir caractéristiques dans Signalétique visible et lisible</i>	x		Cf. : Signalétique (A – 1)
Signalisation directionnelle <ul style="list-style-type: none"> <li>en chaque point où un choix d'itinéraire est donné jugé important ou nécessaire</li> </ul>	x		Cf. : Signalétique (A – 1)



<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour indiquer la sortie principale</li> <li>Aucun risque de confusion avec les issues de secours</li> </ul>			
Espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour (Voir Cheminement)	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Si obstacles inévitables : (Voir Cheminement)	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Éléments visuels contrastés sur les parois vitrées situées en bordure des cheminements	x		Cf : contraste (A – 3)
Tapis fixes : Rigide, ne présentant pas d'obstacle à la roue	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Ressauts : ≤ 2 cm, arrondis	x		Cf. : Cheminement (B - 1)
Éclairage : 100 lux au sol	x		Cf. : Eclairage (A – 2)
Absence d'effets d'éblouissement direct ou de reflet notamment dans le sens de la circulation en position debout et assis	x		Absence d'effets d'éblouissement

## 6. Circulations verticales

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Signalisation d'accès aux ascenseurs, escaliers	x		Cf. : Signalétique (A – 1)
Signalisation des escaliers et des cabines d'ascenseurs	x		Cf. : Signalétique (A – 1)
Différencier également le nom des escaliers,		x	- Escalier de 3 marches situé entre les deux salle d'audience du RDC du bâtiment (Escalier 1) - (PC : 10) - Escalier de 5 marches situé dans le hall d'entrée principal au RDC du bâtiment (Escalier 2) – (PC : 16) - Escalier desservant du RDC au R+3 (Escalier 3) – (PC : 19) - Escalier desservant du RDC au R+3 (Escalier 4) – (PC : 22) - Escalier C desservant du RDC au R+3 (Escalier 7) – (PC : 27) - Escalier D desservant du RDC au R+3 (Escalier 8) – (PC : 28) - Escalier A desservant du RDC au R+3 (Escalier 9) – (PC : 29.1) - Escalier desservant du RDC au R+1 (Escalier 10) – (PC : 30) - Escalier F desservant du RDC au R+3 (Escalier 12) – (PC : 33) - Escalier de 6 marches au R+1 du tribunal (Escalier 11) – (PC : 41.2)
Signalisation palière <ul style="list-style-type: none"> <li>numéro d'étage à chaque niveau</li> <li>et si nécessaire, les activités / les équipements présents</li> </ul>		x	Présence d'élément signalétique indiquant les informations palières
Visibilité et lisibilité des signalisations	x		Cf. : Signalétique (A – 1)

Voir Signalétique			
Dimensions à respecter en cas de modification des caractéristiques dimensionnelles : <ul style="list-style-type: none"> <li>largeur minimale entre mains courantes : 1,00 m</li> <li>hauteur marche <math>\leq 17</math> cm</li> <li>giron <math>\geq 28</math> cm</li> </ul>	x		Pas de modification d'escalier prévu
Eclairage: 100 lux au sol	x		Cf. : Eclairage (A - 1)
Volées d'escalier de 3 marches ou plus (avec ou sans ascenseur) <ul style="list-style-type: none"> <li>Main courante continue différenciée de son support, située à une hauteur entre 0,80 m et 1,00 m et se prolongeant au-delà de la première et dernière marche de la valeur d'un giron</li> <li>en haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, contraste visuel et tactile distant sur une bande de 42 cm min, de 0,38 cm voire d'un giron</li> <li>contraste visuel de la première et dernière contremarche sur une hauteur <math>\geq 10</math> cm</li> <li>nez de marches de couleur contrastée largeur <math>\geq 3</math> cm en horizontal</li> <li>nez de marches antidérapants</li> <li>Tous les ascenseurs sont conformes à la norme NF en vigueur.</li> </ul>		x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- On constate la présence de main courante préhensible, continue, prolongée d'une marche en haut et en bas de chaque volée de marche, et contrasté par rapport à son support, de part et d'autre de l'escalier pour les escaliers d'une largeur supérieur à 1.00m à l'exception des escaliers suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>Implanter une main courante préhensible, continue, prolongé d'une marche en haut et en bas de chaque volée de marche et contrasté par rapport à son environnement, de part et d'autre de l'escalier pour les escaliers : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12</li> </ul> </li> <li>- On constate la présence de bande d'éveil et de vigilance en haut de chaque volée de marche et situé à 50cm de la première marche à l'exception des escaliers suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>Implanter une bande d'éveil et de vigilance en haut de chaque volée de marche et situé à 50cm du bord de la première marche pour les escaliers suivant : 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12</li> </ul> </li> <li>- On constate la présence de nez de marche contrasté et antidérapant au bord de chaque marche à l'exception des escaliers suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>Implanter un nez de marche contrasté et antidérapant au bord de chaque marche pour les escaliers suivants : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12</li> </ul> </li> <li>- On constate la présence contremarche contrasté au niveau de la première et dernière de chaque volé de marche à l'exception de : <ul style="list-style-type: none"> <li>Implanter des contrastes sur la première et dernière contremarche de chaque volée de marches des escaliers : 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12</li> </ul> </li> </ul>
Ascenseur obligatoire : <ul style="list-style-type: none"> <li>si effectif admis aux étages &gt; 100 personnes (établissements d'enseignement) et prestations non offertes au RDC</li> <li>seuil porté à 100 pour les ERP de 5ème catégorie en cas de contraintes liées à la solidité du bâtiment</li> </ul>		X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les ascenseurs présents dans le bâtiment seront tous mis en conformité prochainement lors d'une opération spécifique.</li> </ul>

<p>Ascenseur non exigé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dans les cantines, si effectif admis à l'étage &lt; 25 % de la capacité totale et prestations identiques en RDC</li> <li>dans les établissements hôteliers en fonction du nombre d'étages (Voir l'adaptation pour les internats après la consultation avec les Préfectures)</li> </ul>	x		Absence de mezzanine ou de salle n'exigeant pas d'ascenseur
<p>Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d'un ascenseur, dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par le code de l'environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ;</li> <li>à l'intérieur d'un établissement situé dans un cadre bâti existant.</li> </ul>		x	Présence d'un élévateur conforme au RDC du bâtiment
<p>Un appareil élévateur vertical, qui satisfait aux règles de sécurité en vigueur, peut être installé à la place d'un ascenseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>avec nacelle et portillon, sans gaine si une hauteur ≤ 0,50</li> <li>avec nacelle, gaine et portillon jusqu'à une hauteur de 1,20 m</li> <li>avec gaine fermée jusqu'à une hauteur de 3,20 m</li> <li>dispositif de protection empêchant l'accès sous un appareil sans gaine</li> </ul>		x	Présence d'un élévateur vertical respectant les règles de sécurité en vigueur
<p>Volée d'escaliers de moins de 3 marches : Respect des normes de sécurité d'usage (nez de marche, contraste, non glissant)</p>	x		Le tribunal ne présentent pas de volées d'escalier de moins de 3 marches

## 7. Portes, portiques, et sas

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
<p>Caractéristiques dimensionnelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>portes desservant plus de 100 personnes : largeur 1,20 m avec un vantail d'au moins 0,80 m minimum</li> <li>portes desservant moins de 100 personnes : largeur 0,80 m</li> <li>portiques de sécurité : largeur 0,77 m minimum de passage utile</li> </ul>		X D	<p>Les portes présentent dans le tribunal sont conforme à la réglementation à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implanter une porte conforme au niveau du bloc sanitaire situé au RDC du bâtiment (PC : 6.1)</li> </ul> <p><b>Demande de dérogation</b> pour implanter une porte conforme au niveau des 4 bureaux (bureau du parquet) situé au RDC du bâtiment (PC : 7.2), il sera implanter des mesures de substitution (Mise à disposition d'un bureau accessible proche des bureaux du parquet par le tribunal, accompagnement par le personnel depuis l'accueil du tribunal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implanter une porte conforme au niveau du bureau d'accueil des avocats (PC : 11.2)</li> <li>Implanter une porte conforme au niveau du bureau de l'aide aux victimes (PC : 13.1)</li> <li>Implanter une porte conforme au niveau de l'accès à la salle d'audience B (PC : 38.6)</li> <li>Implanter des portes conformes à l'entrée de la salle d'audience F (PC : 43.1 et 43.2)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planter une porte conforme à l'entrée de la salle d'audience G (PC : 44.1)</li> <li>- Planter une porte conforme au niveau du bloc sanitaire situé au R+1 du bâtiment (PC : 45.1)</li> <li>- Planter des portes conformes à l'entrée de la salle d'audience H (PC : 47.1 et 47.6)</li> <li>- Planter une porte conforme à l'entrée de la salle d'audience I (PC : 48.1)</li> <li>- Planter une porte conforme à l'entrée de la salle d'audience J (PC : 49.1)</li> <li>- Planter une porte conforme à l'entrée de la salle d'audience C (PC : 50.1)</li> <li>- Planter une porte conforme à l'entrée de la salle d'audience D (PC : 51.1)</li> <li>- Planter une porte conforme à l'entrée de la salle d'audience E (PC : 52)</li> <li>- Planter une porte conforme au niveau du bloc sanitaire situé au R+1 du bâtiment (PC : 53.1)</li> <li>- Planter une porte conforme au niveau du bloc sanitaire situé au R+2 du bâtiment (PC : 59.1)</li> <li>- Planter une porte conforme au niveau du bloc sanitaire proche du bureau des affaires civile situé au R+2 du bâtiment (PC : 62.2)</li> </ul>
<p>Espace de manœuvre devant chaque porte (sauf celles ouvrant sur un escalier) hors débattement de la porte non manœuvrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ouverture en poussant : longueur mini de 1,70 m</li> <li>ouverture en tirant : longueur mini de 2,20 m</li> </ul>	x	<p>Espace de manœuvre de porte conforme à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déplacer la porte du bloc sanitaire situé au R+2 proche du bureau des affaires civiles (PC : 62.1)</li> <li>- Déplacer la porte du bloc sanitaire situé au R+3 proche du bureau du Juges des Libertés et de la Détention (PC : 71.1)</li> </ul>
<p>sas d'isolement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>présence d'un espace rectangulaire de 1,20 m x 2,20 m devant chaque porte à l'intérieur du sas</li> <li>présence d'un espace rectangulaire de 1,20 m x 1,70 m devant chaque porte à l'extérieur du sas</li> <li>possibilité de faire demi-tour avec Ø 1,50 m.</li> </ul>	X D	<p>Les sas d'isolement présent dans le tribunal respectent la réglementation à l'exception de :</p> <p><b>Demande de dérogation</b> pour supprimer le SAS d'entrée au niveau des 4 bureaux (bureau du parquet) situé au RDC du bâtiment (PC : 7.1), il sera planter des mesures de substitution (Mise à disposition d'un bureau accessible proche des bureaux du parquet par le tribunal, accompagnement par le personnel depuis l'accueil du tribunal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggrandir le SAS des salles d'audiences A et B afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 38.1)</li> <li>- Aggrandir le SAS de la salle d'audience G afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 44.2)</li> <li>- Aggrandir le SAS de la salle d'audience H afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 47.5)</li> <li>- Aggrandir le SAS de la salle d'audience I afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 48.5)</li> <li>- Aggrandir le SAS de la salle d'audience J afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 49.5)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggrandir le SAS de la salle d'audience C afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 50.2)</li> <li>- Aggrandir le SAS du bureau du service civil situé au R+2 afin d'avoir les espace de manœuvre de porte conforme (PC : 60.2)</li> </ul>
Poignées de portes facilement préhensibles en position debout ou assis		x	<p>Toutes les portent présentent dans le tribunal possèdent des poignées de portes facilement préhensibles à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planter des poignées de porte facilement préhensible aux porte palière de l'escalier A (PC : 29.2)</li> </ul>
Déverrouillage des systèmes d'ouverture électrique signalé par un signal sonore et lumineux	x		Pas de systèmes d'ouverture électriques
Effort d'ouverture inférieur à 50 N		x	<p>Toutes les portent présentent dans le tribunal possèdent un effort d'ouvertures inférieur à 50N à l'exception de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Régler le groom des portes d'un bloc sanitaire situé au RDC du bâtiment (PC : 8.2)</li> <li>- Régler le groom des portes d'un bloc sanitaire situé au RDC du bâtiment (PC : 14.2)</li> <li>- Régler le groom des portes d'un bloc sanitaire situé au R+3 du bâtiment au niveau du bureau des Juges des Liberté et de la Détention (PC : 71.2)</li> </ul>
Contraste visuel entre la porte et son environnement	x		Cf. : Contraste (A – 3)
Repérage des parties vitrées importantes	x		Cf. : Contraste (A – 3)

## 8. Sanitaires

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Cabinet aménagé accessible à chaque niveau accessible disposant des sanitaires à disposition du public.		x	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Création d'un sanitaire adapté mixte donnant sur les circulation commune au RDC du Tribunal (PC : 4)</li> <li>- Création d'un sanitaire adapté mixte donnant sur les circulation commune au RDJ du Tribunal (PC : 6.3)</li> <li>- Création d'un sanitaire adapté mixte donnant sur les circulation commune au R+1 du Tribunal (PC : 45.2)</li> <li>- Création d'un sanitaire adapté mixte donnant sur les circulation commune au R+1 du Tribunal (PC : 53.2)</li> <li>- Création d'un sanitaire adapté mixte donnant sur les circulation commune au R+2 du Tribunal (PC : 59.2)</li> <li>- Création d'un sanitaire adapté mixte donnant sur les circulations commune au R+2 du Tribunal proche du bureau des affaires civile (PC : 62.3)</li> <li>- Aménagement du sanitaire adapté donnant sur les circulation communes au R+3 du tribunal (PC : 72)</li> </ul>

Sanitaires adaptés séparés des cabinets d'aisance non accessibles sont signalés		x	Tous les sanitaires adaptés créés seront proches des blocs sanitaires existants
En cas de sanitaires séparés par sexe, cabinet d'aisance aménagé accessible n'est pas exigé pour chaque sexe si accès directement depuis les circulations communes		x	Des sanitaires adaptés mixtes seront créés dans les différents niveaux du tribunal
Signalé par des pictogrammes	x		Cf. : Signalétique (A - 1)
Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m en dehors du débatement de porte prévu latéralement par rapport à la cuvette		x	- Les sanitaires adaptés créés auront un espace d'usage conforme.
Espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour Ø 1,50 m à l'intérieur du cabinet ou à défaut en extérieur devant la porte voire à proximité <ul style="list-style-type: none"> <li>En cas d'espace de manœuvre à l'intérieur du cabinet, un chevauchement partiel de 15 cm peut être autorisé sous le lave-mains ou le lavabo accessible</li> <li>En cas d'espace de manœuvre à l'extérieur du cabinet, un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci</li> </ul>		x	- Les sanitaires adaptés créés auront un espace d'usage conforme.
Dispositif permettant de refermer la porte de l'intérieur soit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Par ferme-porte (force à ouvrir inférieure à 50 N)</li> <li>Par une lisse à hauteur de 90 cm environ</li> </ul>		x	- Planter une barre de rappel de porte dans les sanitaires adaptés créés.
Hauteur d'assise comprise entre 0,45 m et 0,50 m		x	Les hauteurs d'assises des sanitaires adaptés créés seront comprises entre 0.45m et 0.50m
Un lavabo (ou lave-main seulement si lavabo impossible) à l'intérieur de la cabine adaptée		x	- Planter un lave-main conforme dans les sanitaires adaptés créés. - Abaisser le lave mains dans le sanitaire adapté situé au R+3 du tribunal (PC : 72.2)
Barre d'appui située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m avec la partie horizontale pour le transfert et la partie verticale pour se lever		x	- Planter une barre d'appui conforme dans les sanitaires adaptés existants et créés
Urinoirs Disposer à des hauteurs différentes les urinoirs en batterie dans les blocs sanitaires Garçons		x	- Abaisser un urinoir situé dans le bloc sanitaire situé au R+2 du tribunal (PC : 59.3)
Un lavabo (ou lave-main seulement si lavabo impossible) par groupe ou par sanitaire respectant : <ul style="list-style-type: none"> <li>hauteur maxi de 0,85 m</li> <li>vide 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m</li> <li>miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères (et si possible tablette)</li> </ul>		X	- Abaisser au moins un équipement de chaque nature dans les blocs sanitaires du RDC à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m (PC : 6.2) - Abaisser au moins un équipement de chaque nature dans les blocs sanitaires du R+2 à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m (PC : 59.4) - Abaisser le miroir du bloc sanitaire situé au R+2 proche du tribunal d'instance à une hauteur conforme (PC : 63.1)

## 9. Restauration, cantine et demi-pension

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Salles sans aménagements spécifiques, emplacements dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées	x		Pas de salle de restauration dans le tribunal
Nombre d'emplacements à répartir en fonction des différentes catégories de places offertes :	x		Pas de salle de restauration dans le tribunal

<ul style="list-style-type: none"> <li>2 jusqu'à 50 places</li> <li>1 emplacement supplémentaire par tranche de 50</li> </ul>			
Dans les cantines, dès lors qu'une mezzanine n'est pas accessible, le nombre de places accessibles est calculé sur la capacité totale de l'établissement	x		Pas de salle de restauration dans le tribunal
Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m pour chaque emplacement accessible.	x		Pas de salle de restauration dans le tribunal
Le cheminement à l'intérieur de la cantine doit respecter les caractéristiques définies dans les articles Cheminement et Circulations horizontales ci-dessous.	x		Pas de salle de restauration dans le tribunal
Caisse de paiement en batterie <ul style="list-style-type: none"> <li>Au moins une caisse adaptée disposée et conçue pour permettre l'usage par une personne circulant en fauteuil</li> <li>Caisses adaptées uniformément réparties</li> <li>largeur du cheminement d'accès de 0,90 m minimum</li> <li>affichage des informations lisible en position d'assise</li> </ul>	x		Pas de salle de restauration dans le tribunal

### 10. Internat / Chambres / Locaux de sommeil

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Nombre de chambre aménagé pour les personnes en fauteuil roulant sur la totalité des chambres. <ul style="list-style-type: none"> <li>1 si l'internat comporte moins de 20 chambres</li> <li>2 si l'internat comporte entre 20 et 50 chambres</li> <li>Ensuite 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50</li> </ul>	x		Pas chambre dans le tribunal
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles. <ul style="list-style-type: none"> <li>lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment d'internat, mais ne comportant pas plus de trois étages en sus du rez-de-chaussée, sont exonérés de l'obligation d'installer un ascenseur dès lors que les prestations et les chambres adaptées sont accessibles au rez-de-chaussée.</li> </ul>	x		Pas chambre dans le tribunal
Caractéristiques dimensionnelles des portes desservant chambres adaptées et services collectifs : <ul style="list-style-type: none"> <li>largeur mini de passage utile 0,83 m</li> <li>si porte située en amont du cheminement largeur inf., la largeur minimale de passage utile sera de 0,77 m</li> </ul>	x		Pas chambre dans le tribunal
Caractéristiques minimales pour toutes les chambres : <ul style="list-style-type: none"> <li>prise de courant à proximité du lit</li> </ul>	x		Pas chambre dans le tribunal

<ul style="list-style-type: none"> <li>prise de téléphone reliée au réseau interne le cas échéant</li> <li>numéro de chambre en relief et contrasté sur la porte</li> </ul> les équipements installés en dehors du cheminement en hauteur supérieur à 2,20 m			
En dehors du débatement de porte et de l'emprise d'un lit avoir : <ul style="list-style-type: none"> <li>un espace libre de 1,50 m de diamètre</li> <li>un passage de 0,90 m sur au moins un grand côté du lit.</li> </ul>	x		Pas chambre dans le tribunal
Hauteur du plan de couchage entre 0,40 m et 0,50 m	x		Pas chambre dans le tribunal
Présence d'un cabinet de toilette accessible dans la chambre adaptée, si les autres chambres sont équipées d'un cabinet de toilette.	x		Pas chambre dans le tribunal
Cabinet de toilette et douche accessible : <ul style="list-style-type: none"> <li>douche sans ressaut de plus de 2 cm</li> <li>barres d'appui</li> <li>équipement pour s'asseoir et appui pour la position debout</li> <li>espace d'usage à côté du siège 0,80 m x 1,30 m, aussi bien pour toilettes que les douches</li> <li>espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur du cabinet hors débatement de porte et équipements fixes : largeur correspondant à un Ø 1,50 m</li> <li>espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette en dehors du débatement de porte si le cercle de 1.50 m impossible</li> <li>barre d'appui entre 0,70 m et 0,80 m avec fixation permettant de prendre appui, aussi bien pour toilettes que les douches</li> </ul>	x		Pas chambre dans le tribunal

## 11. Douche

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Douche adaptée : <ul style="list-style-type: none"> <li>à l'italienne, siphon de sol</li> <li>équipement permettant de s'asseoir et d'un appui en position debout</li> <li>espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement par rapport à l'équipement en dehors du débatement de porte</li> <li>espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour Ø 1,50 m situé à l'intérieur ou à défaut en extérieur devant la porte,</li> <li>en cas d'espace de manœuvre à l'extérieur, un espace de manœuvre de porte est nécessaire devant celle-ci,</li> <li>la porte sera équipée d'un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi</li> <li>équipements accessibles en position assis (patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositifs de fermetures des portes...)</li> </ul>	x		Pas douche ouvert aux publics dans le tribunal



## 12. Vestiaire

Dispositions réglementaires	SO	P	Dispositions prévues
Au moins une cabine aménagée et accessible par un cheminement praticable	x		Pas vestiaires ouvert aux publics dans le tribunal
Séparation par sexe si offre séparée, sinon 1 cabine adaptée, accessible depuis les parties communes	x		Pas vestiaires ouvert aux publics dans le tribunal
Nombre de vestiaire: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 cabine adaptée pour jusqu'à 20 cabines</li> <li>2 cabines au-delà de 20 (et 3 au-delà de 50)</li> </ul>	x		Pas vestiaires ouvert aux publics dans le tribunal
Cabine aménagée : <ul style="list-style-type: none"> <li>espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur de la cabine et hors débattement de porte avec une largeur correspondant à un Ø 1,50 m</li> <li>équipement permettant de s'asseoir et d'un appui en position debout</li> </ul>	x		Pas vestiaires ouvert aux publics dans le tribunal