



LES PRATS

Bassin A  
Volume de compensation 3132m³  
Talus 10%  
Niveau pignon max 408.50m NGF  
Niveau pignon min 401.50m NGF  
Niveau d'eau 401.30m NGF  
P.e: 399.00m NGF

- LEGENDE :
- EP Réseau EP (Ø variable)
  - Regard EP D800mm avec tampon fonte
  - Regard EP D1000mm avec tampon fonte
  - Regard EP D1200mm avec tampon fonte
  - Regard EP D800mm avec grille 500x500mm
  - Caniveau grille
  - Cuve EP
  - SH Séparateur d'hydrocarbures
  - Tête de buse sécurisée (fossé)
  - Ouvrage de tête en béton
  - Ouvrage dégrilleur-déshuileur-vanne
  - Noe de ruissellement EP

### HÔPITAL COMMUN SUD AVEYRON



MAÎTRE D'OUVRAGE GCS HOPITAL COMMUN DU SUD AVEYRON 265, boulevard Achille Souques BP 118 - 12101 MILLAU CEDEX @ : s.direction@ch-millau.fr	AMO MUPY CONSEIL 57, boulevard Marius Vivier Merle 69503 LYON @ : contact@mupy.fr	OPC CRX SUD 193 Rue du Faubourg Bonnefoy 31500 LYON @ : crx-sud@orange.fr
ARCHITECTE MANDATAIRE BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE 17, rue Dupetit Thouars 75003 PARIS @ : architectes@brunet-saunier.com	ARCHITECTE ASSOCIÉ TOGNELLA ARCHITECTES 8, place du Marché aux fleurs 34000 MONTPELLIER @ : agence@tognella-architectes.com	BET TCE OTEIS Bât B - 20, chemin de la Cépière 31500 TOULOUSE @ : toulouse@oteis.fr
BET HOE ALTO INGENIERIE 27, rue Maurice Flandin 69003 LYON @ : commercial@alto-ingenierie.fr	ECONOMISTE USBCO 3, rue Peyron 38200 VIENNE @ : secretariat@usbeco.fr	ACOUSTICIEEN SIGMA ACOUSTIQUE 12, avenue Jean Monnet 32000 RODEZ @ : sigma-acoustique@orange.fr
CLIMATISME ARWYTEC 69, avenue du Maine 75014 PARIS @ : arwytec@arwytec.fr	EXPERTISE HELISTATION PELAGOS AERO SAS 3, allée Chante Cigale 13870 ROGNONAS @ : contact@pelagos-aero.com	SIGNALETIQUE YELKA OLRIC 5, rue Leneveu 75014 PARIS @ : yelkaolric@gmail.com
PREVENTIONISTE	COORDINATEUR SSI	BUREAU DE CONTRÔLE
SPS		

### PLAN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

NIVEAU NGF 420.00	NUMÉRO DU PLAN PAPIER 902	INDICE A
NOM DU FICHIER [OTS] [MSA] [APS] [VRD] [PLN] [RDJ] [TZ] [A]	ÉMETTEUR PROJET PHASE LOT TYPE NIVEAU ZONE INDICE	DATE 07/2025

PHASE  
APS

ÉCHELLE  
1 : 500

DATE  
07/2025

INDICE  
A