

Nomenclature VMC 1			
018880	2	BOUCHE DESIGN AERYS D160	
013782	1	CAISSON EXT ISOLE 500 M3/H CATB 005	
000067	2	COLLIER GALVA STD DIAM 160	
000068	1	COLLIER GALVA STD DIAM 200	
011051	4	CORNIERE INSONORISEE TYPE I SIMPLE MUPRO	
023490	1	COUDE GALVA A JOINT 90° DIAM.200	
000238		GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 160	540.0 mm
000239		GAINE GALVA STD RIGIDE LG3ML DIAM 200	368.7 mm
011478		GAINE ISOLEE FLEXIBLE PHONIFLEX D.160	2850.0 mm
011479		GAINE ISOLEE FLEXIBLE PHONIFLEX D.200	2677.7 mm
018611	1	GRILLE EXT ALU RACCORD CIRCULAIRE D200	
000001	1	MANCHETTE SOUPLE DIAM 160	
018882	2	MANCHON PLACO D160 POUR AERYS	
008070	7	PLATINE AVEC ECROU M8 SOUDE D80X30X3	
023504	2	RACCORD GALVA A JOINT MALE DIAM.160	
024868	4	REDUCTION GALVA F/M A JOINT DIAM200/160	
024726	2	REGULATEUR DEBIT DIAM 160/180-300M3/H	
029657	1	SONDE DE MESURE EN GAINE CO2 400-1100PPM	
023529	1	TE GALVA EQUIVALENT A JOINT DIAM.200	
025364	1	VARIATEUR DE TENSION MONO 3A VAPZ 3	
Article	**Qté**	**Description**	**Longueur totale**

REPERAGE ET VITESSE DES CAISSONS VMC
A ECRIRE AU MARQUEUR SUR LE BOITIER ELEC.
DE RACCORDEMENT SUIVANT INDICATIONS PLAN

REGULATEURS DE DEBIT A CALER
SUR LES VALEURS INDIQUEES SUR LE PLAN
AVANT DE LES INTEGRER DANS LES GAINES
===> ATTENTION AU SENS DE L'AIR

LEGENDE GAINES ET CIRCUITS VMC	
———	GR = Gaine Rigide
— · ——— · —	GF = Gaine Flexible
▬ • ▬ • ▬	GFI = Gaine Flexible Isophonique
———	Air Extrait VMC003

AU LOT Y.C. : REBOUCHER LES CROSSES
DE SOLINS CLIM. AVEC DE LA LAINE DE VERRE
APRES LE PASSAGE DES LIAISONS ELEC. ET FRIGO.
EN PLAFOND ET EN TOITURE + RAJOUTER DU SCOTCH ALU
EN BOUT DE CROSSE + COLLER LES ETIQUETTES
SUR LES UNITES INTERIEURES ET EXTERIEURES DE CLIM.

LEGENDE CLIMATISATION	
– — — — –	LIAISON CLIM EN TOITURE
– — — — –	LIAISON CLIM EN PLENUM

NOMENCLATURE CLIM		
TC0188218	2	CACHE VERTICAL 90x300x90
023848	2	COUDE PVC 67°30 MF D.125
024051	1	SOLIN CYL.PVC D. EXT. 125/285 HT150
018242	2	SPLIT EXT REVERS INV 5200W R410 ATL
018160	2	SPLIT MURHAUT REVERS INV 5200W R410 ATL
000256	2	TUB 50X50X2 2950 S250+Z275 TR C
Article	**Qté**	**Description**

Nomenclature étiquettes clim		
013422	2	ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL006
013423	2	ETIQUETTE ADHESIVE CLIM CL007
Article	**Qté**	**Description**

Ind	Date	Modifications	Dess.	Vérif.
C	24/04/2019	PLAN EXE SUIVANT PLAN 01 IND C	YDE	OS

COUGNAUD CONSTRUCTION
Mouilleron-le-Captif
CS 40028
85035 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Tél. : 02 51 05 85 85 - Fax : 02 51 05 85 87
construction@cougnaud.com
cougnaud-construction.com

AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE

CODE ARTICLE: 1829758
DATE: 06/03/2019
DESSINE PAR: OS
CHARGE D'AFFAIRES: FDK

DESCRIPTION DU BATIMENT: EXTENSION ENAP - BATIMENT 3
ADRESSE DE LIVRAISON: ENAP, A DEFINIR, 47000AGEN
SURFACE: 300 m²
NATURE DU PLAN: Zone 6 - Ventilation & Climatisation
ECHELLE: 1:50
PLANCHE: 1/1
N° du projet : 1804221
N° de commande : 3000013139
INDICE: C
Format : A2H

Ce document est la propriété de COUGNAUD. Il ne peut être reproduit et/ou communiqué sans son autorisation écrite.