

HOPITAL ET EHPAD DE SAINT ESPRIT	
ESTIMATIF DES PUISSANCES ELECTRIQUES	
SURFACES TOTALES DU PROJET	SURFACES DANS ŒUVRE
Total en m <sup>2</sup>	5 890
Puissance totale estimée équipements de climatisation en W	240 000,00
Puissance totale estimée équipements de ventilation en W	18 000,00
Puissance totale estimée équipements de désenfumage en W	44 000,00
Ratio surfacique éclairage des locaux en W/m <sup>2</sup>	47 119,20
Ratio surfacique prises et forces motrices en W/m <sup>2</sup>	58 899,00
Puissance totale estimée pour les équipements extérieurs en W	20 000,00
Foisonnement général	0,8
Puissance active totale en W	342 415
Puissance active majorée de 30%	445 139
Sous total puissance apparente en VA	556 424
Compensation énergie réactive	0,95
<b>Puissance totale apparente en KVA</b>	<b>529</b>