

CHAPELLE

PARCELLE
n°539

Accueil du personnel de sécurité
(protocole : en cas d'incendie,
FIDUCIAL l'organisme de sécurité
sureté, est prévenu, il doit appeler les
pompiers et doit faire une levée de
doute sur place. L'organisme
déverrouille les portails (parvis,
parking, et escalier de secours) au
PCS sur site, pour accès pompier.)

140⁵
396⁵
535

Portail
407

R 11m

Stationnement
existant non modifié

Stationnement
existant non modifié

Stationnement
existant non modifié

Emplacement véhicule echelle

Matérialisé par pointillé au sol + marquage blanc à laisser libre

1 605

MARQUAGE à RÉALISER

N1

EMPLACEMENT
POMPIER



708

365

865

500

Stationnement
existant non modifié

PARCELLE
n°542

282

139

Locaux techniques
TGI
SLC

382.50 BF

TSBT
Locaux techniques
TGI
SLC

MACHINERIE ASCENCEUR F
Locaux techniques
TGI
SLC

SALLE D'ATTENTE DETENUS
Détenion
TGI
ST

ENTREE VEHICULE POLICE
Stationnement
TGI
SLC

382.67 F
382.50 B

379.25 BF

Cite Judiciaire
de Clermont-Ferrand

16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE

DOSSIER PRO - DCE ind 2

PRO ne prenant pas en compte les prescriptions du SDIS sur le Permis de construire n° PC 063 113 24 G0130 accepté le 08/01/25 comme demandé par la maîtrise d'ouvrage

NUMERO
PRO.8
ECHELLE: 1:50

Plan détail Parking chapelle

PHASE
PRO
Ind 2
MAI 2025



Maître d'Ouvrage :
Ministère de la Justice / DIRCESG
20, Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble LE BRITANNIA montée C 69 432 LYON CEDEX 03
04 72 01 24 27



Maître d'Ouvre :
ANDÉSITE architecture
26, rue Amiral GOURBEYRE 63 200 Riom
04 73 34 89 05 / agence63@andesite-archi.fr



Économiste :
ECIB Project
127, Avenue de la République 63 100 Clermont-Ferrand
04 73 92 56 12



BET Fluide :
Algotharm Ingénierie
53,Rue des Sauves 63 170 Aubière
04 73 98 51 27



BET Structure :
IDÉUM PARTNERS
32, Rue de sarliève 63 200 Courmon D'Auvergne
04 73 41 05 94



Bureau de controle :
SOCOTEC
19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1
04 73 44 27 00