



ENTRESOL batiment P2



SOUS-SOL - 1 batiment P2



LEGENDE CFO - CFA

	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	BP APPEL D'URGENCE
	COMMANDE STORE ELECTRIQUE
	PC 16A P+N+T
	POSTE DE TRAVAIL: 3 PC 16A P+N+T + 3 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 2 PC 16A P+N+T + 2 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 1 PC 16A P+N+T + 1 PC OND + 1 RJ45
	ATTENTE ELECTRIQUE
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
	T.G.B.T
	LUM. TYPE 01 : REGLETTE LED PRISON
	LUM. TYPE 02: PAVE LED 600 x 600
	LUM. TYPE 03 : HUBLOT LED AVEC DETECTION INTEGREE
	LUM. TYPE 04 : SPOT LED ENCASTRE BANQUE D'ACCUEIL
	GOULOTTE 1 COMPARTIMENTS HAUTEUR 0.30m
	GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS HAUTEUR 1.10m
	PRISE RJ45 COMMUNICATION
	LECTEUR DE BADGE TYPE VIGIK
	ALIMENTATION GACHE
	DETECTEUR BI-VOLUMETRIQUE
	CAMERA DÔME VIDEO SURVEILLANCE
	DECLENCHEUR MANUEL
	BOITIER DE COMMANDE DESENFUMAGE
	DIFFUSEUR SONORE D'ALARME GENERALE INCENDIE (DS)
	FLASH LUMINEUX D'ALARME INCENDIE
	DECLENCHEUR MANUEL A MEMBRANE (BGV)

Opération

Maître d'Ouvrage

Architectes

Les plans fournis ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage.
Les côtes métriques et altimétriques sont données à titre indicatives, elles ne peuvent se substituer à un relevé réalisé par un Géomètre.

TRAVAUX DE REHABILITATION COMPLETE
DU TUNNEL / SALLE CONVIVIALITE / WC et BANCS
DETENU / BOX ENTRETIEN GOELES
/ REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU P3
TRAVAUX PHASE 2















MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale du SG Sud Est
Département Immobilier
350 av du Club Hippique - CS 70456
13 096 Aix en Provence Cedex 2
Tél : 04 42 91 30 73 - Fax : 04 42 91 30 71

Atelier d'Architecture Barré Charpentier
146, boulevard du Sablier
13 008 MARSEILLE- Tél : 04 91 79 84 50
barrecharpentier@architectes.org

**TRAVAUX PALLIER HAUT
DE L'ESCALIER P2 ET
BOX ENTRETIEN GEOLES**

N° PIECE
FL01
ÉCHELLE
1/75°


DOSSIER
D.C.E.
SEPT. 2025

LEGENDE CHAUFFAGE PLOMBERIE	
	CHUTE EAUX USEES
	CHUTE EAUX VANNES
	ALIMENTATION EF
	ALIMENTATION ECS
	COLLECTEUR EAUX USEES
	COLLECTEUR EAUX VANNES
	RESEAU EAU FROIDE
	RESEAU EAU CHAUDE SANIT.
	RESEAU FRIGORIFIQUE ALLER / RETOUR
	RESEAU CONDENSAT
	VENTILO-CONVECTEUR MURAL
	THERMOSTAT D'AMBIANCE
	POMPE DE RELEVAGE
	RESEAU VMC EXTRACTION

Architectes

N° PIECE FL02	DOSSIER D.C.E.
ÉCHELLE 1/100°	SEPT. 2025

SOUS-SOL bâtiment P1



LEGENDE CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	
	CHUTE EAUX USEES
	CHUTE EAUX VANNES
	ALIMENTATION EF
	ALIMENTATION ECS
	COLLECTEUR EAUX USEES
	COLLECTEUR EAUX VANNES
	RESEAU EAU FROIDE
	RESEAU EAU CHAUDE SANIT.
	RESEAU FRIGORIFIQUE ALLER / RETOUR
	RESEAU CONDENSAT
	VENTILO-CONVECTEUR MURAL
	THERMOSTAT D'AMBIANCE
	POMPE DE RELEVAGE
	RESEAU VMC EXTRACTION

LEGENDE CFO - CFA	
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	BP APPEL D'URGENCE
	COMMANDE STORE ELECTRIQUE
	PC 16A P+N+T
	POSTE DE TRAVAIL: 3 PC 16A P+N+T + 3 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 2 PC 16A P+N+T + 2 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 1 PC 16A P+N+T + 1 PC OND + 1 RJ45
	ATTENTE ELECTRIQUE
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
	T.G.B.T
	LUM. TYPE 01 : REGLETTE LED PRISON
	LUM. TYPE 02: PAVE LED 600 x 600
	LUM. TYPE 03 : HUBLOT LED AVEC DETECTION INTEGREE
	LUM. TYPE 04 : SPOT LED ENCASTRE BANQUE D'ACCUEIL
	GOULOTTE 1 COMPARTIMENTS HAUTEUR 0.30m
	GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS HAUTEUR 1.10m
	PRISE RJ45 COMMUNICATION
	LECTEUR DE BADGE TYPE VIGIK
	ALIMENTATION GACHE
	DETECTEUR BI-VOLUMETRIQUE
	CAMERA DÔME VIDEO SURVEILLANCE
	DECLENCHEUR MANUEL
	BOITIER DE COMMANDE DESENFUMAGE
	DIFFUSEUR SONORE D'ALARME GENERALE INCENDIE (DS)
	FLASH LUMINEUX D'ALARME INCENDIE
	DECLENCHEUR MANUEL A MEMBRANE (BGV)

Opération

Maître d'Ouvrage

Architectes

Les plans fournis ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage.
Les cotes métriques et altimétriques sont données à titre indicatives, elles ne peuvent se substituer à un relevé réalisé par un Géomètre.

TRAVAUX DE REHABILITATION COMPLETE
DU TUNNEL / SALLE CONVIVIALITE / WC et BANCS
DETENU / BOX ENTRETIEN GOELES
/ REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU P3
TRAVAUX PHASE 2

MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale du SG Sud Est
Département Immobilier
350 av du Club Hippique - CS 70456
13 096 Aix en Provence Cedex 2
Tél : 04 42 91 30 73 - Fax : 04 42 91 30 71


Atelier d'Architecture Barré Charpentier
146, boulevard du Sablier
13 008 MARSEILLE- Tél : 04 91 79 84 50
barrecharpentier@architectes.org

CIRCUIT SÉCURISÉ DÉTENU
SALLE DE CONVIVIALITE
WC CIRCUIT DÉTENU

N° PIECE
FL03
ÉCHELLE
1/100°

DOSSIER
D.C.E.
SEPT. 2025

ACCUEIL batiment P3
EXISTANT



LEGende CFO - CFA	
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	BP APPEL D'URGENCE
	COMMANDE STORE ELECTRIQUE
	PC 16A P+N+T
	POSTE DE TRAVAIL: 3 PC 16A P+N+T + 3 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 2 PC 16A P+N+T + 2 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 1 PC 16A P+N+T + 1 PC OND + 1 RJ45
	ATTENTE ELECTRIQUE
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
	T.G.B.T
	LUM. TYPE 01 : REGLETTE LED PRISON
	LUM. TYPE 02: PAVE LED 600 x 600
	LUM. TYPE 03 : HUBLOT LED AVEC DETECTION INTEGREE
	LUM. TYPE 04 : SPOT LED ENCASTRE BANQUE D'ACCUEIL
	GOULOTTE 1 COMPARTIMENTS HAUTEUR 0.30m
	GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS HAUTEUR 1.10m
	PRISE RJ45 COMMUNICATION
	LECTEUR DE BADGE TYPE VIGIK
	ALIMENTATION GACHE
	DETECTEUR BI-VOLUMETRIQUE
	CAMERA DÔME VIDEO SURVEILLANCE
	DECLENCHEUR MANUEL
	BOITIER DE COMMANDE DESENFUMAGE
	DIFFUSEUR SONORE D'ALARME GENERALE INCENDIE (DS)
	FLASH LUMINEUX D'ALARME INCENDIE
	DECLENCHEUR MANUEL A MEMBRANE (BGV)

LEGende CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	
	CHUTE EAUX USEES
	CHUTE EAUX VANNES
	ALIMENTATION EF
	ALIMENTATION ECS
	COLLECTEUR EAUX USEES
	COLLECTEUR EAUX VANNES
	RESEAU EAU FROIDE
	RESEAU EAU CHAUDE SANIT.
	RESEAU FRIGORIFIQUE ALLER / RETOUR
	RESEAU CONDENSAT
	VENTILO-CONVECTEUR MURAL
	THERMOSTAT D'AMBIANCE
	POMPE DE RELEVAGE
	RESEAU VMC EXTRACTION

Opération

Maître d'Ouvrage

Architectes

Les plans fournis ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage.
Les côtes métriques et altimétriques sont données à titre indicatives, elles ne peuvent se substituer à un relevé réalisé par un Géomètre.

TRAVAUX DE REHABILITATION COMPLETE
DU TUNNEL / SALLE CONVIVIALITE / WC et BANCS
DETENU / BOX ENTRETIEN GOELES
/ REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU P3
TRAVAUX PHASE 2

MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale du SG Sud Est
Département Immobilier
350 av du Club Hippique - CS 70456
13 096 Aix en Provence Cedex 2
Tél : 04 42 91 30 73 - Fax : 04 42 91 30 71


Atelier d'Architecture Barré Charpentier
146, boulevard du Sablier
13 008 MARSEILLE- Tél : 04 91 79 84 50
barrecharpentier@architectes.org

**REAMENAGEMENT DE
L'ACCUEIL DU P3
EXISTANT**

N° PIECE
FL04
ÉCHELLE
1/100°

DOSSIER
D.C.E.
SEPT. 2025

ACCUEIL batiment P3
PROJET



LEGENDE CFO - CFA	
	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	BP APPEL D'URGENCE
	COMMANDE STORE ELECTRIQUE
	PC 16A P+N+T
	POSTE DE TRAVAIL: 3 PC 16A P+N+T + 3 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 2 PC 16A P+N+T + 2 PC OND + 2 RJ45
	POSTE DE TRAVAIL: 1 PC 16A P+N+T + 1 PC OND + 1 RJ45
	ATTENTE ELECTRIQUE
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
	T.G.B.T
	LUM. TYPE 01 : REGLETTE LED PRISON
	LUM. TYPE 02: PAVE LED 600 x 600
	LUM. TYPE 03 : HUBLOT LED AVEC DETECTION INTEGREE
	LUM. TYPE 04 : SPOT LED ENCASTRE BANQUE D'ACCUEIL
	GOULOTTE 1 COMPARTIMENTS HAUTEUR 0.30m
	GOULOTTE 2 COMPARTIMENTS HAUTEUR 1.10m
	PRISE RJ45 COMMUNICATION
	LECTEUR DE BADGE TYPE VIGIK
	ALIMENTATION GACHE
	DETECTEUR BI-VOLUMETRIQUE
	CAMERA DÔME VIDEO SURVEILLANCE
	DECLENCHEUR MANUEL
	BOITIER DE COMMANDE DESENFUMAGE
	DIFFUSEUR SONORE D'ALARME GENERALE INCENDIE (DS)
	FLASH LUMINEUX D'ALARME INCENDIE
	DECLENCHEUR MANUEL A MEMBRANE (BGV)

LEGENDE CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	
	CHUTE EAUX USEES
	CHUTE EAUX VANNES
	ALIMENTATION EF
	ALIMENTATION ECS
	COLLECTEUR EAUX USEES
	COLLECTEUR EAUX VANNES
	RESEAU EAU FROIDE
	RESEAU EAU CHAUDE SANIT.
	RESEAU FRIGORIFIQUE ALLER / RETOUR
	RESEAU CONDENSAT
	VENTILO-CONVECTEUR MURAL
	THERMOSTAT D'AMBIANCE
	POMPE DE RELEVAGE
	RESEAU VMC EXTRACTION

Opération

Maître d'Ouvrage

Architectes

Les plans fournis ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage.
Les côtes métriques et altimétriques sont données à titre indicatives, elles ne peuvent se substituer à un relevé réalisé par un Géomètre.

TRAVAUX DE REHABILITATION COMPLETE
DU TUNNEL / SALLE CONVIVIALITE / WC et BANCS
DETENU / BOX ENTRETIEN GOELES
/ REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU P3
TRAVAUX PHASE 2

MINISTERE DE LA JUSTICE
Délégation Interrégionale du SG Sud Est
Département Immobilier
350 av du Club Hippique - CS 70456
13 096 Aix en Provence Cedex 2
Tél : 04 42 91 30 73 - Fax : 04 42 91 30 71

Atelier d'Architecture Barré Charpentier
146, boulevard du Sablier
13 008 MARSEILLE- Tél : 04 91 79 84 50
barrecharpentier@architectes.org

**REAMENAGEMENT DE
L'ACCUEIL DU P3
PROJET**

N° PIECE
FL05
ÉCHELLE
1/100°

DOSSIER
D.C.E.
SEPT. 2025