



LEGENDES	
CFO	CFO/CFA
Câblage unifilaire	10 postes horizontaux
: Fil de Phase	PC 45° 2P+T 230V affleurante x8 + Prise RJ45 X2
: Fil de Terre	4 & 5 postes horizontaux
: Fil de Neutre	PC 45° 2P+T 230V affleurante x2 + Prise RJ45 X2
Commandes d'éclairages	2 & 3 postes verticaux et horizontaux
Simple allumage	Prise RJ45 + PC 45° 2P+T 230V affleurante
Simple allumage x2	Simple allumage + PC 45° 2P+T 230V affleurante X2
Simple allumage + voyant	Chemins de câbles
Simple allumage + voyant x2	Courant faible
Interrupteur temporisé	Courant fort
Va et vient	SSI
Va et vient x2	Autres
Va et vient + voyant	Boîte de dérivation
Va et vient + voyant x2	CFA
Poussoir	1 poste
Poussoir x2	Prise USB Type A
Poussoir + voyant	Prise USB Type C
Poussoir + voyant x2	Prise USB Type A + Prise USB Type C
Détecteur de mouvement	Prise USB Type A x2
PC 2P+T 230V Affleurante	Prise USB Type C x2
Classique	Prise RJ45
45°	Autres
45° avec dérompeur	Borne WiFi
45° avec dérompeur + voyant	SSI
45° + voyant	DM, DI et Alarmes
Eclairages	Déclencheur automatique
Bloc secours	Déclencheur manuel
Downlight, 200mm, 18W, 4000K	Centrale incendie T4
Mink 30, 30W, 4000K	Alarme intégrée
Hublot 300mm, 1000lm, avec détection	Principe de repérage des déclencheurs
Neon LED 120cm, 36W, 4000K	ZDM 022 / 1 022
Dalle LED 600x600mm, 20W, 4000K	1- Adresse
Double postes verticaux et horizontaux	- Numéro de Bus
Simple allumage + PC 2P+T 230V affleurante	- Zone de déclenchement
Va et vient + PC 2P+T 230V affleurante	- Type de matériel
PC 45° 2P+T 230V affleurante x2	
Plexo	
3 postes verticaux, Simple allumage + PC 2P+T 230V	
PC 2P+T 230V	



**DIR**  
Département des Infrastructures et de la Reconstruction

**Ancienne Trésorerie**

CHU CAEN  
Av. de la Côte de Nacre  
CS 30001, 14000 Caen

N° PLAN 2021\_015 | DIR | B02 | ELE | DCE | ELE\_0205\_DCE | 1

**B02\_ELE\_CFO\_PCN\_NO FINI**

EMETEUR	PHASE	DICIPLINE	N° LOT	BATIMENT	N° PROJET
DIR	DCE	ELE	02	B02	2021_015

Index	Date	Revision	Description
1	17/07/2025		Création

Index	1	Echelle	1 : 50
N° Feuille	ELE_0205_DCE	Date	17/07/25