



LEGENDES	
CFO	CFO/CFA
Câblage unifilaire	10 postes horizontaux
: Fil de Phase	PC 45° 2P+T 230V affleurante x8 + Prise RJ45 x2
: Fil de Terre	4 & 5 postes horizontaux
: Fil de Neutre	PC 45° 2P+T 230V affleurante x2 + Prise RJ45 x2
Commandes d'éclairages	PC 45° 2P+T 230V Rouge X3 + PC 45° 2P+T 230V + Prise RJ45
Simple allumage	2 & 3 postes verticaux et horizontaux
Simple allumage x2	Prise RJ45 + PC 45° 2P+T 230V affleurante
Simple allumage + voyant	Simple allumage + PC 45° 2P+T 230V affleurante X2
Simple allumage + voyant x2	
Interrupteur temporisé	Chemins de câbles
Va et vient	Courant faible
Va et vient x2	Courant fort
Va et vient + voyant	SSI
Va et vient + voyant x2	Autres
Poussoir	Boîte de dérivation
Poussoir x2	CFA
Poussoir + voyant	1 poste
Poussoir + voyant x2	Prise USB Type A
Détecteur de mouvement	Prise USB Type C
PC 2P+T 230V Affleurante	Prise USB Type A + Prise USB Type C
Classique	Prise USB Type A x2
45°	Prise USB Type C x2
45° avec détrompeur	Prise RJ45
45° avec détrompeur + voyant	Autres
45° + voyant	Borne WiFi
Eclairages	SSI
Bloc secours	DM, DI et Alarmes
Downlight, 200mm, 18W, 4000K	Déclencheur automatique
Minik 30, 30W, 4000K	Déclencheur manuel
Huilet 300mm, 1000lm, avec détection	Centrale incendie T4 Alarme intégrée
Neon LED 120cm, 36W, 4000K	Principe de repérage des déclencheurs
Dalle LED 600x600mm, 20W, 4000K	ZDM 022 / 1 022
Double postes verticaux et horizontaux	Adresse
Simple allumage + PC 2P+T 230V affleurante	Numéro de Bus
Va et vient + PC 2P+T 230V affleurante	Zone de déclenchement
PC 45° 2P+T 230V affleurante x2	Type de matériel
Plexo	
3 postes verticaux, Simple allumage + PC 2P+T 230V	
PC 2P+T 230V	

CHU

CAEN NORMANDIE

DIR

Département des Infrastructures et de la Reconstruction

Ancienne Trésorerie

CHU CAEN
Av. de la Côte de Nacre
CS 30001, 14000 Caen

N° PLAN2021_015 | DIR | B02 | ELE | DCE | ELE_-1204 DCE | 1

B02_ELE_CFO_ECL_S1

EMETEUR	PHASE	DICIPLINE	N° LOT	BATIMENT	N° PROJET
DIR	DCE	ELE	02	B02	2021_015

Index	Date	Revision	Description
1	17/07/2025		Création

Index	1	Echelle	1 : 50
N° Feuille	ELE_-1204 DCE	Date	07/16/25