

LEGENDE ELECTRICITE

CODE LUMINAIRE		
ECL 01		Encastré 600/600 de marque Thorn type Beta 3 - 33W - 3800lms - UGR<19
ECL 02		Encastré 600/600 de marque Thorn type Beta Cell - 34W - 4100lms - UGR<19
ECL 03		Encastré 600/600 de marque Thorn type Omega moduline - 22W - 3300lms - UGR<19
ECL 04a		Encastré downlight de marque Thorn type Cetus BW - 1025lms
ECL 04b		Encastré downlight de marque Thorn type Cetus 15.5W - 2050lms IP20/44
ECL 05		Encastré Downlight de marque Securilite type Senspot 16W 1564lms 3000°K IP65 IK10 gradable
ECL 06		Applique de marque Thorneco type Elsa 600lms IP44 IK08 CLII
ECL 07		Règlette de marque Thorn type Aquaforce pro - 34W - 4000°K - 4300lms - IP66 - IK08 - CLI
ECL 08		Applique LED de marque Performance in Lighting type Quasar 30 - 23W - 3000°K - 2276lms - IP65 - IK07 - CLI
		Détecteur volumétrique temporisé 360° DALI
		Détecteur volumétrique temporisé 360°
		Détecteur volumétrique temporisé 180°
		Commande par simple allumage
		Commande par bouton poussoir
		Commande par variateur
		Commande par variateur antivandale
		Commande montée/descente volets et stores
		Prise de courant 10/16A 2P+T à éclipse IP20 à 0.40m du sol fini
		Prise de courant 10/16A 2P+T à éclipse à 1.20m du sol fini
		Prise de courant encastré étanche 10/16A 2P+T à éclipse IP65 IK07 à 1.20m
		Attente électrique en câble livrée de 3m
		Prise RJ45 Catégorie 6A
		Prise RJ45 Catégorie 6A à 1.20m du sol fini
		Prise Interface Multimédia Haute Définition (HDMI)
		Prise RJ45 Catégorie 6 dans boîtier IP55 IK07 à 1.20m
		Prise Télévision
		Bloc Poste de Travail Informatique PTI comprenant : 4PC 10/16A 2P+T + 2 RJ45 C6A
		Attention sonorisation
		Port USB sonorisation
		Haut parleur encastré en plafond 6/3/1,5W
		Projecteur de son extérieur 100V - 30/1575W IP44
		Hublot appel malade
		Bouton appel malade chambre
		Bouton appel malade présence soignant antivandale
		Détecteur alarme incendie
		Sirène alarme incendie
		Diffuseur lumineux alarme incendie
		Indicateur d'action alarme incendie
		Déclencheur manuel alarme adressable incendie ht: 1.30m
		Tableau répartiteur d'exploitation alarme incendie
		Attente ventouse compartimentage depuis CMSI
		Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1h SATI adressable IP20
		Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1h SATI adressable IP55
		Bloc autonome portable d'évacuation BAPI
		Convecteur électrique
		Tableau électrique
		Antenne de réception TV
		Baie courants faibles 19" 42U



associés | architectes

architecture | urbanisme | design
5 rue de la Marne 86000 POITIERS
05 49 58 39 25
agence@cr-architectes.com

Centre Hospitalier Henri
Laborit
370 avenue Jacques Coeur
86021 Poitiers cedex
dset.be@ch-poitiers.fr



EXTENSION DU PAVILLON TONY
LAINÉ - SECTION APARTÉ

ESQ	APS	APD	PC	PRO	DCE	DOE	EL03
PLAN PROJET - Plan général ELECTRICITE							
dossier n°2415	date : 25/08/2025	PROJET					éch : 1/100°
MODIFICATIONS	ind.	date					
	A						
	B						
	C						
	D						
	E						

ECONOMISTE	CIREYAM 22 rue de Vert 86360 CHASSENEUIL DU POITOU tél : 06 24 79 62 89
BET FLUIDES	OMNIA INGENIERIE 7 Avenue de Ouagadougou 86200 LOUDUN tél : 05 49 98 38 78
BET STRUCTURE	SONECO 21 rue Gay Lussac 86000 POITIERS tél : 05 49 44 88 99
COORDONNATEUR SPS	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
OPC	ACT86 23 rue Maryse Bastié 86580 BIAIRD
COORDONNATEUR SSI	CH LABORIT - DALT 370 Avenue Jacques Coeur 86021 POITIERS Cedex mail : franck.lomet@ch-poitiers.fr

LOCAUX ANNEXES - SERVICES COMMUNS

HORS ZONE D'INTERVENTION

CONSULTATION URGENCE

HOSPIT 2 / APPORT

HORS ZONE D'INTERVENTION

HOSPIT 1 / APARTÉ

HORS ZONE D'INTERVENTION

PERSONNEL

CONSULTATION

ADMINISTRATION