D-04
TGBT

D-05
Quai de départ

D-06
Déchets 2

D-08
Réserve

D-09
Quai livraisons

Bureau ASH

D-12
Salle multi-activités

D-03
Ménage

D-07
Rangement 1

2UP

2UP

Radiateur neuf
10S750-800
500W

Ø12/14

Raccordement
sur existant

D-23
Dégagement

D-23bis
SAS

D-24
Dégagement

HORS ZONE

HORS ZONE

Radiateur existant conservé
(dépose/repose pour reprise peinture)

Sonde d'ambiance

Diffuseur linéaire reprise Aldés Lined SlimE
1000/100 - 4 fentes - 520 m3/h

Raccoedement sur
VMC existante

Existante

Existante

Ø125
calorifugé

Radiateur existant conservé
(dépose/repose pour reprise peinture)

Foyer

Plénum

Filtre autonéttoyant

Unité gainable
Daikin
FDXM-F935

Groupe extérieur
Daikin RZAG35A
posée sur casquette

Plénum

D-19
Déchets 1

D-20
Linge sale

D-18
Office

D-17
Salle à manger 2

Radiateur existant conservé
(dépose/repose pour reprise peinture)

Circuit Frigo Liquide: 1/4"
- Gaz 3/8" calorifugé en
faux plafond

Ø125
calorifugé

VMC à créer
Ø160

Salle à manger

45 m3/h

VMC à créer
Ø125

Diffuseur linéaire soufflage Aldés Lined SlimS
1000/100 - 4 fentes - 520 m3/h

Radiateur existant déplacé
(dépose/repose pour reprise peinture)

45 m3/h

Radiateur existant conservé
(dépose/repose pour reprise peinture)

VMC à créer
Ø125

Raccordement
sur existant

45 m3/h

90 m3/h

45 m3/h

Radiateur existant
déposé

Radiateur existant
déposé

Acc. soignants

45 m3/h

Circulation

Salle d'activités

45 m3/h

Ø12/14

Ø12/14

Radiateur neuf
30S750-800
1200W

Radiateur neuf
30S750-800
1300W

DEP

DEP

Salle d'apaisement
C-05

Panneau rayonnant
reposé
de la Chambre C-09

Ø14/16 calorifugé

Régulation

30 m3/h

Radiateur existant
à déposer

30 m3/h

Grille antivandalisme
sur vmc existante

C-04
Chambre 4

C-06
WC

C-07
SDB

C-03
Chambre 3

C-13
Dgt

C-08
Dgt

C-09
Chambre

Ø12/14 calorifugé

Ø12/14 en doublage

30 m3/h

30 m3/h

Radiateur neuf
10S600-520
300W

Panneau
rayonnant déposé

Radiateur neuf
20S400-1200
830W

Reprise sur réseaux
chauffage existant

Ø12/14

75 m3/h

C-02
Chambre 2

C-01
Chambre 1

C-10
Bureau Infirmier 1

B-01
Salle de soins

45 m3/h

45 m3/h

Radiateur existant conservé
(dépose/repose pour reprise peinture)

Salle d'activités

90 m3/h

VMC existante

VMC à créer

B-01bis
Dgt

Raccordement sur
VMC existante

URGENCE / APPUI

HORS ZONE D'INTERVENTION

C-14
Dégagement

Armoire GTB

B-23
Dégagement

C-12
Salle de visite

C-11
Bureau surveillant

ZONE.1

associés | architectes
architecture | urbanisme | design
5 rue de la Marne 86000 POITIERS
05 49 58 39 25
agence@cr-architectes.com

Centre Hospitalier Henri Laborit
370 avenue Jacques Coeur
86021 Poitiers cedex
dset.be@ch-poitiers.fr

CENTRE HOSPITALIER Henri Laborit

EXTENSION DU PAVILLON TONY LAINÉ - SECTION APARTÉ

ESQ | APS | APD | PC | PRO | DCE | DOE

PLAN PROJET - Extrait Zone1
CHAUFFAGE VENTILATION

CV01

dossier n°2415 | date : 25/08/2025 | PROJET | éch: 1:50°

MODIFICATIONS	ind.	date
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	

ECONOMISTE	CIREYAM 22 rue de Vert 86360 CHASSENEUIL DU POITOU tél : 06 24 79 62 89
BET FLUIDES	OMNIA INGENIERIE 7 Avenue de Ouagadougou 86200 LOUDUN tél : 05 49 98 38 78
BET STRUCTURE	SONECO 21 rue Gay Lussac 86000 POITIERS tél : 05 49 44 88 99
COORDONNATEUR SPS	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
CONTROLEUR TECHNIQUE	SOCOTEC 10 rue Jean Baptiste Boussingault 86000 POITIERS tél : 05 49 47 55 66
OPC	ACT86 23 rue Maryse Bastié 86580 BIARD
COORDONNATEUR SSI	CH LABORIT - DALT 370 Avenue Jacques Coeur 86021 POITIERS Cedex mail : franck.lomet@ch-poitiers.fr