

**Représenté par Monsieur le Premier Président
de la Cour d'Appel de Nancy
Et Monsieur le Procureur Général près ladite Cour**

Service en charge de la passation du marché public :
COUR D'APPEL DE NANCY
Service Administratif Interrégional
Cellule Achats Publics
60 rue Jacquinot
54 000 Nancy

**MARCHE PUBLIC DE MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS D'ALARME INCENDIE ET
DES INSTALLATION DE DETECTION INCENDIE POUR LES
JURIDICTIONS DU RESSORT DES COURS D'APPEL DE METZ
ET DE NANCY**

ANNEXE 1 - CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
**Applicable à la maintenance générale des équipements d'alarme incendie et des
installations de détection incendie des juridictions de l'ordre judiciaire de la
Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges**

Marché n° MAPA.2025.08.00 ; MAPA.2025.09.00 ; MAPA.2025.10.00 et MAPA.2025.11.00

Cette annexe expose la localisation des matériels concernés et la liste des tâches élémentaires à accomplir dans le cadre de la maintenance.

Rappelons qu'à ces documents, il faut ajouter l'ensemble des matériels habituellement nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

LOT 1 : DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Liste Ce marché concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice de Sarreguemines
- Palais de justice de Thionville
- Tribunal judiciaire de Thionville – site Poincaré
- Tribunal de proximité de Saint-Avold
- Tribunal de proximité de Sarrebourg
- Conseil de prud'hommes de Forbach
- CPAJ de Saint-Julien-lès-Metz

Localisation et contact :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Tribunal judiciaire de Sarreguemines	W3	Place du Général Sibille 57200 SARREGUEMINES	Mme Anne STAUB Directrice de greffe Tél : 03.87.28.32.21 dg.tj-sarreguemines@justice.fr
Tribunal judiciaire de Thionville	W3	Quai Marchal 57100 THIONVILLE	M. David GERNEZ Directeur de greffe Tél : 03.82.82.43.77 chg.tj-thionville@justice.fr
Tribunal judiciaire de Thionville – Annexe Poincaré	W5	Site Poincaré 12 allée Poincaré 57100 THIONVILLE	M. David GERNEZ Directeur de greffe Tél : 03.82.82.43.77 chg.tj-thionville@justice.fr
Tribunal de proximité de Saint-Avold	W5	27 avenue Clémenceau BP 20029 57501 SAINT AVOLD	Mme Jessica MAKOWSKI Directrice de greffe adjointe Tél : 03.87.90.46.01 chg.tprx-st-avold@justice.fr
Tribunal de proximité de Sarrebourg	W5	52 avenue Clémenceau 57400 SARREBOURG	Mme Nadège BOUROLLEAU Cadre-Greffier, Responsable du greffe Tél : 03.87.23.71.82 chg.tprx-sarrebourg@justice.fr
Conseil des prud'hommes de Forbach	W5	3 avenue Saint-Rémy 57600 FORBACH	Mme Gersende KORINEK Cadre greffier Tél : 03.87.15.74.73 chg.cph-forbach@justice.fr
CPAJ de Saint-Julien-lès-Metz	W5	2bis rue de Bort les Orgues 57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ	Mme Blandine L'HUILLER Responsable site Tél : 03.57.84.08.50 archives.cpa-st-julien-les-metz@justice.fr

Liste des gammes et tâches associées

Contrôle annuel d'un bouton d'alarme
Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle

Contrôle suivant prescription du constructeur

Visite annuelle d'un boîtier d'alarme incendie

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un boîtier d'entrée déporté

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un boîtier de contrôle alarme

Contrôle des connexions

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un boîtier de report

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un bouton d'alarme

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un bris de glace

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un contact magnétique d'ouverture

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un déclencheur manuel

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un détecteur de fumée ionique

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Echange standard des têtes ioniques par 1/4 tous les ans

Nettoyage général

Visite annuelle d'un détecteur de fumée linéaire

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'un détecteur optique

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'un diffuseur d'alarme

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'un indicateur d'action

Contrôle des encrages de fixation

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un verrouillage électromagnétique

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'une centrale

Contrôle de source d'alimentation autonome

Contrôle des cartes d'alarme

Contrôle des connexions
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble
Contrôle des lignes
Essai des signalisations sonores et lumineuses
Nettoyage général
Visite annuelle d'une gâche électrique

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'une sirène
Contrôle de fixation du socle
Contrôle de l'état et du bon fonctionnement
Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'une ventouse électromagnétique
Contrôle du bon fonctionnement

Inventaires des installations alarmes et détection incendie Metz et Nancy :

- Pour Metz : Cf. tableau CA_Metz_Inventaire_ADI
- Pour Nancy : Cf. tableau CCP_Annexe 2 Inventaire

LOT 2 : DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

Le département de la Meurthe-et-Moselle concerne les installations des bâtiments suivants :

- Cour d'appel de Nancy
- Cour d'appel de Nancy – Hôtel des Pages
- Tribunal de proximité de Lunéville
- Palais de justice de Val de Briey
- Conseil de prud'hommes de Longwy

Localisation et contact des différentes juridictions de l'ordre judiciaire de la Meurthe-et-Moselle concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Cour d'appel de Nancy	W4	3 rue Suzanne Regnault Gousset CO 90010 54035 NANCY CEDEX	Le directeur de greffe Bruno MANIERE 03 83 17 24 02 dg.ca-nancy@justice.fr
Cour d'appel de Nancy-Hôtel des Pages			
Palais de justice de Val de Briey	W4	4 rue du Maréchal Foch CS 20139 54151 VAL DE BRIEY Cedex	La directrice de greffe : Domitille EVAIN 03 82 47 56 02 chg.tj-briey@justice.fr
Tribunal de proximité de Lunéville	W5	7 rue du Château 54300 LUNEVILLE	La directrice des services de greffe judiciaires : Alexandrine MARGAROLI 03 83 47 41 00 03 83 74 04 27 (accueil) chg.tprx-luneville@justice.fr
Conseil de Prud'hommes de Longwy	W5	18 rue du Colonel Merlin 54400 LONGWY	Le chef de greffe : Nicolas PRIME 03 82 24 29 27 chg.cph-longwy@justice.fr

LOT 3 : DEPARTEMENT DE LA MEUSE

Le département de la Meuse concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice de Bar-le-Duc
- Palais de justice de Verdun
- Tribunal Judiciaire de Verdun – rue de la Paix

Localisation et contact des différentes juridictions de l'ordre judiciaire de la Meuse concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Palais de justice de Bar-le-Duc	W4	21-25-29 Place St-Pierre 55014 BAR LE DUC	Le directeur de greffe : Edouard LABONNE-COLIN 03 29 79 65 91 chg.tj-bar-le-duc@justice.fr
Palais de justice de Verdun	W5	Place St-Paul 55107 VERDUN	La directrice de greffe : Emilie SIMON-LANG 03 29 86 88 17 chg.tj-verdun@justice.fr
Annexe Paix – TJ Verdun	ERT	21 rue de la Paix 55100 VERDUN	La directrice de greffe : Emilie SIMON-LANG 03 29 86 88 17 chg.tj-verdun@justice.fr

LOT 4 : DEPARTEMENT DES VOSGES

Le département des Vosges concerne les installations des bâtiments suivants :

- Palais de justice d'Epinal
- Espace judiciaire Julie Victoire Daubié - Epinal
- Tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges

Localisation et contact des différentes juridictions de l'ordre judiciaire des Vosges concernées :

Bâtiment	Classe bâtiment	Adresse	Contact
Espace judiciaire Julie Victoire Daubié - Epinal	W5	Place Jeanne d'Arc 88 000 EPINAL	Le directeur de greffe : Christian RENKER 03.29.34.92.02 chg.tj1-epinal@justice.fr ou La directrice de greffe : Marianne DE-ROCHEBOUET 03.54.59.18.15
Palais de justice d'Epinal	W3	Place Edmond Henry BP 575 88020 EPINAL CEDEX	Le directeur de greffe : Christian RENKER 03.29.34.92.02 chg.tj1-epinal@justice.fr
Tribunal de proximité de Saint-Dié des Vosges	W5	20 rue d'Amérique 88 100 Saint-Dié-des-Vosges	Le directeur de greffe : Christian RENKER 03.29.34.92.02 chg.tj1-epinal@justice.fr

LISTE DES GAMMES ET TACHES ASSOCIEES

Contrôle annuel d'un bouton d'alarme

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle

Contrôle suivant prescription du constructeur

Visite annuelle d'un boîtier d'alarme incendie

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un boîtier d'entrée déporté

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un boîtier de contrôle alarme

Contrôle des connexions

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un boîtier de report

Contrôle du bon fonctionnement

Nettoyage général

Visite annuelle d'un bouton d'alarme

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un bris de glace

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un contact magnétique d'ouverture

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un déclencheur manuel

Contrôle du bon fonctionnement

Visite annuelle d'un détecteur de fumée ionique

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Echange standard des têtes ioniques par 1/4 tous les ans

Nettoyage général

Visite annuelle d'un détecteur de fumée linéaire

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'un détecteur optique

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'un diffuseur d'alarme

Contrôle de fixation du socle

Contrôle de l'état et du fonctionnement

Contrôle des connexions

Nettoyage général

Visite annuelle d'un indicateur d'action

Contrôle des encrages de fixation
Contrôle du bon fonctionnement
Visite annuelle d'un verrouillage électromagnétique
Contrôle du bon fonctionnement
Visite annuelle d'une centrale
Contrôle de source d'alimentation autonome
Contrôle des cartes d'alarme
Contrôle des connexions
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble
Contrôle des lignes
Essai des signalisations sonores et lumineuses
Nettoyage général
Visite annuelle d'une gâche électrique
Contrôle du bon fonctionnement
Visite annuelle d'une sirène
Contrôle de fixation du socle
Contrôle de l'état et du bon fonctionnement
Contrôle des connexions
Nettoyage général
Visite annuelle d'une ventouse électromagnétique
Contrôle du bon fonctionnement