



LEGENDE CVC

Réseau de Soufflage CTA

Réseau de Reprise CTA

Réseau d'extraction VMC

Réseau de Rejet

Réseau d'Air Neuf

Réseau d'Extraction Simple Flux

Eau Chaude - Aller/Retour

Change Over - Aller/Retour

Eau Chaude Récup Energie - Aller/Retour

NOTA CALORIFIQUE :

Mélange Eau Chaude et Change Over :

Locaux Techniques et Extérieur : Type Coquille mousse phénolique / Tôle laquée de 30 mm DN ≤ DN 50

Locaux Techniques et Extérieur : Type Coquille mousse phénolique / Tôle laquée de 40 mm DN > DN 50

Distribution Intérieure : Type ARMAFLEX classé M1 de 32 mm d'épaisseur DN ≤ DN 32

Distribution Intérieure : Type Coquille mousse phénolique de 20 mm DN 32 ≤ DN ≤ DN 50

Distribution Intérieure : Type Coquille mousse phénolique de 25 mm DN > DN 50

NOTA :

COLONNES MONTANTES :

En pied de colonne montante il sera installé un robinet de vidange bouchonné 1/4 de tour

En tête de colonne il sera installé un purgeur automatique protégé d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour

PRÉLÈVAGES PRINCIPAUX :

Les Prélèvements principaux seront munis de vannes d'arrêt et d'une vanne d'équilibrage sur le retour

Bouche VMC Automatique

Air Neuf

Grille de Prise d'air neuf

Grille extérieure de Rejet

Diffuseurs Soufflage/Reprise file perforée

Bouche de Soufflage / Bouche de reprise

Bouche à Débit Variable - BDV

Trouville / Extracteur

Capot Coupe-foi

Unité Terminale Canalisée murale

Unité terminale type cassette

Unité Terminale diffuse directe

REFECTION CFO/CFA/SSI,
CVC et SANITAIRES

Centre Traitement
Informatique
CTI CPAM

1635 route des Crêtes 69560 VALBONNE

MAÎTRE D'OUVRAGE

CTI de Valbonne

1635 route des Crêtes 69560 VALBONNE

MAÎTRE D'OUVRAGE (MOT)

CTI de Valbonne

1635 route des Crêtes 69560 VALBONNE

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

1635 route des Crêtes 69560 VALBONNE

DESSIN

SOCOTEC

1635 route des Crêtes 69560 VALBONNE

CVC/PLB

Réseaux Equipements CVC

NIVEAU 2

LOT N° 02

DATE 31/07/2025

PHASE DCE

Travaux plans d'architecture

Indice du 30/06/2025

Indice

Date

Modifications

01

15/07/2025

Prévision élimination

02

20/04/2025

Mise à jour avant démarrage

03

30/06/2025

Mise à jour phase PRO

04

14/07/2025

Mise à jour avant mise en œuvre

401

03