

C	Mise à Jour (Section de câbles)	19/10/2015	G.D.		
B	Mise à Jour	17/08/2015	G.D.		
A	Ajout Q14	19/05/2015	G.D.	O.T.	
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

REALISATION TABLEAU ET SCHEMAS

DIMATEQ Guadeloupe

Rue Alfred Lumière Z.I. De Jarry
97122 Baie-Mahault Guadeloupe

Tél:05.90.26.85.87

Fax:05.90.26.85.90

DESSINE: Gaza D.

VERIFIE:

CABLE:

DATE DE CREATION: 06.11.2014

ENTREPRISE D'INSTALLATION

PRESTELC

Impasse les Palétuviers Imm. la Verderie
Z.I. - 97122 Baie-Mahault

Tél:05.90.60.90.13

Fax:05.90.60.90.17

NOM D'AFFAIRE

RECTORAT

DE LA GUADELOUPE

TGBT HQ

Schéma électrique

Page de garde


DOCUMENT N°:

1 / 11


CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIETE. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE


Document réalisé avec SEE, logiciel du groupe IGE+XAO tél. (33) (0)5 62 74 36 36

[illegible][illegible]





REPERE DE CIRCUIT																		
REPERE DE CABLE						100 - 101		200-201-202-203				300 - 301	300 - 301	350 - 351				
PUISSANCE (KW)																		
INTENSITE (A)																		
TYPE D'APPAREIL				NSX250NA	iQuickPRD		STI		STI		STI		DT40		DT40			
TYPE DE CABLE		H07RN-F																
SECTION DE CABLE (mm²)		4x(1x70²) + 25²			.10²								3G1.5					
LONGUEUR (m)		10																


[illegible]




REPÈRE DE CIRCUIT	Info		GRdc	G1	G2	CRdc	C1	C2	DRdc	D1	D2	LRdc	L1	L2				
REPÈRE DE CABLE	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
PUISSANCE (KW)			5.0	4.2	5.0	6.0	2.6	1.8	5.6	3.6	4.8	6.9	8.0	7.0				
INTENSITE (A)	0.00		9.02	7.58	9.02	10.83	4.69	3.25	10.10	6.50	8.66	12.45	14.43	12.63				
TYPE D'APPAREIL	DT40		iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N				
TYPE DE CABLE	U1000AR2V		U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V	U1000AR2V				
SECTION DE CABLE (mm²)	3G2.5²		5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	5G25	4 x 35 + 25 (Cu)			
LONGUEUR (m)			45	48	51	110	113	116	130	133	136	115	118	121				









REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
CTM	6	MODULE DE CONTROLE DIRIS A20 110-400VAC/120-350VDC	48250A20	SOCOMEK	1
FU1	3	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC	1
FU2	3	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI TRI + N 500V	15658	SCHNEIDER ELECTRIC	1
FU3	3	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC	1
FU4	4	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC	1
FU5	4	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC	1
IGO	3	DECLENCHEURS VOLMETRIQUES MX 220-240VAC 50/60Hz ET 208-277VAC 60Hz	LV429387	SCHNEIDER ELECTRIC	1
IGO	3	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR EQUIPE D'UN BLOC INTERRUPTEUR NA COMPACT NSX250NA	LV431639	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q1	5	DISJONCTEUR DT40 1P+N 16A 6kA, COURBE C	A9N21025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q1	5	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	A9N21450	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q1	5	CONTACT AUXILIAIRE SD	A9N26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q2	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q2	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q2	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q3	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q3	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q3	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q4	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q4	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q4	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q5	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q5	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q5	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q6	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q6	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q6	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q7	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q7	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q7	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q8	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q8	5	DISJONCTEUR iC60N 4P 40A, 440VAC/6kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77440	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q8	5	BLOC VIGI iC60AC 4P 63A, 1000mA S, 240/415VAC	A9V19463	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q9	5	CONTACT AUXILIAIRE iSD	A9A26927	SCHNEIDER ELECTRIC	1

[illegible]

RECTORAT DE LA GUADELOUPE TGBT HQ	DIMATEQ Guadeloupe					PRESTLEC	Nomenclature (Rep_Folio_Libelle_Ref_Fab)	FOLIO 11
	DESSINE PAR:		B	17/08/2015	Mise à Jour			G.D.
	DATE DE CREATION : 06.11.2014		A	19/05/2015	Ajout Q14	G.D.		
			INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	Document n°: