

RE: CCI Oise - Carottage dalle béton




MARCQ Valentin <VMARCQ@rabotdutilleul.com>

À Karim EL-KALLACHI

↳ Répondre ↳ Répondre à tous ➞ Transférer 📁 ...

mar. 08/07/2025 19:06



Karim,

Suite à notre intervention de ce jour, tu trouveras ci-joint les photos du cylindre de béton laissé sur place,

Pour information tu as une dalle de 10cm avec une chape de 2-3cm et l'absence de ferrailage dans celle-ci. Tu noteras la présence de SILEX dans l'épaisseur de la dalle,

Je reste à ta disposition pour toute question ou besoin complémentaire,

Bien cordialement,



Valentin MARCQ

Conducteur De Travaux

VMARCQ@rabotdutilleul.com

+33 6 07 11 32 46

10 Avenue de Flandre - CS 80100

59443 Wasquehal Cedex - Lille



[rabotdutilleul.com](https://www.rabotdutilleul.com)